

#125975#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Эпроновская 1, ТСЖ
Эпроновская 1, Калининград
7202
ТВ7 (ASCII)
16029821
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	14,161	0,014	228,211	0	0,062	223,03	0	0,061	24	0	71,2	56	0,42	0,39	6,8
25.03.2025	12,301	0,014	203,989	0	0,064	199,378	0	0,063	24	0	71	56,3	0,44	0,39	5,5
26.03.2025	13,443	0,015	216,129	0	0,055	211,248	0	0,054	24	0	71	55,8	0,43	0,39	4,4
27.03.2025	13,151	0,013	211,967	0	0,058	207,14	0	0,057	24	0	71,2	56,1	0,43	0,39	6,9
28.03.2025	11,092	0,013	188,58	0	0,062	184,314	0	0,061	24	0	71,1	56,7	0,44	0,39	5,7
29.03.2025	9,648	0,015	176,658	0	0,062	172,699	0	0,061	24	0	70,6	57,3	0,44	0,38	8,9
30.03.2025	12,445	0,015	206,16	0	0,054	201,537	0	0,053	24	0	70,6	55,9	0,42	0,39	9,9
31.03.2025	14,049	0,012	228,785	0	0,061	223,549	0	0,06	24	0	71,5	56,5	0,43	0,39	6,8
01.04.2025	14,216	0,014	232,555	0	0,056	227,254	0	0,055	24	0	71,3	56,4	0,43	0,39	5,9
02.04.2025	12,697	0,013	214,994	0	0,064	210,129	0	0,063	24	0	70,9	56,5	0,43	0,39	-
03.04.2025	10,725	0,015	185,924	0	0,065	181,76	0	0,064	24	0	70,7	56,6	0,43	0,38	-
04.04.2025	13,196	0,015	223,786	0	0,051	218,694	0	0,05	24	0	71,3	56,9	0,42	0,39	-
05.04.2025	16,043	0,012	281,801	0	0,051	275,157	0	0,05	24	0	72,8	58,9	0,41	0,4	-
06.04.2025	16,494	0,012	276,354	0	0,061	269,774	0	0,06	24	0	73,1	58,5	0,42	0,4	-
07.04.2025	14,8	0,015	255,902	0	0,027	250,115	0	0,027	24	0	71	56,9	0,42	0,39	-
08.04.2025	14,403	0,006	239,855	0	0,048	234,357	0	0,047	24	0	71,5	56,9	0,42	0,39	-
09.04.2025	14,691	0,011	253,995	0	0,055	248,193	0	0,054	24	0	71,3	57,2	0,42	0,39	-
10.04.2025	14,564	0,013	243,845	0	0,052	238,272	0	0,051	24	0	71,6	57	0,43	0,39	-
11.04.2025	13,377	0,012	222,19	0	0,049	217,157	0	0,048	24	0	71,1	56,4	0,43	0,39	-
12.04.2025	10,831	0,011	181,536	0	0,045	177,396	0	0,044	24	0	71,3	56,8	0,44	0,38	-
13.04.2025	7,16	0,011	163,304	0	0,037	159,638	0	0,036	24	0	70,8	60,1	0,45	0,38	-
14.04.2025	7,096	0,009	143,286	0	0,934	140,05	0	0,917	24	0	70,9	59,2	0,42	0,37	-
15.04.2025	5,331	0,24	128,204	0	0,029	125,308	0	0,028	24	0	71	60,9	0,41	0,36	-
16.04.2025	6,598	0,007	151,921	0	0,027	148,497	0	0,027	24	0	70,9	60,3	0,42	0,35	-
17.04.2025	3,658	0,007	129,643	0	0,011	126,733	0	0,011	24	0	70,7	63,9	0,43	0,35	-
18.04.2025	3,171	0,003	125,806	0	0	122,992	0	0	24	0	70,6	64,5	0,43	0,35	-
19.04.2025	3,098	0	125,921	0	0	123,14	0	0	24	0	70,1	64,1	0,42	0,35	-
20.04.2025	3,312	0	131,011	0	0	128,077	0	0	24	0	70,7	64,5	0,42	0,35	-
21.04.2025	3,257	0	131,184	0	0	128,23	0	0	24	0	70,9	64,8	0,43	0,35	-
22.04.2025	3,182	0	128,053	0	0	125,195	0	0	24	0	70,5	64,5	0,41	0,35	-
23.04.2025	3,143	0	132,129	0	0	129,183	0	0	24	0	70,4	64,6	0,41	0,35	-
Итого:	315,333	0	5963,678	0	2,14	5828,196	0	2,102	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	75,316														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	35584,505	591466,515	0	463,184	577818,095	0	455,607	8966	535
23.04.2025	35899,84	597430,193	0	465,324	583646,294	0	457,712	9710	535

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2025 7:32:58