

#83752#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Эпроновская 1, ТСЖ
Адрес потребителя Эпроновская 1, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 7202
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16029821
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	12,602	0,027	166,626	0	0,043	162,987	0	0,042	24	0	69,6	51,1	0,4	0,35	2,9
25.04.2024	11,762	0,009	154,091	0	0,052	150,709	0	0,051	24	0	69,9	51,3	0,4	0,36	4,9
26.04.2024	9,673	0,011	131,661	0	0,052	128,72	0	0,051	24	0	70,4	52,5	0,41	0,35	6,4
27.04.2024	8,071	0,011	126,961	0	0,056	124,196	0	0,055	24	0	69,5	54,1	0,41	0,35	7,8
28.04.2024	5,648	0,013	115,991	0	0,067	113,523	0	0,066	24	0	68,7	56,8	0,43	0,35	12,1
29.04.2024	4,593	0,016	107,338	0	0,076	105,059	0	0,075	24	0	68,6	58,2	0,43	0,35	14,6
30.04.2024	4,847	0,018	107,147	0	0,055	104,816	0	0,054	24	0	69,5	58,5	0,43	0,35	16,9
01.05.2024	4,538	0,013	105,575	0	0,061	103,293	0	0,06	24	0	69,2	58,8	0,41	0,34	16,1
02.05.2024	3,772	0,015	95,311	0	0,083	93,306	0	0,082	24	0	68,1	58,5	0,41	0,32	-
03.05.2024	3,409	0,02	105,552	0	0,062	103,48	0	0,061	24	0	65,7	57,9	0,41	0,32	-
04.05.2024	3,651	0,015	105,154	0	0,106	102,981	0	0,104	24	0	67,5	59,1	0,43	0,32	-
05.05.2024	3,585	0,026	101,571	0	0,109	99,476	0	0,107	24	0	67,5	59	0,43	0,32	-
06.05.2024	3,401	0,027	98,265	0	0,064	96,235	0	0,063	24	0	67,5	59,1	0,43	0,32	-
07.05.2024	3,59	0,016	99,531	0	0,076	97,47	0	0,075	24	0	67,6	58,9	0,43	0,32	-
08.05.2024	3,688	0,019	102,665	0	0,087	100,541	0	0,086	24	0	67,6	58,9	0,44	0,32	-
09.05.2024	3,5	0,021	102,326	0	0,076	100,231	0	0,075	24	0	67,2	58,9	0,43	0,32	-
10.05.2024	3,323	0,019	101,158	0	0,059	99,106	0	0,058	24	0	66,9	58,9	0,43	0,32	-
11.05.2024	3,327	0,015	98,147	0	0,045	96,131	0	0,044	24	0	67,3	59,1	0,43	0,32	-
12.05.2024	3,602	0,011	103,527	0	0,072	101,402	0	0,071	24	0	67,3	58,9	0,43	0,32	-
13.05.2024	3,519	0,018	104,412	0	0,076	102,3	0	0,075	24	0	66,8	58,6	0,43	0,32	-
14.05.2024	3,453	0,019	105,132	0	0,049	102,995	0	0,048	24	0	67	59	0,42	0,32	-
15.05.2024	3,439	0,012	99,938	0	0,057	97,883	0	0,056	24	0	67,4	59,1	0,42	0,32	-
16.05.2024	3,559	0,014	100,948	0	0,094	98,869	0	0,092	24	0	67,5	59	0,44	0,32	-
17.05.2024	3,172	0,023	93,144	0	0,062	91,23	0	0,061	24	0	67,3	59,1	0,43	0,32	-
18.05.2024	3,211	0,015	93,92	0	0,103	91,989	0	0,101	24	0	67,4	59,2	0,44	0,32	-
19.05.2024	3,09	0,025	91,064	0	0,134	89,166	0	0,132	24	0	67,9	59,7	0,47	0,32	-
20.05.2024	3,072	0,033	93,304	0	0,08	91,409	0	0,079	24	0	67	59	0,43	0,32	-
21.05.2024	3,075	0,02	101,014	0	0,025	99,002	0	0,025	24	0	66,2	58,9	0,41	0,32	-
22.05.2024	2,993	0,006	90,149	0	0,106	88,297	0	0,104	24	0	67,3	59,3	0,44	0,32	-
23.05.2024	3,063	0,026	85,885	0	0,249	84,067	0	0,245	24	0	68,5	60	0,46	0,32	-
Итого:	136,228	0	3187,507	0	2,336	3120,869	0	2,298	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,537														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2024	32445,273	540346,976	0	430,672	527867,8	0	423,611	950	535
23.05.2024	32581,5	543534,485	0	433,008	530988,672	0	425,909	1670	535

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.05.2024 7:33:05