

#142134#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Эпроновская 1, ТСЖ  
Эпроновская 1, Калининград  
7202  
ТВ7 (ASCII)  
16029821  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.06.2025 | 0       | 0         | 0        | 0       | 0       | 0        | 0      | 0      | 24       | 0       | 23,4   | 21,7   | 0,29    | 0,31    | -           |
| 25.06.2025 | 0       | 0         | 0        | 0       | 0       | 0        | 0      | 0      | 24       | 0       | 23,3   | 20,8   | 0,29    | 0,31    | -           |
| 26.06.2025 | 0       | 0         | 0        | 0       | 0       | 0        | 0      | 0      | 24       | 0       | 23,8   | 18,7   | 0,3     | 0,32    | -           |
| 27.06.2025 | 0       | 0         | 0        | 0       | 0       | 0        | 0      | 0      | 24       | 0       | 23,7   | 18,4   | 0,34    | 0,36    | -           |
| 28.06.2025 | 0       | 0         | 0        | 0       | 0       | 0        | 0      | 0      | 24       | 0       | 24     | 18,6   | 0,33    | 0,35    | -           |
| 29.06.2025 | 0       | 0         | 0        | 0       | 0       | 0        | 0      | 0      | 24       | 0       | 23,9   | 18,4   | 0,33    | 0,35    | -           |
| 30.06.2025 | 0       | 0         | 0        | 0       | 0       | 0        | 0      | 0      | 24       | 0       | 23,9   | 18,3   | 0,35    | 0,37    | -           |
| 01.07.2025 | 2,347   | 0         | 84,141   | 0       | 0       | 82,758   | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,3   | 51,6   | 0,35    | 0,34    | -           |
| 02.07.2025 | 2,614   | 0         | 65,639   | 0       | 0       | 64,168   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,4   | 60,7   | 0,37    | 0,34    | -           |
| 03.07.2025 | 2,502   | 0         | 63,912   | 0       | 0       | 62,501   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,1   | 60,5   | 0,36    | 0,34    | -           |
| 04.07.2025 | 2,617   | 0         | 64,219   | 0       | 0       | 62,778   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,7   | 60,8   | 0,36    | 0,34    | -           |
| 05.07.2025 | 2,564   | 0         | 62,481   | 0       | 0       | 61,079   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,7   | 60,7   | 0,37    | 0,34    | -           |
| 06.07.2025 | 2,653   | 0         | 66,885   | 0       | 0       | 65,4     | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,2   | 60,5   | 0,37    | 0,34    | -           |
| 07.07.2025 | 2,615   | 0         | 64,19    | 0       | 0       | 62,76    | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,4   | 60,5   | 0,37    | 0,34    | -           |
| 08.07.2025 | 2,587   | 0         | 64,8     | 0       | 0       | 63,368   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70     | 60,3   | 0,37    | 0,34    | -           |
| 09.07.2025 | 2,777   | 0         | 69,716   | 0       | 0       | 68,182   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,9   | 60,2   | 0,36    | 0,34    | -           |
| 10.07.2025 | 2,791   | 0         | 69,533   | 0       | 0       | 68,009   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,8   | 60     | 0,36    | 0,34    | -           |
| 11.07.2025 | 2,806   | 0         | 70,185   | 0       | 0       | 68,64    | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,9   | 60,1   | 0,36    | 0,34    | -           |
| 12.07.2025 | 2,737   | 0         | 67,79    | 0       | 0       | 66,303   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,8   | 59,9   | 0,36    | 0,34    | -           |
| 13.07.2025 | 2,763   | 0         | 68,302   | 0       | 0       | 66,796   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70     | 60,2   | 0,37    | 0,34    | -           |
| 14.07.2025 | 2,76    | 0         | 68,776   | 0       | 0       | 67,268   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,7   | 59,9   | 0,37    | 0,34    | -           |
| 15.07.2025 | 2,734   | 0         | 68,075   | 0       | 0       | 66,587   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,7   | 59,9   | 0,37    | 0,34    | -           |
| 16.07.2025 | 2,589   | 0         | 63,84    | 0       | 0       | 62,438   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,8   | 59,9   | 0,36    | 0,34    | -           |
| 17.07.2025 | 2,713   | 0         | 64,081   | 0       | 0       | 62,658   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,3   | 60     | 0,38    | 0,34    | -           |
| 18.07.2025 | 2,642   | 0         | 65,147   | 0       | 0       | 63,709   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70     | 60,1   | 0,39    | 0,34    | -           |
| 19.07.2025 | 2,795   | 0         | 70,806   | 0       | 0       | 69,256   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,7   | 60,1   | 0,38    | 0,34    | -           |
| 20.07.2025 | 2,673   | 0         | 68,54    | 0       | 0       | 67,041   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,6   | 60,1   | 0,37    | 0,34    | -           |
| 21.07.2025 | 2,854   | 0         | 68,835   | 0       | 0       | 67,303   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,4   | 60,2   | 0,39    | 0,34    | -           |
| 22.07.2025 | 2,769   | 0         | 67,595   | 0       | 0       | 66,101   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,1   | 60,1   | 0,38    | 0,34    | -           |
| 23.07.2025 | 2,875   | 0         | 70,738   | 0       | 0       | 69,178   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,9   | 60     | 0,38    | 0,34    | -           |
| Итого:     | 61,777  | 0         | 1558,226 | 0       | 0       | 1524,281 | 0      | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 14,755  |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж    | V1, м3     | V2, м3 | V3, м3  | M1, т      | M2, т | M3, т   | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|-----------|------------|--------|---------|------------|-------|---------|---------|--------|
| 23.06.2025 | 36080,896 | 604835,456 | 0      | 465,324 | 590885,635 | 0     | 457,712 | 11174   | 535    |
| 23.07.2025 | 36142,671 | 606393,684 | 0      | 465,324 | 592409,918 | 0     | 457,712 | 11894   | 535    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 11:24:29