

#102146#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель Эпронская 1, ТСЖ
Адрес потребителя Эпронская 1, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 7202
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16029821
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2024 | 11,586 | 0,003 | 183,283 | 0 | 0,011 | 179,525 | 0 | 0,011 | 24 | 0 | 67,3 | 51,9 | 0,42 | 0,38 | 11,4 |
| 25.10.2024 | 13,075 | 0,002 | 204,166 | 0 | 0,01 | 199,877 | 0 | 0,01 | 24 | 0 | 68,2 | 52,6 | 0,42 | 0,38 | 8,5 |
| 26.10.2024 | 11,03 | 0,002 | 163,669 | 0 | 0,017 | 160,185 | 0 | 0,017 | 24 | 0 | 68,7 | 52,3 | 0,43 | 0,37 | 4 |
| 27.10.2024 | 10,405 | 0,004 | 155,116 | 0 | 0,012 | 151,824 | 0 | 0,012 | 24 | 0 | 68,6 | 52,2 | 0,43 | 0,37 | 8,2 |
| 28.10.2024 | 10,286 | 0,003 | 155,029 | 0 | 0,017 | 151,766 | 0 | 0,017 | 24 | 0 | 68,3 | 52,1 | 0,43 | 0,37 | 9,6 |
| 29.10.2024 | 11,537 | 0,004 | 173,78 | 0 | 0,009 | 170,123 | 0 | 0,009 | 24 | 0 | 68,3 | 52,1 | 0,44 | 0,37 | 10,2 |
| 30.10.2024 | 11,704 | 0,002 | 177,435 | 0 | 0,013 | 173,694 | 0 | 0,013 | 24 | 0 | 68,3 | 52,3 | 0,44 | 0,37 | 10,9 |
| 31.10.2024 | 9,836 | 0,003 | 149,44 | 0 | 0,014 | 146,272 | 0 | 0,014 | 24 | 0 | 68,6 | 52,5 | 0,43 | 0,37 | 12,2 |
| 01.11.2024 | 9,755 | 0,003 | 154,875 | 0 | 0,012 | 151,625 | 0 | 0,012 | 24 | 0 | 68,2 | 52,9 | 0,43 | 0,37 | 9,6 |
| 02.11.2024 | 12,422 | 0,003 | 193,676 | 0 | 0,004 | 189,642 | 0 | 0,004 | 24 | 0 | 67,8 | 52,2 | 0,41 | 0,38 | - |
| 03.11.2024 | 11,845 | 0,001 | 182,734 | 0 | 0,011 | 178,885 | 0 | 0,011 | 24 | 0 | 68,3 | 52,5 | 0,42 | 0,37 | - |
| 04.11.2024 | 12,647 | 0,002 | 194,681 | 0 | 0,009 | 190,604 | 0 | 0,009 | 24 | 0 | 68 | 52,2 | 0,41 | 0,38 | - |
| 05.11.2024 | 12,636 | 0,002 | 211,807 | 0 | 0,026 | 207,694 | 0 | 0,026 | 24 | 0 | 65,2 | 50,7 | 0,41 | 0,38 | - |
| 06.11.2024 | 14,694 | 0,005 | 235,376 | 0 | 0,086 | 230,463 | 0 | 0,085 | 24 | 0 | 67,9 | 52,7 | 0,41 | 0,39 | - |
| 07.11.2024 | 14,58 | 0,019 | 211,115 | 0 | 0,041 | 206,567 | 0 | 0,04 | 24 | 0 | 69,1 | 52,3 | 0,42 | 0,38 | - |
| 08.11.2024 | 13,75 | 0,009 | 201,066 | 0 | 0,023 | 196,772 | 0 | 0,023 | 24 | 0 | 68,8 | 52,1 | 0,43 | 0,38 | - |
| 09.11.2024 | 16,284 | 0,005 | 285,034 | 0 | 0,011 | 278,939 | 0 | 0,011 | 24 | 0 | 68,8 | 54,9 | 0,41 | 0,39 | - |
| 10.11.2024 | 18,787 | 0,002 | 306,731 | 0 | 0,007 | 299,565 | 0 | 0,007 | 24 | 0 | 72,3 | 57,3 | 0,4 | 0,39 | - |
| 11.11.2024 | 17,934 | 0,002 | 228,371 | 0 | 0,055 | 222,679 | 0 | 0,054 | 24 | 0 | 74,9 | 55,7 | 0,41 | 0,38 | - |
| 12.11.2024 | 17,548 | 0,012 | 212,827 | 0 | 0,066 | 207,616 | 0 | 0,065 | 24 | 0 | 74,2 | 54 | 0,41 | 0,38 | - |
| 13.11.2024 | 17,049 | 0,015 | 204,393 | 0 | 0,022 | 199,378 | 0 | 0,022 | 24 | 0 | 74,3 | 53,9 | 0,42 | 0,39 | - |
| 14.11.2024 | 15,183 | 0,005 | 200,064 | 0 | 0,03 | 195,551 | 0 | 0,03 | 24 | 0 | 71 | 52,4 | 0,42 | 0,39 | - |
| 15.11.2024 | 13,387 | 0,007 | 182,414 | 0 | 0,013 | 178,372 | 0 | 0,013 | 24 | 0 | 70,2 | 52,3 | 0,43 | 0,38 | - |
| 16.11.2024 | 13,662 | 0,003 | 186,572 | 0 | 0,004 | 182,428 | 0 | 0,004 | 24 | 0 | 70,3 | 52,4 | 0,43 | 0,38 | - |
| 17.11.2024 | 15,134 | 0,001 | 205,303 | 0 | 0,007 | 200,762 | 0 | 0,007 | 24 | 0 | 70,2 | 52,2 | 0,42 | 0,39 | - |
| 18.11.2024 | 16,513 | 0,001 | 235,303 | 0 | 0,001 | 230,092 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 70,2 | 53,1 | 0,41 | 0,39 | - |
| 19.11.2024 | 17,631 | 0 | 245,788 | 0 | 0,008 | 240,036 | 0 | 0,008 | 24 | 0 | 72,5 | 54,9 | 0,42 | 0,39 | - |
| 20.11.2024 | 19,274 | 0,002 | 327,334 | 0 | 0,002 | 319,674 | 0 | 0,002 | 24 | 0 | 72,4 | 58 | 0,4 | 0,39 | - |
| 21.11.2024 | 20,415 | 0 | 313,656 | 0 | 0,004 | 305,643 | 0 | 0,004 | 24 | 0 | 76 | 60,1 | 0,4 | 0,39 | - |
| 22.11.2024 | 20,147 | 0,001 | 317,97 | 0 | 0,029 | 309,936 | 0 | 0,029 | 24 | 0 | 75,5 | 60 | 0,4 | 0,39 | - |
| 23.11.2024 | 19,829 | 0,007 | 322,436 | 0 | 0,01 | 314,437 | 0 | 0,01 | 24 | 0 | 74,7 | 59,7 | 0,41 | 0,4 | - |
| Итого: | 450,565 | 0 | 6721,444 | 0 | 0,584 | 6570,626 | 0 | 0,58 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 107,616 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|-----------|------------|--------|---------|------------|-------|---------|---------|--------|
| 23.10.2024 | 33039,472 | 555109,691 | 0 | 457,507 | 542327,616 | 0 | 450,013 | 5342 | 535 |
| 23.11.2024 | 33490,034 | 561831,135 | 0 | 458,091 | 548898,241 | 0 | 450,589 | 6086 | 535 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.11.2024 7:24:27