

#52731#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 24/11/23г.-23/12/23г.

Абонент:Эпроновская 1  
Адрес: ТСЖ Эпроновская,1  
Договор N:000000000 Тип расходомера:  
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.№ 001 Пределы измерений:  
Договорные расходы: G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч  
M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут G2 max = 0.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч  
т.хв: не исп. G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 16029821, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0х3С78

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.23 23	73.14	56.06	17.07	4.25	3.76	4.60	281.115	0.000	0.101	274.416	0.000	0.100	0.100	4.697	0.006	24	0	
25.11.23 23	77.04	58.72	18.32	4.26	3.77	4.60	291.866	0.000	0.076	284.219	0.000	0.075	0.075	5.220	0.004	24	0	
26.11.23 23	79.25	60.06	19.19	4.28	3.77	4.60	295.616	0.000	0.082	287.485	0.000	0.081	0.081	5.531	0.005	24	0	
27.11.23 23	80.83	61.88	18.94	4.26	3.79	4.60	319.781	0.000	0.110	310.674	0.000	0.108	0.108	5.901	0.007	24	0	
28.11.23 23	81.18	61.98	19.20	4.22	3.80	4.60	324.234	0.000	0.082	314.920	0.000	0.081	0.081	6.063	0.005	24	0	
29.11.23 23	82.60	62.59	20.01	4.20	3.79	4.60	315.426	0.000	0.081	306.117	0.000	0.080	0.080	6.142	0.005	24	0	
30.11.23 23	80.71	61.82	18.89	4.23	3.80	4.60	324.554	0.000	0.088	315.325	0.000	0.086	0.086	5.971	0.005	24	0	
01.12.23 23	78.30	60.27	18.03	4.21	3.80	4.60	322.234	0.000	0.076	313.550	0.000	0.075	0.075	5.667	0.005	24	0	
02.12.23 23	77.77	60.35	17.42	4.25	3.80	4.60	324.717	0.000	0.064	316.086	0.000	0.063	0.063	5.518	0.004	24	0	
03.12.23 23	77.86	59.87	17.99	4.31	3.78	4.60	314.026	0.000	0.107	305.673	0.000	0.105	0.105	5.512	0.006	24	0	
04.12.23 23	77.49	59.28	18.21	3.72	3.30	4.60	265.135	0.000	0.107	258.127	0.000	0.105	0.105	4.715	0.006	24	0	
05.12.23 23	80.48	60.79	19.69	4.39	3.84	4.60	306.913	0.000	0.075	298.242	0.000	0.074	0.074	5.887	0.004	24	0	
06.12.23 23	81.53	62.35	19.18	4.36	3.88	4.60	333.926	0.000	0.075	324.275	0.000	0.074	0.074	6.236	0.005	24	0	
07.12.23 23	79.78	61.42	18.36	4.40	3.86	4.60	332.731	0.000	0.128	323.484	0.000	0.126	0.126	5.956	0.008	24	0	
08.12.23 23	81.23	62.40	18.83	4.36	3.88	4.60	339.328	0.000	0.081	329.587	0.000	0.080	0.080	6.223	0.005	24	0	
09.12.23 23	81.01	62.34	18.67	4.36	3.87	4.60	338.936	0.000	0.084	329.247	0.000	0.083	0.083	6.161	0.005	24	0	
10.12.23 23	78.27	60.75	17.52	4.37	3.88	4.60	340.054	0.000	0.067	330.914	0.000	0.066	0.066	5.809	0.004	24	0	
11.12.23 23	75.72	59.15	16.57	4.38	3.88	4.60	328.045	0.000	0.095	319.723	0.000	0.093	0.093	5.311	0.006	24	0	
12.12.23 23	73.99	57.59	16.39	4.46	3.90	4.60	313.154	0.000	0.084	305.533	0.000	0.083	0.083	5.021	0.005	24	0	
13.12.23 23	75.53	58.74	16.79	4.53	3.93	4.60	317.965	0.000	0.091	309.935	0.000	0.090	0.090	5.216	0.005	24	0	
14.12.23 23	77.30	59.72	17.57	4.53	3.90	4.60	312.705	0.000	0.088	304.489	0.000	0.087	0.087	5.365	0.005	24	0	
15.12.23 23	73.86	57.49	16.38	4.47	3.89	4.60	312.103	0.000	0.097	304.526	0.000	0.096	0.096	5.000	0.006	24	0	
16.12.23 23	70.46	55.45	15.01	4.49	3.88	4.60	301.891	0.000	0.083	295.157	0.000	0.082	0.082	4.440	0.005	24	0	
17.12.23 23	70.44	53.82	16.62	4.60	3.85	4.60	254.749	0.000	0.097	249.074	0.000	0.096	0.096	4.149	0.005	24	0	
18.12.23 23	69.94	54.21	15.73	4.60	3.86	4.60	262.606	0.000	0.117	256.833	0.000	0.115	0.115	4.051	0.006	24	0	
19.12.23 23	70.14	54.07	16.07	4.58	3.85	4.60	254.193	0.000	0.087	248.572	0.000	0.086	0.086	4.004	0.005	24	0	
20.12.23 23	70.39	55.42	14.97	4.44	3.90	4.60	302.871	0.000	0.075	296.138	0.000	0.074	0.074	4.441	0.004	24	0	
21.12.23 23	70.98	56.51	14.46	4.46	3.90	4.60	320.294	0.000	0.078	313.057	0.000	0.077	0.077	4.538	0.004	24	0	
22.12.23 23	73.77	58.18	15.59	4.41	3.91	4.60	322.302	0.000	0.068	314.484	0.000	0.067	0.067	4.912	0.004	24	0	
23.12.23 23	75.94	59.65	16.29	4.44	3.90	4.60	321.159	0.000	0.095	312.967	0.000	0.093	0.093	5.112	0.006	24	0	
Итого/Среди	76.74	59.25	17.49	4.36	3.83	4.60	9294.629	0.000	2.639	9052.828	0.000	2.597	2.597	158.768	0.153	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.11.23 23	506703.385	0.000	416.801	495052.474	0.000	409.937	2224.231	7136.728	24.318	62838	535
23.12.23 23	515998.014	0.000	419.440	504105.302	0.000	412.533	2226.827	7295.496	24.472	63558	535
Итого	9294.629	0.000	2.639	9052.828	0.000	2.597	2.597	158.768	0.153	720	0

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут.питания  
(#) дисбаланс масс  
(R) реверс  
(o) отсут.теплонос.  
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

