

#125974#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Домовой, ООО УК
Серафимовича 7, Калининград
9723
ТВ7 (ASCII)
20116557
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,345	0	74,523	0	0	72,897	0	0	24	0	69,6	58,7	0,41	0,38	6,8
25.03.2025	3,311	0	74,686	0	0	73,053	0	0	24	0	69,7	58,9	0,41	0,38	5,5
26.03.2025	3,348	0	76,108	0	0	74,451	0	0	24	0	69,5	58,8	0,41	0,38	4,4
27.03.2025	3,287	0	75,441	0	0	73,798	0	0	24	0	69,6	58,9	0,41	0,38	6,9
28.03.2025	3,283	0	79,012	0	0	77,281	0	0	24	0	69,7	59,6	0,41	0,38	5,7
29.03.2025	3,2	0	79,864	0	0	78,114	0	0	24	0	69,7	59,9	0,41	0,38	8,9
30.03.2025	3,262	0	77,854	0	0	76,158	0	0	24	0	69,5	59,3	0,41	0,38	9,9
31.03.2025	3,237	0	76,914	0	0	75,244	0	0	24	0	69,5	59,2	0,41	0,38	6,8
01.04.2025	3,18	0	73,913	0	0	72,302	0	0	24	0	69,5	59	0,41	0,38	5,9
02.04.2025	3,191	0	73,66	0	0	72,06	0	0	24	0	69,5	58,9	0,4	0,38	-
03.04.2025	3,113	0	75,843	0	0	74,201	0	0	24	0	69,3	59,3	0,4	0,37	-
04.04.2025	3,2	0	74,024	0	0	72,415	0	0	24	0	69,5	58,9	0,4	0,38	-
05.04.2025	3,187	0	67,417	0	0	65,931	0	0	24	0	70	58,4	0,4	0,38	-
06.04.2025	3,393	0	66	0	0	64,468	0	0	24	0	72,1	59,5	0,4	0,38	-
07.04.2025	3,268	0	68,623	0	0	67,078	0	0	24	0	70,9	59,3	0,4	0,38	-
08.04.2025	3,168	0	68,669	0	0	67,173	0	0	24	0	69,6	58,3	0,4	0,38	-
09.04.2025	3,135	0	68,26	0	0	66,78	0	0	24	0	69,4	58,2	0,4	0,38	-
10.04.2025	3,224	0	65,346	0	0	63,908	0	0	24	0	69,9	57,8	0,4	0,38	-
11.04.2025	3,209	0	69,727	0	0	68,218	0	0	24	0	69,2	58	0,4	0,38	-
12.04.2025	3,252	0	71,532	0	0	69,974	0	0	24	0	69,5	58,4	0,4	0,38	-
13.04.2025	3,238	0	77,134	0	0	75,454	0	0	24	0	69,5	59,2	0,4	0,38	-
14.04.2025	2,465	0	62,488	0	0	61,127	0	0	24	0	69,4	59,8	0,41	0,39	-
15.04.2025	0,717	0	10,759	0	0	10,619	0	0	24	0	53	36,8	0,42	0,42	-
16.04.2025	0,401	0	12,163	0	0	11,995	0	0	24	0	54,6	46,6	0,42	0,41	-
17.04.2025	0,412	0	15,181	0	0	14,956	0	0	24	0	56,7	50,1	0,43	0,42	-
18.04.2025	0,387	0	16,867	0	0	16,608	0	0	24	0	57,7	52,1	0,44	0,43	-
19.04.2025	0,436	0	16,88	0	0	16,621	0	0	24	0	57,7	51,4	0,44	0,43	-
20.04.2025	0,499	0	16,708	0	0	16,443	0	0	24	0	58,6	51,4	0,44	0,43	-
21.04.2025	0,437	0	14,101	0	0	13,893	0	0	24	0	56,5	49	0,42	0,41	-
22.04.2025	0,494	0	11,934	0	0	11,763	0	0	24	0	55,5	45,4	0,4	0,39	-
23.04.2025	0,423	0	12,312	0	0	12,134	0	0	24	0	55,9	47,6	0,41	0,4	-
Итого:	74,702	0	1723,943	0	0	1687,117	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,842														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1284,429	44281,355	0	2,303	43337,857	0	2,26	15908	688
23.04.2025	1359,132	46005,304	0	2,303	45024,975	0	2,26	16652	688

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2025 7:41:50