

#145002#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Домовой, ООО УК
Серафимовича 7, Калининград

9723
ТВ7 (ASCII)
20116557
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,558	0	51,448	0	0	50,45	0	0	24	0	65,2	62,6	0,36	0,32	-
25.07.2025	0,535	0	46,724	0	0	45,837	0	0	24	0	64,6	61,8	0,36	0,32	-
26.07.2025	0,511	0	47,009	0	0	46,107	0	0	24	0	64,8	62,1	0,36	0,33	-
27.07.2025	0,552	0	47,255	0	0	46,349	0	0	24	0	64,7	61,9	0,36	0,32	-
28.07.2025	0,483	0	46,761	0	0	45,87	0	0	24	0	64,6	62,1	0,37	0,33	-
29.07.2025	0,501	0	63,468	0	0	62,222	0	0	24	0	65,6	63,7	0,38	0,31	-
30.07.2025	0,56	0	85,48	0	0	83,734	0	0	24	0	67,1	65,6	0,42	0,3	-
31.07.2025	0,548	0	81,802	0	0	80,122	0	0	24	0	67,3	65,7	0,41	0,31	-
01.08.2025	0,562	0	81,837	0	0	80,175	0	0	24	0	67	65,3	0,41	0,31	-
02.08.2025	0,6	0	81,293	0	0	79,632	0	0	24	0	67,2	65,4	0,41	0,31	-
03.08.2025	0,571	0	81,527	0	0	79,886	0	0	24	0	66,6	64,9	0,41	0,31	-
04.08.2025	0,564	0	81,675	0	0	80,002	0	0	24	0	67,3	65,6	0,41	0,31	-
05.08.2025	0,54	0	81,146	0	0	79,481	0	0	24	0	67,3	65,7	0,41	0,31	-
06.08.2025	0,514	0	81,178	0	0	79,523	0	0	24	0	67	65,5	0,41	0,31	-
07.08.2025	0,567	0	81,422	0	0	79,751	0	0	24	0	67,4	65,7	0,41	0,31	-
08.08.2025	0,573	0	81,786	0	0	80,109	0	0	24	0	67,2	65,5	0,41	0,31	-
09.08.2025	0,63	0	81,911	0	0	80,221	0	0	24	0	67,5	65,7	0,41	0,31	-
10.08.2025	0,698	0	81,567	0	0	79,903	0	0	24	0	67	65	0,41	0,31	-
11.08.2025	0,611	0	81,676	0	0	79,999	0	0	24	0	67,3	65,5	0,41	0,31	-
12.08.2025	0,592	0	59,499	0	0	58,327	0	0	24	0	65,8	63,4	0,38	0,32	-
13.08.2025	0,573	0	46,013	0	0	45,13	0	0	24	0	64,8	61,8	0,36	0,33	-
14.08.2025	0,563	0	38,154	0	0	37,447	0	0	24	0	63,6	60	0,34	0,31	-
15.08.2025	0,55	0	45,551	0	0	44,674	0	0	24	0	65	62,1	0,36	0,33	-
16.08.2025	0,549	0	44,758	0	0	43,903	0	0	24	0	64,7	61,7	0,36	0,33	-
17.08.2025	0,641	0	44,399	0	0	43,555	0	0	24	0	64,5	61	0,36	0,32	-
18.08.2025	0,557	0	45,123	0	0	44,258	0	0	24	0	64,7	61,7	0,36	0,32	-
19.08.2025	0,655	0	45,839	0	0	44,957	0	0	24	0	64,9	61,5	0,36	0,32	-
20.08.2025	0,548	0	43,53	0	0	42,704	0	0	24	0	64,4	61,4	0,36	0,32	-
21.08.2025	0,555	0	43,41	0	0	42,586	0	0	24	0	64,4	61,3	0,36	0,32	-
22.08.2025	0,567	0	42,684	0	0	41,879	0	0	24	0	64,2	61	0,35	0,32	-
23.08.2025	0,591	0	42,566	0	0	41,769	0	0	24	0	64	60,7	0,35	0,32	-
Итого:	17,619	0	1908,491	0	0	1870,562	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,208														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	1408,908	51523,331	0	2,303	50433,678	0	2,26	18835	689
23.08.2025	1426,529	53431,824	0	2,303	52304,24	0	2,26	19579	689

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 15:18:46