

#94968#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Домовой, ООО УК
Адрес потребителя Серафимовича 7, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9723
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20116557
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,417	0	76,877	0	0	75,432	0	0	24	0	64,2	62,9	0,4	0,31	-
25.08.2024	0,455	0	76,526	0	0	75,074	0	0	24	0	64,5	63,1	0,4	0,31	-
26.08.2024	0,303	0	57,842	0	0	56,719	0	0	24	0	65,2	63,9	0,3	0,23	-
27.08.2024	0,383	0	68,455	0	0	67,066	0	0	24	0	66,7	65,4	0,36	0,28	-
28.08.2024	0,36	0	77,521	0	0	75,931	0	0	24	0	67,2	66,1	0,4	0,31	-
29.08.2024	0,353	0	74,677	0	0	73,204	0	0	24	0	65,9	64,7	0,39	0,31	-
30.08.2024	0,434	0	75,391	0	0	73,81	0	0	24	0	68,1	66,7	0,39	0,31	-
31.08.2024	0,479	0	76,335	0	0	74,745	0	0	24	0	67,9	66,4	0,4	0,31	-
01.09.2024	0,603	0	76,473	0	0	74,88	0	0	24	0	67,8	65,9	0,4	0,31	-
02.09.2024	0,544	0	72,035	0	0	70,554	0	0	24	0	67,3	65,5	0,38	0,3	-
03.09.2024	0,51	0	77,175	0	0	75,565	0	0	24	0	67,9	66,3	0,39	0,3	-
04.09.2024	0,527	0	80,049	0	0	78,395	0	0	24	0	67,5	65,9	0,4	0,3	-
05.09.2024	0,543	0	82,014	0	0	80,307	0	0	24	0	67,9	66,3	0,4	0,3	-
06.09.2024	0,518	0	80,009	0	0	78,35	0	0	24	0	67,8	66,2	0,4	0,3	-
07.09.2024	0,467	0	79,429	0	0	77,769	0	0	24	0	68	66,6	0,39	0,3	-
08.09.2024	0,562	0	79,145	0	0	77,511	0	0	24	0	67,6	65,9	0,39	0,3	-
09.09.2024	0,528	0	75,598	0	0	74,027	0	0	24	0	67,7	66	0,38	0,3	-
10.09.2024	0,514	0	78,885	0	0	77,236	0	0	24	0	67,9	66,4	0,39	0,3	-
11.09.2024	0,465	0	78,137	0	0	76,546	0	0	24	0	66,9	65,5	0,39	0,3	-
12.09.2024	0,6	0	79,953	0	0	78,293	0	0	24	0	67,7	65,9	0,4	0,3	-
13.09.2024	0,54	0	80,162	0	0	78,491	0	0	24	0	67,8	66,2	0,4	0,3	-
14.09.2024	0,528	0	80,08	0	0	78,421	0	0	24	0	67,6	66	0,4	0,3	-
15.09.2024	0,554	0	79,968	0	0	78,307	0	0	24	0	67,8	66,1	0,4	0,3	-
16.09.2024	0,525	0	79,919	0	0	78,27	0	0	24	0	67,5	65,9	0,4	0,3	-
17.09.2024	0,546	0	80,16	0	0	78,499	0	0	24	0	67,6	66	0,4	0,3	-
18.09.2024	0,541	0	80,159	0	0	78,503	0	0	24	0	67,5	65,9	0,4	0,3	-
19.09.2024	0,516	0	79,496	0	0	77,843	0	0	24	0	67,8	66,2	0,39	0,3	-
20.09.2024	0,489	0	81,193	0	0	79,512	0	0	24	0	67,7	66,3	0,39	0,3	-
21.09.2024	0,555	0	83,791	0	0	82,051	0	0	24	0	67,7	66,1	0,4	0,3	-
22.09.2024	0,599	0	83,161	0	0	81,437	0	0	24	0	67,6	65,9	0,4	0,3	-
23.09.2024	0,557	0	80,711	0	0	79,023	0	0	24	0	68	66,4	0,39	0,29	-
Итого:	15,515	0	2411,326	0	0	2361,771	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,706														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2024	696,595	29246,163	0	2,281	28635,784	0	2,238	10820	688
23.09.2024	712,11	31657,492	0	2,281	30997,556	0	2,238	11564	688

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2024 16:10:54