

#120885#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Горького 180, Калининград

4395

9808

ТВ7 (АСЦП)

22184353

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	9,74	0	443,9	445,3	0	437,839	440,38	0	24	0	53,7	48,4	0	0	-
25.02.2025	9,855	0	443,6	445,4	0	437,603	440,525	0	24	0	53,5	48,1	0	0	-
26.02.2025	9,039	0	443,5	445,2	0	437,917	440,607	0	24	0	51,7	46,7	0	0	-
27.02.2025	8,819	0	443,3	445,1	0	437,797	440,552	0	24	0	51,2	46,4	0	0	-
28.02.2025	8,655	0	443,6	445,5	0	438,303	441,161	0	24	0	50,3	45,6	0	0	-
01.03.2025	9,693	0	443,7	445,6	0	437,807	440,805	0	24	0	52,9	47,6	0	0	-
02.03.2025	8,631	0	443,3	445,5	0	438,038	441,19	0	24	0	50	45,3	0	0	-
03.03.2025	8,449	0	442,9	445	0	437,879	440,912	0	24	0	48,9	44,3	0	0	-
04.03.2025	7,537	0	442,3	444,5	0	437,809	440,769	0	24	0	46,4	42,3	0	0	-
05.03.2025	6,64	0	442,2	444,6	0	438,238	441,329	0	24	0	43,6	40	0	0	-
06.03.2025	5,977	0	441,7	444,2	0	438,123	441,225	0	24	0	41,5	38,3	0	0	-
07.03.2025	7,406	0	441,7	444,3	0	437,216	440,564	0	24	0	46,4	42,4	0	0	-
08.03.2025	7,503	0	441,6	444,3	0	436,937	440,475	0	24	0	47	42,9	0	0	-
09.03.2025	8,42	0	441,7	444,1	0	436,344	439,679	0	24	0	50,5	45,9	0,01	0	-
10.03.2025	5,966	0	441,3	444,3	0	437,445	441,045	0	24	0	42,7	39,4	0	0	-
11.03.2025	7,834	0	442	444,1	0	437,181	440,146	0	24	0	47,9	43,6	0	0	-
12.03.2025	7,262	0	442,1	444	0	437,449	440,085	0	24	0	47,2	43,2	0	0	-
13.03.2025	8,418	0	442,2	444,5	0	437,027	440,267	0	24	0	49,6	45	0	0	-
14.03.2025	9,41	0	442	444,1	0	436,314	439,463	0	24	0	52,2	47	0,01	0	-
15.03.2025	9,962	0	441,8	444,1	0	435,737	439,203	0	24	0	53,8	48,3	0,01	0	-
16.03.2025	9,68	0	441,8	443,9	0	435,794	439,016	0	24	0	53,5	48,2	0	0	-
17.03.2025	10,724	0	442	444,3	0	435,516	439,067	0	24	0	55,8	49,9	0	0	-
18.03.2025	8,847	0	441,7	443,9	0	436,318	439,506	0	24	0	50,6	45,8	0	0	-
19.03.2025	8,916	0	441,6	443,9	0	436,283	439,587	0	24	0	50,3	45,4	0	0	-
20.03.2025	7,881	0	441,2	443,6	0	436,313	439,553	0	24	0	48,2	43,9	0	0	-
21.03.2025	7,132	0	441,4	443,7	0	436,988	440,01	0	24	0	46	42,1	0	0	-
22.03.2025	6,631	0	441,7	443,9	0	437,597	440,475	0	24	0	44,2	40,6	0	0	-
23.03.2025	6,396	0	441,5	443,9	0	437,592	440,592	0	24	0	43,5	40	0	0	-
Итого:	231,423	0	12383,3	12444,8	0	12241,404	12328,188	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,274														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	2975,538	136257,7	136120,401	0	134480,407	134691,702	0	11625	53
23.03.2025	3206,962	148641	148565,201	0	146721,811	147019,892	0	12297	53

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 17:18:22