

# #296480#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Горького 180, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 9808  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 22184353  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	8,377	0	447,8	447,5	0	442,426	443,066	0	24	0	50,1	45,6	0	0	-
20.03.2026	8,775	0	446,7	446,6	0	441,33	442,233	0	24	0	50,3	45,6	0	0	-
21.03.2026	9,117	0	443,4	443,3	0	437,649	438,611	0	24	0	52,2	47,2	0	0	-
22.03.2026	7,812	0	443,2	443,2	0	438,254	439,082	0	24	0	48,4	44,2	0	0	-
23.03.2026	6,567	0	442,7	442,8	0	438,412	439,208	0	24	0	45,2	41,6	0	0	-
24.03.2026	6,276	0	442,4	442,7	0	438,402	439,361	0	24	0	43,7	40,3	0	0	-
25.03.2026	5,685	0	441,6	442,4	0	437,906	439,289	0	24	0	42,2	39,1	0	0	-
26.03.2026	7,441	0	441,7	442,5	0	437,123	438,715	0	24	0	46,8	42,7	0	0	-
27.03.2026	7,539	0	441,8	442,8	0	437,182	438,971	0	24	0	46,9	42,8	0	0	-
28.03.2026	8,092	0	442,2	443,2	0	437,148	439,038	0	24	0	48,9	44,5	0	0	-
29.03.2026	7,474	0	441,9	442,7	0	437,269	438,864	0	24	0	47	42,9	0	0	-
30.03.2026	7,214	0	441,9	442,7	0	437,318	438,901	0	24	0	46,7	42,8	0	0	-
31.03.2026	7,481	0	441,6	442,7	0	436,98	438,901	0	24	0	46,9	42,8	0	0	-
01.04.2026	8,522	0	441,9	442,7	0	436,693	438,436	0	24	0	49,8	45,2	0	0	-
02.04.2026	8,165	0	442,2	442,7	0	437,107	438,53	0	24	0	49,2	44,7	0	0	-
03.04.2026	8,922	0	442,4	442,4	0	436,833	437,838	0	24	0	51,4	46,5	0,01	0	-
04.04.2026	7,931	0	442,4	442,5	0	437,477	438,463	0	24	0	48,4	44,1	0	0	-
05.04.2026	7,006	0	442,5	442,6	0	438,148	438,993	0	24	0	45,6	41,8	0	0	-
06.04.2026	7,092	0	442,4	442,1	0	438,183	438,621	0	24	0	45	41,1	0	0	-
07.04.2026	7,949	0	442,4	442,2	0	437,66	438,313	0	24	0	47,6	43,3	0	0	-
08.04.2026	8,553	0	442,3	442,4	0	437,175	438,224	0	24	0	49,4	44,7	0	0	-
09.04.2026	9,714	0	442,7	442,8	0	436,841	438,041	0	24	0	52,9	47,6	0	0	-
10.04.2026	8,855	0	442,3	442,7	0	436,776	438,202	0	24	0	51,2	46,3	0	0	-
11.04.2026	7,229	0	442,1	442,1	0	437,551	438,31	0	24	0	46,6	42,7	0	0	-
12.04.2026	6,868	0	442	441,9	0	437,611	438,24	0	24	0	45,8	42,1	0	0	-
13.04.2026	6,256	0	442,1	442,1	0	438,134	438,797	0	24	0	43,7	40,2	0	0	-
14.04.2026	6,235	0	442,4	442,3	0	438,348	438,881	0	24	0	44,1	40,7	0	0	-
15.04.2026	5,557	0	406	405,7	0	402,411	402,683	0	24	0	43,3	40	0	0	-
16.04.2026	7,053	0	443,1	442,3	0	438,645	438,595	0	22	2	46	42,2	0	0	-
17.04.2026	7,309	0	443,5	442,9	0	438,955	439,137	0	24	0	46,5	42,6	0	0	-
18.04.2026	6,478	0	443,2	443,1	0	438,939	439,533	0	24	0	45	41,5	0	0	-
Итого:	233,544	0	13686,8	13692,6	0	13540,886	13572,077	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,781														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 742

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	5178,589	234409,3	234259,001	0	231280,593	231741,968	0	20924	66
18.04.2026	5412,133	248096,1	247951,601	0	244821,479	245314,043	0	21666	68

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.04.2026 8:00:30