

#125970#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 19.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Горького 180, Калининград

4395

9808

ТВ7 (АСЦП)

22184353

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	7,209	0	441,7	444	0	437,353	440,388	0	24	0	45,6	41,7	0	0	6,8
25.03.2025	7,519	0	441,6	443,5	0	436,815	439,507	0	24	0	47,7	43,5	0	0	5,5
26.03.2025	5,231	0	441,1	443,3	0	437,838	440,53	0	24	0	39,8	37	0	0	4,4
27.03.2025	6,74	0	441,3	443,3	0	437,174	439,828	0	24	0	44,7	41	0	0	6,9
28.03.2025	6,132	0	441,4	443,3	0	437,419	439,963	0	24	0	43,6	40,3	0	0	5,7
29.03.2025	5,693	0	441,3	443,5	0	437,636	440,379	0	24	0	42,2	39,1	0	0	8,9
30.03.2025	5,285	0	441,2	443,2	0	437,774	440,28	0	24	0	40,7	37,9	0	0	9,9
31.03.2025	6,83	0	441,1	443,5	0	436,868	439,967	0	24	0	45,1	41,3	0	0	6,8
01.04.2025	6,873	0	440,8	443,2	0	436,542	439,639	0	24	0	45,3	41,5	0	0	5,9
02.04.2025	6,257	0	440,8	443,2	0	436,839	439,877	0	24	0	43,7	40,2	0	0	-
03.04.2025	5,378	0	440,6	442,9	0	437,037	439,856	0	24	0	41,4	38,5	0	0	-
04.04.2025	6,659	0	440,8	443,3	0	436,723	439,878	0	24	0	44,3	40,7	0	0	-
05.04.2025	9,31	0	441,2	443,8	0	435,421	439,062	0	24	0	52,7	47,6	0,01	0	-
06.04.2025	10,026	0	441,8	444,5	0	435,815	439,629	0	24	0	53,7	48,2	0,01	0	-
07.04.2025	8,615	0	441,1	443,9	0	435,735	439,485	0	24	0	50,5	45,8	0,01	0	-
08.04.2025	8,405	0	441,3	444	0	436,263	439,84	0	24	0	49,2	44,6	0	0	-
09.04.2025	8,111	0	440,8	443,6	0	435,747	439,42	0	24	0	49,1	44,6	0	0	-
10.04.2025	8,863	0	441,3	444,2	0	435,884	439,756	0	24	0	50,9	46	0	0	-
11.04.2025	6,594	0	440,7	443,8	0	436,533	440,292	0	24	0	44,8	41,2	0	0	-
12.04.2025	6,891	0	440,9	444	0	436,561	440,376	0	24	0	45,6	41,8	0	0	-
13.04.2025	5,574	0	440,4	443,6	0	436,716	440,491	0	24	0	42,1	39,1	0	0	-
14.04.2025	4,05	0	405,3	408,6	0	402,351	405,988	0	24	0	39,7	37,3	0	0	-
15.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,2	22,9	0	0	-
16.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,8	17,9	0	0	-
17.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,5	17,5	0	0	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,8	17,9	0	0	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	-
Итого:	152,245	0	9668,5	9724,2	0	9573,044	9644,431	0	648	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,363														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

648

648

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	3206,962	148641	148565,201	0	146721,811	147019,892	0	12297	53
19.04.2025	3359,207	158309,499	158289,401	0	156294,855	156664,324	0	12945	53

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 16:19:24