

#132321#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 22, МАДОУ
Комсомольская 7, Калининград
3873

Заводской номер счётчика 20111639	Показания прибора, ГДж 20.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	351,915	342,209	9.706	2.318

Подпись исполнителя



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« 24 » 06 2025

#132320#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 3873
 Порядковый номер 9264
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСИП)
 Заводской номер 20111639
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	1,738	0	67,859	0	0	66,386	0	0	24	0	69,4	63,1	0,41	0,36
22.05.2025	-	0,347	0	60,341	0	0	59,045	0	0	24	0	69,1	67,7	0,43	0,36
23.05.2025	-	0,319	0	55,968	0	0	54,771	0	0	24	0	68,8	67,4	0,43	0,36
24.05.2025	-	0,222	0	55,869	0	0	54,671	0	0	24	0	69	68,1	0,43	0,36
25.05.2025	-	0,222	0	55,486	0	0	54,296	0	0	24	0	68,9	68	0,43	0,36
26.05.2025	-	0,358	0	59,731	0	0	58,45	0	0	24	0	69	67,5	0,43	0,36
27.05.2025	-	0,327	0	63,39	0	0	62,039	0	0	24	0	68,7	67,5	0,44	0,36
28.05.2025	-	0,322	0	57,208	0	0	55,985	0	0	24	0	68,8	67,5	0,43	0,36
29.05.2025	-	0,324	0	52,448	0	0	51,339	0	0	24	0	68,4	66,9	0,43	0,37
30.05.2025	-	0,362	0	51,777	0	0	50,688	0	0	24	0	68,2	66,5	0,43	0,37
31.05.2025	-	0,207	0	48,859	0	0	47,881	0	0	24	0	66,3	65,3	0,42	0,37
01.06.2025	-	0,22	0	51,404	0	0	50,32	0	0	24	0	68,4	67,4	0,43	0,37
02.06.2025	-	0,31	0	53,022	0	0	51,894	0	0	24	0	68,7	67,3	0,43	0,37
03.06.2025	-	0,295	0	57,352	0	0	56,13	0	0	24	0	68,7	67,5	0,43	0,36
04.06.2025	-	0,297	0	54,505	0	0	53,349	0	0	24	0	68,6	67,2	0,43	0,36
05.06.2025	-	0,301	0	51,869	0	0	50,771	0	0	24	0	68,4	67	0,42	0,37
06.06.2025	-	0,273	0	51,59	0	0	50,494	0	0	24	0	68,6	67,4	0,43	0,37
07.06.2025	-	0,219	0	51,915	0	0	50,809	0	0	24	0	68,7	67,7	0,43	0,37
08.06.2025	-	0,214	0	51,654	0	0	50,566	0	0	24	0	68,2	67,2	0,43	0,37
09.06.2025	-	0,094	0	19,42	0	0	19,018	0	0	24	0	67,4	66,5	0,33	0,31
10.06.2025	-	0,047	0	5,272	0	0	5,208	0	0	24	0	49	47,4	0,35	0,35
11.06.2025	-	0,288	0	18,083	0	0	17,749	0	0	24	0	63,6	59,7	0,39	0,39
12.06.2025	-	0,193	0	17,77	0	0	17,44	0	0	24	0	63,7	61,1	0,39	0,39
13.06.2025	-	0,207	0	28,656	0	0	28,079	0	0	24	0	66,5	64,8	0,4	0,38
14.06.2025	-	0,216	0	36,01	0	0	35,255	0	0	24	0	68,1	66,7	0,4	0,38
15.06.2025	-	0,216	0	37,268	0	0	36,486	0	0	24	0	68,2	66,8	0,41	0,38
16.06.2025	-	0,322	0	38,625	0	0	37,817	0	0	24	0	68,1	66	0,41	0,38
17.06.2025	-	0,316	0	39,214	0	0	38,392	0	0	24	0	68,1	66,1	0,41	0,38
18.06.2025	-	0,322	0	39,863	0	0	39,024	0	0	24	0	68,2	66,2	0,4	0,37
19.06.2025	-	0,299	0	39,241	0	0	38,421	0	0	24	0	68	66,1	0,41	0,38
20.06.2025	-	0,31	0	39,649	0	0	38,816	0	0	24	0	68,2	66,3	0,41	0,38
Итого:	-	9,707	0	1411,318	0	0	1381,589	0	0	744	0	67,42	65,74	0,41	0,37

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	342,209	5746,007	0	0	5614,921	0	0	2555	170
20.06.2025	351,915	7157,325	0	0	6996,511	0	0	3299	170

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения