

#93846#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 22, МАДОУ
Комсомольская 7, Калининград
3873

Заводской номер счётчика 20111639	Показания прибора, ГДж 20.09.2024	Предыдущие показания, ГДж 20.08.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2962,001	2953,919	8.082	1.93

Подпись исполнителя _____



#93845#

Отчёт за период с 20.08.2024 по 20.09.2024.

Номер абонента 3873
 Порядковый номер 9264
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
 Заводской номер 20111639
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °С	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °С	t2, °С	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,4	22,1	0,2	0,19
22.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,1	21,9	0,18	0,17
23.08.2024	-	0,185	0	12,641	0	0	12,397	0	0	24	0	64,5	61	0,29	0,26
24.08.2024	-	0,254	0	27,379	0	0	26,819	0	0	23	1	67,2	64,9	0,42	0,37
25.08.2024	-	0,246	0	25,286	0	0	24,771	0	0	24	0	67,1	64,8	0,42	0,37
26.08.2024	-	0,34	0	24,674	0	0	24,164	0	0	24	0	67,6	64,2	0,42	0,37
27.08.2024	-	0,337	0	21,059	0	0	20,627	0	0	24	0	67,1	63,2	0,42	0,37
28.08.2024	-	0,373	0	19,79	0	0	19,387	0	0	24	0	67,1	62,5	0,42	0,37
29.08.2024	-	0,336	0	18,319	0	0	17,945	0	0	24	0	67,1	62,6	0,41	0,37
30.08.2024	-	0,338	0	17,68	0	0	17,318	0	0	24	0	67,2	62,6	0,41	0,37
31.08.2024	-	0,221	0	13,432	0	0	13,166	0	0	24	0	66	62	0,42	0,37
01.09.2024	-	0,22	0	11,935	0	0	11,7	0	0	24	0	65,8	61,3	0,42	0,37
02.09.2024	-	0,298	0	11,597	0	0	11,37	0	0	24	0	65,5	59,2	0,4	0,36
03.09.2024	-	0,319	0	12,64	0	0	12,389	0	0	24	0	66,1	60	0,41	0,36
04.09.2024	-	0,323	0	12,766	0	0	12,514	0	0	24	0	65,9	59,7	0,41	0,36
05.09.2024	-	0,289	0	11,833	0	0	11,599	0	0	24	0	66	60,1	0,42	0,36
06.09.2024	-	0,297	0	10,119	0	0	9,922	0	0	24	0	65,4	58,2	0,42	0,36
07.09.2024	-	0,209	0	9,382	0	0	9,201	0	0	24	0	65,3	59,9	0,41	0,35
08.09.2024	-	0,2	0	8,356	0	0	8,196	0	0	24	0	64,7	58,9	0,41	0,35
09.09.2024	-	0,282	0	7,82	0	0	7,67	0	0	24	0	64,8	56	0,41	0,35
10.09.2024	-	0,265	0	7,778	0	0	7,629	0	0	24	0	64,8	56,5	0,41	0,35
11.09.2024	-	0,285	0	8,406	0	0	8,248	0	0	24	0	64,4	56,2	0,41	0,36
12.09.2024	-	0,304	0	8,604	0	0	8,437	0	0	24	0	65,1	56,5	0,42	0,36
13.09.2024	-	0,302	0	8,307	0	0	8,147	0	0	24	0	65	56,1	0,42	0,36
14.09.2024	-	0,197	0	7,086	0	0	6,953	0	0	24	0	64,1	57,3	0,42	0,36
15.09.2024	-	0,2	0	6,926	0	0	6,796	0	0	24	0	64,2	57,2	0,42	0,35
16.09.2024	-	0,278	0	7,43	0	0	7,289	0	0	24	0	64,6	55,5	0,42	0,36
17.09.2024	-	0,281	0	7,307	0	0	7,168	0	0	24	0	64,6	55,2	0,42	0,36
18.09.2024	-	0,294	0	7,668	0	0	7,522	0	0	24	0	64,6	55,3	0,42	0,35
19.09.2024	-	0,29	0	7,661	0	0	7,514	0	0	24	0	64,9	55,7	0,41	0,35
20.09.2024	-	0,318	0	8,359	0	0	8,198	0	0	24	0	65	55,8	0,41	0,35
Итого:	-	8,081	0	362,24	0	0	355,056	0	0	743	1	62,78	56,85	0,4	0,35

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	2953,919	54512,426	0	0	53233,098	0	0	27047	685
20.09.2024	2962,001	54874,667	0	0	53588,155	0	0	27790	686

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____