

#37114#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.10.2023 по 20.11.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 22, МАДОУ
Комсомольская 7, Калининград
3873

Заводской номер счётчика 20111639	Показания прибора, ГДж 20.11.2023	Предыдущие показания, ГДж 20.10.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2302,237	2169,758	132.479	31.642 <i>+ регар</i>

31, 44 Гкал

Подпись исполнителя _____



#37113#

Отчёт за период с 20.10.2023 по 20.11.2023.

Номер абонента 3873
 Порядковый номер 9264
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCI)
 Заводской номер 20111639
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.11.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.10.2023	-	4,181	0	52,459	0	0	51,258	0	0	24	0	71,4	51,9	0,3	0,23
22.10.2023	-	4,01	0	57,507	0	0	56,268	0	0	24	0	69,1	52,1	0,3	0,23
23.10.2023	-	4,158	0	58,993	0	0	57,717	0	0	24	0	69,2	52	0,3	0,23
24.10.2023	-	4,115	0	57,387	0	0	56,148	0	0	24	0	69	51,5	0,3	0,23
25.10.2023	-	4,157	0	56,208	0	0	54,986	0	0	24	0	69,3	51,3	0,3	0,23
26.10.2023	-	4,18	0	55,466	0	0	54,261	0	0	24	0	69,4	51	0,3	0,23
27.10.2023	-	3,795	0	48,804	0	0	47,692	0	0	24	0	71,2	52,2	0,31	0,24
28.10.2023	-	4,255	0	53,028	0	0	51,807	0	0	21	3	71,6	52	0,31	0,24
29.10.2023	-	4,163	0	52,103	0	0	50,924	0	0	24	0	70,9	51,4	0,31	0,24
30.10.2023	-	4,242	0	55,945	0	0	54,734	0	0	24	0	69,2	50,7	0,32	0,24
31.10.2023	-	4,28	0	58,4	0	0	57,127	0	0	24	0	69,4	51,6	0,32	0,24
01.11.2023	-	4,221	0	58,648	0	0	57,386	0	0	24	0	69	51,5	0,31	0,23
02.11.2023	-	4,33	0	60,454	0	0	59,128	0	0	24	0	69,7	52,2	0,32	0,24
03.11.2023	-	4,238	0	59,075	0	0	57,803	0	0	24	0	69	51,5	0,32	0,24
04.11.2023	-	3,945	0	56,417	0	0	55,206	0	0	24	0	68,9	51,9	0,32	0,23
05.11.2023	-	3,937	0	54,299	0	0	53,136	0	0	24	0	68,9	51,2	0,31	0,23
06.11.2023	-	4,003	0	55,573	0	0	54,369	0	0	24	0	69,3	51,7	0,32	0,24
07.11.2023	-	4,208	0	57,297	0	0	56,061	0	0	24	0	69,1	51,2	0,31	0,23
08.11.2023	-	4,242	0	58,18	0	0	56,921	0	0	24	0	69,2	51,4	0,31	0,23
09.11.2023	-	4,256	0	59,644	0	0	58,359	0	0	24	0	69,1	51,7	0,32	0,24
10.11.2023	-	4,295	0	62,312	0	0	60,957	0	0	24	0	69,3	52,5	0,32	0,24
11.11.2023	-	3,983	0	57,264	0	0	56,032	0	0	24	0	69	52	0,31	0,23
12.11.2023	-	3,946	0	55,328	0	0	54,132	0	0	24	0	69,1	51,7	0,31	0,23
13.11.2023	-	4,15	0	55,93	0	0	54,723	0	0	24	0	69,1	51	0,31	0,24
14.11.2023	-	4,328	0	56,536	0	0	55,28	0	0	24	0	70,2	51,5	0,31	0,24
15.11.2023	-	4,451	0	57,543	0	0	56,244	0	0	24	0	71	52,1	0,32	0,24
16.11.2023	-	4,688	0	58,521	0	0	57,115	0	0	24	0	73,4	53,9	0,31	0,24
17.11.2023	-	5,008	0	57,049	0	0	55,578	0	0	24	0	76,3	54,8	0,31	0,24
18.11.2023	-	4,838	0	54,246	0	0	52,824	0	0	24	0	77	55,2	0,32	0,24
19.11.2023	-	4,831	0	54,019	0	0	52,606	0	0	24	0	77	55,1	0,31	0,24
20.11.2023	-	5,045	0	56,461	0	0	54,974	0	0	24	0	77,2	55,3	0,31	0,24
Итого:	-	132,479	0	1751,096	0	0	1711,756	0	0	741	3	70,66	52,16	0,31	0,24

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 741 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2023	2169,758	41756,632	0	0	40773,101	0	0	20365	47
20.11.2023	2302,237	43507,727	0	0	42484,857	0	0	21106	50

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения