

#296476#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 17.04.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого 6-10, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 9791
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00163748
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,576	0	160,4	160,06	0	156,82	157,89	0	0	24	0	0	70,4	54	16,42	0,7	0,7	-
20.03.2026	2,662	0	170,4	168,64	0	166,98	166,59	0	0	24	0	0	66,8	50,8	15,97	0,7	0,7	-
21.03.2026	2,688	0	175,44	173,58	0	172,01	171,54	0	0	24	0	0	66	50,3	15,64	0,7	0,7	-
22.03.2026	2,705	0	175,84	173,84	0	172,47	171,85	0	0	24	0	0	65	49,3	15,71	0,7	0,7	-
23.03.2026	2,635	0	181,64	179,5	0	178,59	177,74	0	0	24	0	0	60,7	45,9	14,78	0,7	0,7	-
24.03.2026	2,634	0	182,05	179,87	0	178,82	177,94	0	0	24	0	0	62,2	47,5	14,75	0,7	0,7	-
25.03.2026	2,645	0	186,15	184	0	182,89	182,08	0	0	24	0	0	62	47,5	14,47	0,7	0,7	-
26.03.2026	2,664	0	191,16	189,33	0	187,74	187,27	0	0	24	0	0	62,5	48,3	14,21	0,7	0,7	-
27.03.2026	2,643	0	180,09	178,63	0	176,82	176,71	0	0	24	0	0	63	48	14,98	0,7	0,7	-
28.03.2026	2,68	0	172,18	170,24	0	169,14	168,5	0	0	24	0	0	62,3	46,4	15,88	0,7	0,7	-
29.03.2026	2,678	0	178,98	176,82	0	176	175,14	0	0	24	0	0	60,1	44,9	15,23	0,7	0,7	-
30.03.2026	2,611	0	177,46	175,03	0	174,45	173,3	0	0	24	0	0	60,9	45,9	14,99	0,7	0,7	-
31.03.2026	2,664	0	175,08	172,41	0	171,89	170,6	0	0	24	0	0	63,1	47,6	15,51	0,7	0,7	-
01.04.2026	2,673	0	173,91	171,27	0	170,82	169,52	0	0	24	0	0	62,2	46,5	15,68	0,7	0,7	-
02.04.2026	2,736	0	175,21	172,69	0	172,05	170,93	0	0	24	0	0	62,8	46,9	15,92	0,7	0,7	-
03.04.2026	2,616	0	171,77	168,98	0	168,71	167,23	0	0	24	0	0	62,5	47	15,54	0,7	0,7	-
04.04.2026	2,718	0	177,11	174,26	0	174,01	172,51	0	0	24	0	0	62,1	46,5	15,62	0,7	0,7	-
05.04.2026	2,644	0	179,46	176,94	0	176,32	175,11	0	0	24	0	0	61,9	46,9	15,03	0,7	0,7	-
06.04.2026	2,75	0	178,59	176,04	0	175,06	173,94	0	0	24	0	0	66,2	50,5	15,74	0,7	0,7	-
07.04.2026	2,687	0	166,32	163,99	0	162,77	161,91	0	0	24	0	0	68,7	52,2	16,54	0,7	0,7	-
08.04.2026	2,777	0	172,34	170,04	0	168,9	168,04	0	0	24	0	0	66,2	49,8	16,47	0,7	0,7	-
09.04.2026	2,762	0	174,17	171,91	0	170,9	170,06	0	0	24	0	0	64,2	48	16,18	0,7	0,7	-
10.04.2026	2,79	0	176,45	174,21	0	173,09	172,26	0	0	24	0	0	64,9	48,8	16,13	0,7	0,7	-
11.04.2026	2,719	0	178,44	176,42	0	175,06	174,44	0	0	24	0	0	64,6	49	15,55	0,7	0,7	-
12.04.2026	2,697	0	178,42	176,58	0	175,16	174,71	0	0	24	0	0	63,3	47,8	15,43	0,7	0,7	-
13.04.2026	2,664	0	181,81	179,91	0	178,53	177,96	0	0	24	0	0	63	48,1	14,94	0,7	0,7	-
14.04.2026	2,65	0	183,96	182,05	0	180,77	180,16	0	0	24	0	0	61,8	47,1	14,7	0,7	0,7	-
15.04.2026	2,61	0	190,51	188,8	0	187,3	186,88	0	0	24	0	0	60,6	46,7	13,95	0,7	0,7	-
16.04.2026	2,609	0	178,65	177,17	0	175,36	175,19	0	0	24	0	0	63,8	48,9	14,89	0,7	0,7	-
17.04.2026	2,682	0	180,49	178,75	0	177,08	176,73	0	0	24	0	0	64,3	49,2	15,17	0,7	0,7	-
Итого:	80,269	0	5324,48	5261,96	0	5226,51	5204,73	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	80,269																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
18.03.2026	1475,124	111486,53	108837,46	0	109117,46	107298,33	0
17.04.2026	1558,05	116995,93	114282,51	0	114525,47	112684,07	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 10:49:52