

#88157#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого 6-10, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 9791
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00163748
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,28	0	19,9	19,41	0	19,54	19,17	0	0	24	0	0	63	48,7	14,29	0,7	0,7	-
25.05.2024	0,231	0	18,35	17,92	0	18,02	17,68	0	0	24	0	0	62,9	50,2	12,74	0,7	0,7	-
26.05.2024	0,282	0	19,89	19,39	0	19,52	19,15	0	0	24	0	0	63,1	48,6	14,44	0,7	0,7	-
27.05.2024	0,217	0	17,94	17,53	0	17,61	17,29	0	0	24	0	0	62,8	50,4	12,38	0,7	0,7	-
28.05.2024	0,242	0	18,53	18,06	0	18,2	17,82	0	0	24	0	0	63	49,8	13,28	0,7	0,7	-
29.05.2024	0,239	0	18,35	17,89	0	18,01	17,65	0	0	24	0	0	63,1	49,8	13,3	0,7	0,7	-
30.05.2024	0,253	0	19,13	18,63	0	18,79	18,39	0	0	24	0	0	63	49,4	13,53	0,7	0,7	-
31.05.2024	0,246	0	18,64	18,14	0	18,31	17,9	0	0	24	0	0	63,1	49,6	13,47	0,7	0,7	-
01.06.2024	0,239	0	18,34	17,85	0	18	17,61	0	0	24	0	0	63,2	49,9	13,28	0,7	0,7	-
02.06.2024	0,231	0	17,97	17,47	0	17,66	17,23	0	0	24	0	0	63,2	50	13,12	0,7	0,7	-
03.06.2024	0,241	0	18,3	17,77	0	17,95	17,53	0	0	24	0	0	63,1	49,6	13,42	0,7	0,7	-
04.06.2024	0,225	0	18,34	17,82	0	18,01	17,58	0	0	24	0	0	62,7	50,2	12,51	0,7	0,7	-
05.06.2024	0,243	0	18,95	18,41	0	18,61	18,17	0	0	24	0	0	63	50	13,01	0,7	0,7	-
06.06.2024	0,223	0	17,75	17,24	0	17,43	17	0	0	24	0	0	63,1	50,3	12,78	0,7	0,7	-
07.06.2024	0,235	0	18,52	17,97	0	18,18	17,73	0	0	24	0	0	63	50	13	0,7	0,7	-
08.06.2024	0,234	0	18,52	17,96	0	18,16	17,72	0	0	24	0	0	63	49,9	13,01	0,7	0,7	-
09.06.2024	0,251	0	19,27	18,68	0	18,92	18,44	0	0	24	0	0	63	49,7	13,33	0,7	0,7	-
10.06.2024	0,225	0	17,87	17,31	0	17,56	17,07	0	0	24	0	0	63,1	50,3	12,85	0,7	0,7	-
11.06.2024	0,212	0	17,76	17,2	0	17,43	16,96	0	0	24	0	0	63	50,7	12,25	0,7	0,7	-
12.06.2024	0,229	0	18,32	17,71	0	18	17,47	0	0	24	0	0	62,9	50,1	12,83	0,7	0,7	-
13.06.2024	0,229	0	18,06	17,47	0	17,73	17,23	0	0	24	0	0	63	50,2	12,86	0,7	0,7	-
14.06.2024	0,213	0	17,62	17,03	0	17,3	16,79	0	0	24	0	0	63,1	50,7	12,41	0,7	0,7	-
15.06.2024	0,237	0	18,42	17,8	0	18,09	17,56	0	0	24	0	0	63,1	50	13,08	0,7	0,7	-
16.06.2024	0,247	0	18,8	18,18	0	18,48	17,94	0	0	24	0	0	63,1	49,8	13,31	0,7	0,7	-
17.06.2024	0,238	0	18,06	17,45	0	17,74	17,21	0	0	24	0	0	63,3	49,9	13,44	0,7	0,7	-
18.06.2024	0,215	0	17,62	17,02	0	17,3	16,78	0	0	24	0	0	63,2	50,6	12,61	0,7	0,7	-
19.06.2024	0,225	0	18,11	17,51	0	17,79	17,27	0	0	24	0	0	63,1	50,4	12,69	0,7	0,7	-
20.06.2024	0,218	0	17,63	17,02	0	17,32	16,78	0	0	24	0	0	63	50,5	12,53	0,7	0,7	-
21.06.2024	0,211	0	17,31	16,7	0	16,99	16,46	0	0	24	0	0	63,2	50,8	12,43	0,7	0,7	-
22.06.2024	0,22	0	17,95	17,32	0	17,62	17,08	0	0	24	0	0	63	50,5	12,48	0,7	0,7	-
23.06.2024	0,233	0	18,47	17,81	0	18,14	17,57	0	0	24	0	0	63	50	12,94	0,7	0,7	-
Итого:	7,264	0	568,69	551,67	0	558,41	544,23	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,264																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2024	419,274	33884,43	32962,21	0	33162,64	32481,39	0
23.06.2024	426,538	34453,12	33513,88	0	33721,05	33025,62	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2024 7:48:03