

#133685#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Галицкого 6-10, Калининград
6837
9791
ВКТ-7
00163748
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,388	0	12,61	12,15	0	12,37	12,15	0	0	24	0	0	66,8	35,1	31,66	0,7	0,7	-
25.05.2025	0,442	0	13,99	13,52	0	13,72	13,52	0	0	24	0	0	66,1	34	32,15	0,7	0,7	-
26.05.2025	0,398	0	12,79	12,38	0	12,55	12,38	0	0	24	0	0	66,4	34,6	31,81	0,7	0,7	-
27.05.2025	0,389	0	12,67	12,28	0	12,41	12,28	0	0	24	0	0	67,1	35,8	31,33	0,7	0,7	-
28.05.2025	0,379	0	12,22	11,87	0	12	11,87	0	0	24	0	0	68	36,4	31,67	0,7	0,7	-
29.05.2025	0,371	0	12,36	12,04	0	12,14	12,03	0	0	24	0	0	67,8	37,3	30,52	0,7	0,7	-
30.05.2025	0,396	0	12,71	12,38	0	12,44	12,38	0	0	24	0	0	68,7	37	31,71	0,7	0,7	-
31.05.2025	0,363	0	13,49	13,24	0	13,21	13,22	0	0	24	0	0	66,1	38,7	27,47	0,7	0,7	-
01.06.2025	0,405	0	13,36	13,03	0	13,07	13,03	0	0	24	0	0	69	37,9	31,06	0,7	0,7	-
02.06.2025	0,402	0	13,19	12,88	0	12,93	12,88	0	0	24	0	0	68,5	37,2	31,28	0,7	0,7	-
03.06.2025	0,347	0	12,06	11,8	0	11,83	11,8	0	0	24	0	0	67,3	37,8	29,45	0,7	0,7	-
04.06.2025	0,336	0	11,76	11,53	0	11,53	11,53	0	0	24	0	0	67,3	38,4	28,95	0,7	0,7	-
05.06.2025	0,296	0	10,33	10,14	0	10,13	10,14	0	0	24	0	0	67,6	38,3	29,37	0,7	0,7	-
06.06.2025	0,302	0	11,28	11,07	0	11,04	11,05	0	0	24	0	0	67,2	39,8	27,39	0,7	0,7	-
07.06.2025	0,295	0	10,77	10,56	0	10,57	10,56	0	0	24	0	0	67,1	39,1	28	0,7	0,7	-
08.06.2025	0,33	0	11,86	11,63	0	11,62	11,63	0	0	24	0	0	66,7	38,2	28,47	0,7	0,7	-
09.06.2025	0,3	0	11,27	11,07	0	11,03	11,05	0	0	24	0	0	68,8	41,5	27,26	0,7	0,7	-
10.06.2025	0,295	0	11,25	11,04	0	11,02	11,04	0	0	24	0	0	67,1	40,4	26,61	0,7	0,7	-
11.06.2025	0,331	0	12,06	11,83	0	11,82	11,82	0	0	24	0	0	67,1	39,2	27,92	0,7	0,7	-
12.06.2025	0,321	0	11,19	10,98	0	10,96	10,98	0	0	24	0	0	67,1	38,1	29,03	0,7	0,7	-
13.06.2025	0,321	0	11,84	11,62	0	11,59	11,59	0	0	24	0	0	69	41	28	0,7	0,7	-
14.06.2025	0,325	0	11,9	11,72	0	11,65	11,72	0	0	24	0	0	69,1	41,2	27,83	0,7	0,7	-
15.06.2025	0,28	0	10,57	10,41	0	10,38	10,41	0	0	24	0	0	69,3	42,5	26,81	0,7	0,7	-
16.06.2025	0,301	0	11,62	11,41	0	11,36	11,4	0	0	24	0	0	69,2	42,8	26,44	0,7	0,7	-
17.06.2025	0,301	0	11,8	11,61	0	11,55	11,59	0	0	24	0	0	68,2	42,2	26,03	0,7	0,7	-
18.06.2025	0,267	0	11,42	11,18	0	11,19	11,15	0	0	24	0	0	68,7	44,6	24,05	0,7	0,7	-
19.06.2025	0,314	0	13,54	13,3	0	13,3	13,25	0	0	24	0	0	66	42,4	23,59	0,7	0,7	-
20.06.2025	0,336	0	11,82	11,52	0	11,54	11,52	0	0	24	0	0	69,8	40,7	29,12	0,7	0,7	-
21.06.2025	0,33	0	11,44	11,15	0	11,2	11,15	0	0	24	0	0	70,1	40,8	29,35	0,7	0,7	-
22.06.2025	0,311	0	11,17	10,87	0	10,94	10,87	0	0	24	0	0	68	39,5	28,52	0,7	0,7	-
23.06.2025	0,327	0	11,82	11,49	0	11,57	11,47	0	0	24	0	0	68,1	39,5	28,55	0,7	0,7	-
Итого:	10,499	0	372,16	363,7	0	364,66	363,46	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,499																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2025	947,33	82863,97	80675,41	0	81052,11	79416,73	0
23.06.2025	957,829	83236,13	81039,11	0	81416,77	79780,19	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 7:39:23