

#144998#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Галицкого 6-10, Калининград
6837
9791
ВКТ-7
00163748
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,274	0	10,86	10,52	0	10,66	10,52	0	0	24	0	0	62	36,1	25,91	0,7	0,7	-
25.07.2025	0,296	0	10,87	10,53	0	10,66	10,53	0	0	24	0	0	60	32,3	27,65	0,7	0,7	-
26.07.2025	0,305	0	11,67	11,33	0	11,46	11,33	0	0	24	0	0	61,6	35,1	26,49	0,7	0,7	-
27.07.2025	0,264	0	10,5	10,17	0	10,3	10,17	0	0	24	0	0	60,3	34,6	25,78	0,7	0,7	-
28.07.2025	0,287	0	10,94	10,62	0	10,74	10,6	0	0	24	0	0	63,6	36,9	26,77	0,7	0,7	-
29.07.2025	0,279	0	10,71	10,4	0	10,52	10,4	0	0	24	0	0	62,6	35,9	26,67	0,7	0,7	-
30.07.2025	0,301	0	11,74	11,46	0	11,53	11,46	0	0	24	0	0	61,5	35,4	26,14	0,7	0,7	-
31.07.2025	0,271	0	11,41	11,11	0	11,2	11,11	0	0	24	0	0	56,1	31,8	24,3	0,7	0,7	-
01.08.2025	0,265	0	10,74	10,41	0	10,57	10,41	0	0	24	0	0	56,8	31,7	25,04	0,7	0,7	-
02.08.2025	0,264	0	10,77	10,39	0	10,57	10,39	0	0	24	0	0	60,8	35,8	25,05	0,7	0,7	-
03.08.2025	0,286	0	11,45	11,04	0	11,25	11,03	0	0	24	0	0	62,7	37,1	25,65	0,7	0,7	-
04.08.2025	0,247	0	10,41	10,02	0	10,19	10,01	0	0	24	0	0	62	37,6	24,42	0,7	0,7	-
05.08.2025	0,288	0	11,08	10,66	0	10,86	10,66	0	0	24	0	0	62,6	36,2	26,39	0,7	0,7	-
06.08.2025	0,291	0	11,34	10,9	0	11,14	10,9	0	0	24	0	0	61,8	35,7	26,08	0,7	0,7	-
07.08.2025	0,291	0	11,51	11,06	0	11,32	11,05	0	0	24	0	0	61,3	35,7	25,65	0,7	0,7	-
08.08.2025	0,307	0	12,15	11,69	0	11,94	11,69	0	0	24	0	0	61,1	35,2	25,87	0,7	0,7	-
09.08.2025	0,232	0	9,55	9,15	0	9,39	9,15	0	0	24	0	0	61,1	36,4	24,76	0,7	0,7	-
10.08.2025	0,301	0	11,81	11,38	0	11,6	11,38	0	0	24	0	0	61,6	35,5	26,09	0,7	0,7	-
11.08.2025	0,322	0	12,78	12,35	0	12,53	12,33	0	0	24	0	0	63,4	37,6	25,81	0,7	0,7	-
12.08.2025	0,31	0	11,68	11,29	0	11,45	11,28	0	0	24	0	0	62,9	35,7	27,23	0,7	0,7	-
13.08.2025	0,09	0	10,51	10,28	0	10,41	10,2	0	0	24	0	0	51,6	43,4	8,26	0,7	0,7	-
14.08.2025	0,015	0	0,75	1,33	0	0,75	1,33	0	0	24	0	0	42,1	26,8	15,28	0,7	0,7	-
15.08.2025	0	0	0,2	0,23	0	0,2	0,23	0	0	24	0	0	29,3	25,4	3,9	0,7	0,7	-
16.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,8	32,8	-6,01	0,7	0,7	-
17.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,9	31,2	-6,31	0,7	0,7	-
18.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,8	27,5	-2,71	0,7	0,7	-
19.08.2025	0	0	0,31	0,32	0	0,31	0,32	0	0	24	0	0	25,6	24,1	1,57	0,7	0,7	-
20.08.2025	0	0	0,18	0,18	0	0,18	0,18	0	0	24	0	0	23,8	23,8	-0,04	0,7	0,7	-
21.08.2025	0,016	0	2,41	2,46	0	2,41	2,46	0	0	24	0	0	37,2	30,5	6,73	0,7	0,7	-
22.08.2025	0,009	0	1,1	1,11	0	1,1	1,11	0	0	24	0	0	31,7	24,6	7,09	0,7	0,7	-
23.08.2025	0,047	0	2,7	2,67	0	2,66	2,67	0	0	24	0	0	49,6	31,5	18,11	0,7	0,7	-
Итого:	5,858	0	242,13	235,06	0	237,9	234,9	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,858																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2025	966,903	83585,63	81377,09	0	81759,42	80117,99	0
23.08.2025	972,761	83827,76	81612,15	0	81997,32	80352,89	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 15:19:46