

#98148#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 07.10.2024 по 23.10.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Галицкого 6-10, Калининград  
6837

Заводской номер счётчика 00163748	Показания прибора, Гкал 23.10.2024	Предыдущие показания, Гкал 07.10.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	438,717	401,198	37.519

Подпись исполнителя



#98147#

Отчёт за период с 07.10.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 6837  
Порядковый номер 9791  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00163748  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 28.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
08.10.2024	-	1,298	0	97,67	94,79	0	95,6	93,43	0	0	24	0	0	69,2	55,6	13,55	0,7	0,7
09.10.2024	-	2,436	0	195,73	190,78	0	191,47	187,96	0	0	24	0	0	69,6	56,9	12,73	0,7	0,7
10.10.2024	-	2,357	0	186,9	182,03	0	182,78	179,27	0	0	24	0	0	70,3	57,4	12,89	0,7	0,7
11.10.2024	-	2,408	0	180,44	175,43	0	176,49	172,86	0	0	24	0	0	70	56,4	13,65	0,7	0,7
12.10.2024	-	2,39	0	178,32	172,94	0	174,45	170,4	0	0	24	0	0	70	56,2	13,71	0,7	0,7
13.10.2024	-	2,451	0	178,99	173,58	0	175,05	171,06	0	0	24	0	0	70,2	56,2	14,01	0,7	0,7
14.10.2024	-	2,425	0	179,65	174,66	0	175,64	172,03	0	0	24	0	0	70,5	56,7	13,81	0,7	0,7
15.10.2024	-	2,407	0	176,52	172,37	0	172,64	169,84	0	0	24	0	0	70,1	56,2	13,96	0,7	0,7
16.10.2024	-	2,392	0	166,68	162	0	163,08	159,76	0	0	24	0	0	69,6	54,8	14,7	0,7	0,7
17.10.2024	-	2,444	0	169,86	164,74	0	166,11	162,44	0	0	24	0	0	70,2	55,4	14,72	0,7	0,7
18.10.2024	-	2,422	0	166,94	161,87	0	163,31	159,59	0	0	24	0	0	69,8	54,9	14,85	0,7	0,7
19.10.2024	-	2,423	0	169,34	164,26	0	165,59	161,91	0	0	24	0	0	70,3	55,7	14,65	0,7	0,7
20.10.2024	-	2,462	0	167,97	162,89	0	164,28	160,61	0	0	24	0	0	70,1	55,1	14,99	0,7	0,7
21.10.2024	-	2,416	0	172,66	167,61	0	168,88	165,2	0	0	24	0	0	69,9	55,6	14,31	0,7	0,7
22.10.2024	-	2,408	0	185,25	180,19	0	181,12	177,48	0	0	24	0	0	70,4	57,1	13,28	0,7	0,7
23.10.2024	-	2,38	0	188,9	184,46	0	184,74	181,68	0	0	24	0	0	70,1	57,2	12,88	0,7	0,7
Итого:	-	37,519	0	2761,82	2684,6	0	2701,23	2645,52	0	0	384	0	-	70,02	56,09	13,92	0,7	0,7

Общее время работы системы 384 час.

Период нормальной работы системы 384 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
07.10.2024	401,198	47237,77	46000,28	0	46260,81	45257,83	0
23.10.2024	438,717	49999,59	48684,88	0	48962,04	47903,35	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения