

#38213#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/23г.-23/11/23г.

Абонент: ЖЭУ№7

Адрес: Галицкого,6-10

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00163748

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0xD359

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.10.2023	65,76	54,89	10,87	148,43	145,53	144,58	142,52	0	0	0	7	7	1,581	0	24	0	
24.10.2023	65,47	54,77	10,7	168,97	165,69	164,61	162,32	0	0	0	7	7	1,772	0	24	0	
25.10.2023	65,87	54,91	10,96	166,86	163,58	162,55	160,3	0	0	0	7	7	1,791	0	24	0	
26.10.2023	65,93	54,55	11,38	165,49	162,23	161,19	158,97	0	0	0	7	7	1,845	0	24	0	
27.10.2023	67,52	55,34	12,18	166,93	163,51	162,53	160,2	0	0	0	7	7	1,988	0	24	0	
28.10.2023	67,98	55,63	12,35	166,31	162,84	161,92	159,6	0	0	0	7	7	2,008	0	24	0	
29.10.2023	67,15	54,83	12,32	166,59	163,2	162,26	160,01	0	0	0	7	7	2,008	0	24	0	
30.10.2023	65,55	54,97	10,58	174,35	170,96	170,04	167,64	0	0	0	7	7	1,808	0	24	0	
31.10.2023	65,7	55,45	10,25	176,73	173,27	172,38	169,96	0	0	0	7	7	1,772	0	24	0	
01.11.2023	65,35	54,93	10,42	172,09	168,74	167,85	165,48	0	0	0	7	7	1,761	0	24	0	
02.11.2023	65,94	55,36	10,58	173,45	170,04	169,15	166,78	0	0	0	7	7	1,798	0	24	0	
03.11.2023	65,41	55,17	10,24	174,59	171,22	170,3	167,89	0	0	0	7	7	1,75	0	24	0	
04.11.2023	65,14	54,78	10,36	172,28	168,95	168,04	165,69	0	0	0	7	7	1,749	0	24	0	
05.11.2023	65,26	54,63	10,63	169,65	166,36	165,44	163,12	0	0	0	7	7	1,767	0	24	0	
06.11.2023	65,74	55,19	10,55	173,69	170,29	169,38	166,98	0	0	0	7	7	1,795	0	24	0	
07.11.2023	65,56	55,03	10,53	171,06	167,72	166,83	164,47	0	0	0	7	7	1,762	0	24	0	
08.11.2023	65,61	54,88	10,73	171,42	168,08	167,08	164,73	0	0	0	7	7	1,802	0	24	0	
09.11.2023	65,4	54,81	10,59	171,6	168,26	167,23	164,88	0	0	0	7	7	1,78	0	24	0	
10.11.2023	65,74	55,02	10,72	171,31	167,97	166,96	164,61	0	0	0	7	7	1,797	0	24	0	
11.11.2023	65,44	54,66	10,78	172,65	169,29	168,32	165,96	0	0	0	7	7	1,825	0	24	0	
12.11.2023	65,48	54,53	10,95	171,09	167,78	166,79	164,47	0	0	0	7	7	1,835	0	24	0	
13.11.2023	65,5	54,57	10,93	166,46	163,23	162,25	160,06	0	0	0	7	7	1,785	0	24	0	
14.11.2023	66,67	54,97	11,7	168,03	164,66	163,7	161,42	0	0	0	7	7	1,926	0	24	0	
15.11.2023	67,57	55,6	11,97	167,29	163,87	162,93	160,6	0	0	0	7	7	1,96	0	24	0	
16.11.2023	69,98	56,73	13,25	164,48	160,86	160,04	157,67	0	0	0	7	7	2,133	0	24	0	
17.11.2023	72,8	58,14	14,66	163,23	159,36	158,65	156,17	0	0	0	7	7	2,338	0	24	0	
18.11.2023	73,2	58,46	14,74	167,04	163,05	162,39	159,81	0	0	0	7	7	2,402	0	24	0	
19.11.2023	73,39	58,36	15,03	165,71	161,76	161,09	158,56	0	0	0	7	7	2,431	0	24	0	
20.11.2023	73,63	58,23	15,4	163,38	159,44	158,76	156,32	0	0	0	7	7	2,458	0	24	0	
21.11.2023	75,78	58,93	16,85	156,8	152,83	152,13	149,71	0	0	0	7	7	2,575	0	24	0	
22.11.2023	75,26	59,1	16,16	161,15	157,14	156,41	153,92	0	0	0	7	7	2,541	0	24	0	
23.11.2023	70,87	56,43	14,44	166,08	162,37	161,4	159,03	0	0	0	7	7	2,346	0	24	0	
Итого:				5375,1	5264,08	5235,1	5159,85	0	0	0			62,889	0	768	0	
Средние:	67,73	55,74	11,99								7	7					

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	Qo	Qr	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/10/2324:00	1961,25	1922,4	1908,86	1882,29	0	0	0	21,535	0	419	4
23/11/2324:00	7336,44	7186,48	7144,04	7042,14	0	0	0	84,424	0	1187	4
Итого:	5375,19	5264,08	5235,18	5159,85	0	0	0	62,889	0	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 1202ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

