

#63578#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого 6-10, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 9791
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00163748
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2023 | 2,271 | 0 | 165,25 | 160,64 | 0 | 161,54 | 158,23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 56,8 | 14,07 | 0,7 | 0,7 | 3,5 |
| 25.11.2023 | 2,488 | 0 | 163,9 | 159,16 | 0 | 159,93 | 156,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74 | 58,4 | 15,55 | 0,7 | 0,7 | -0,2 |
| 26.11.2023 | 2,666 | 0 | 162,76 | 157,89 | 0 | 158,58 | 155,33 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76,2 | 59,4 | 16,81 | 0,7 | 0,7 | -2,4 |
| 27.11.2023 | 2,713 | 0 | 157,32 | 152,47 | 0 | 153,09 | 149,89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 78,5 | 60,7 | 17,74 | 0,7 | 0,7 | -7,5 |
| 28.11.2023 | 2,799 | 0 | 154,46 | 149,49 | 0 | 150,23 | 146,98 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 79,4 | 60,8 | 18,62 | 0,7 | 0,7 | -7,3 |
| 29.11.2023 | 2,821 | 0 | 158,77 | 153,63 | 0 | 154,41 | 151,01 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 79,5 | 61,2 | 18,26 | 0,7 | 0,7 | -6,5 |
| 30.11.2023 | 2,745 | 0 | 162,12 | 157 | 0 | 157,78 | 154,34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 78,3 | 61 | 17,39 | 0,7 | 0,7 | -5,4 |
| 01.12.2023 | 2,633 | 0 | 163,27 | 158,22 | 0 | 159,09 | 155,64 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76,2 | 59,7 | 16,55 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.12.2023 | 2,607 | 0 | 164,52 | 159,73 | 0 | 160,42 | 157,15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,2 | 59 | 16,24 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.12.2023 | 2,542 | 0 | 162,2 | 158,31 | 0 | 158,16 | 155,79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 58,7 | 16,09 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.12.2023 | 2,481 | 0 | 158,65 | 155,38 | 0 | 154,74 | 152,94 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 58,5 | 16,04 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.12.2023 | 2,69 | 0 | 160,8 | 156,18 | 0 | 156,62 | 153,6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77 | 59,8 | 17,18 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.12.2023 | 2,84 | 0 | 157,16 | 152,03 | 0 | 152,83 | 149,42 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 79,4 | 60,8 | 18,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.12.2023 | 2,716 | 0 | 161,45 | 156,37 | 0 | 157,24 | 153,78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77,2 | 60 | 17,28 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.12.2023 | 2,87 | 0 | 158,97 | 153,81 | 0 | 154,59 | 151,19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 79,5 | 61 | 18,55 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.12.2023 | 2,867 | 0 | 161,03 | 155,88 | 0 | 156,67 | 153,24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 78,8 | 60,5 | 18,29 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.12.2023 | 2,669 | 0 | 161,04 | 156,11 | 0 | 156,95 | 153,64 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,9 | 58,9 | 17 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.12.2023 | 2,454 | 0 | 164,73 | 159,95 | 0 | 160,74 | 157,47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 58,2 | 15,26 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.12.2023 | 2,36 | 0 | 166,24 | 161,56 | 0 | 162,46 | 159,15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 57 | 14,54 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.12.2023 | 2,327 | 0 | 162,75 | 158,11 | 0 | 158,98 | 155,69 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 57,5 | 14,64 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.12.2023 | 2,555 | 0 | 161,43 | 156,6 | 0 | 157,44 | 154,13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 58,5 | 16,22 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.12.2023 | 2,382 | 0 | 163,54 | 158,82 | 0 | 159,73 | 156,39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 57,2 | 14,93 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.12.2023 | 2,102 | 0 | 164,35 | 159,95 | 0 | 160,99 | 157,78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 54,4 | 13,06 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.12.2023 | 2,058 | 0 | 169,49 | 165,05 | 0 | 166,15 | 162,88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 53,4 | 12,38 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.12.2023 | 1,918 | 0 | 166,02 | 161,75 | 0 | 162,82 | 159,59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,1 | 53,3 | 11,8 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.12.2023 | 1,958 | 0 | 166,6 | 162,25 | 0 | 163,33 | 160,08 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 53,8 | 11,99 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.12.2023 | 2,012 | 0 | 164,93 | 160,58 | 0 | 161,66 | 158,42 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 54 | 12,46 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.12.2023 | 2,123 | 0 | 166,7 | 162,2 | 0 | 163,24 | 159,9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 55,1 | 13,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.12.2023 | 2,272 | 0 | 163,03 | 159,53 | 0 | 159,4 | 157,17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 56,6 | 14,26 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.12.2023 | 2,425 | 0 | 163,84 | 159,68 | 0 | 159,98 | 157,26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 57,4 | 15,18 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 74,364 | 0 | 4877,32 | 4738,33 | 0 | 4759,79 | 4664,74 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 74,364 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 23.11.2023 | 84,424 | 7336,44 | 7144,04 | 0 | 7186,48 | 7042,14 | 0 |
| 23.12.2023 | 158,788 | 12213,76 | 11882,37 | 0 | 11946,27 | 11706,88 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.12.2023 14:20:27