

#112162#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого 6-10, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 9791
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00163748
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2024 | 3,112 | 0 | 179,99 | 174,99 | 0 | 175,4 | 172,28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,8 | 58 | 17,74 | 0,7 | 0,7 | 1,8 |
| 25.12.2024 | 2,951 | 0 | 193,17 | 188,19 | 0 | 188,43 | 185,23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 58,5 | 15,67 | 0,7 | 0,7 | 2,1 |
| 26.12.2024 | 2,857 | 0 | 224,18 | 219,12 | 0 | 219,04 | 215,62 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 58,8 | 13,04 | 0,7 | 0,7 | 3,8 |
| 27.12.2024 | 2,759 | 0 | 242,18 | 237,17 | 0 | 236,69 | 233,32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 59,5 | 11,65 | 0,7 | 0,7 | 5,3 |
| 28.12.2024 | 2,749 | 0 | 275,32 | 270,08 | 0 | 269,32 | 265,71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 59,6 | 10,21 | 0,7 | 0,7 | 4,3 |
| 29.12.2024 | 2,867 | 0 | 231,97 | 226,89 | 0 | 226,65 | 223,25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 59,1 | 12,66 | 0,7 | 0,7 | 3,9 |
| 30.12.2024 | 2,891 | 0 | 252,07 | 246,78 | 0 | 246,37 | 242,79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 59,4 | 11,74 | 0,7 | 0,7 | 4,8 |
| 31.12.2024 | 2,841 | 0 | 261,05 | 255,64 | 0 | 255,2 | 251,45 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 59,6 | 11,13 | 0,7 | 0,7 | 5,5 |
| 01.01.2025 | 2,807 | 0 | 249,51 | 244,25 | 0 | 243,89 | 240,29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71 | 59,5 | 11,51 | 0,7 | 0,7 | 4,2 |
| 02.01.2025 | 2,99 | 0 | 217,76 | 212,57 | 0 | 212,62 | 209,2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 58,8 | 14,07 | 0,7 | 0,7 | 4 |
| 03.01.2025 | 3,319 | 0 | 169,17 | 164 | 0 | 164,64 | 161,43 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 78,4 | 58,2 | 20,15 | 0,7 | 0,7 | -0,5 |
| 04.01.2025 | 3,449 | 0 | 165,6 | 160,31 | 0 | 161,02 | 157,81 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 79,7 | 58,3 | 21,42 | 0,7 | 0,7 | -0,9 |
| 05.01.2025 | 3,441 | 0 | 165,57 | 160,29 | 0 | 160,92 | 157,7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 80,3 | 59 | 21,37 | 0,7 | 0,7 | -1,8 |
| 06.01.2025 | 3,269 | 0 | 170,31 | 165,13 | 0 | 165,73 | 162,54 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 78,3 | 58,5 | 19,74 | 0,7 | 0,7 | -1,4 |
| 07.01.2025 | 2,802 | 0 | 242,06 | 236,83 | 0 | 236,56 | 232,98 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 59,4 | 11,85 | 0,7 | 0,7 | 4,9 |
| 08.01.2025 | 3,029 | 0 | 208,66 | 203,54 | 0 | 203,78 | 200,41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 57,6 | 14,86 | 0,7 | 0,7 | 2,3 |
| 09.01.2025 | 3,123 | 0 | 172,46 | 167,46 | 0 | 168,1 | 164,93 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,9 | 57,3 | 18,58 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 10.01.2025 | 3,091 | 0 | 181,84 | 176,78 | 0 | 177,32 | 174,11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 57,4 | 17,44 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.01.2025 | 3,24 | 0 | 165,7 | 160,57 | 0 | 161,32 | 158,17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77,5 | 57,4 | 20,08 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.01.2025 | 3,372 | 0 | 168,24 | 162,98 | 0 | 163,72 | 160,52 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 78,2 | 57,6 | 20,6 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.01.2025 | 3,215 | 0 | 164,24 | 159,17 | 0 | 159,88 | 156,7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 78 | 57,9 | 20,11 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.01.2025 | 3,264 | 0 | 168,24 | 163,07 | 0 | 163,87 | 160,62 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76,9 | 57 | 19,92 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.01.2025 | 2,895 | 0 | 214,15 | 209,01 | 0 | 209,19 | 205,74 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 58,3 | 13,85 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.01.2025 | 2,89 | 0 | 216,89 | 211,77 | 0 | 211,93 | 208,49 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 57,9 | 13,64 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.01.2025 | 2,852 | 0 | 223,76 | 218,6 | 0 | 218,82 | 215,32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 57,2 | 13,03 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.01.2025 | 2,807 | 0 | 251,43 | 246,13 | 0 | 245,89 | 242,23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 58,7 | 11,42 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.01.2025 | 2,918 | 0 | 227,86 | 222,72 | 0 | 222,77 | 219,32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 57,6 | 13,1 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.01.2025 | 3,091 | 0 | 171,47 | 166,53 | 0 | 167,07 | 164 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76 | 57,4 | 18,5 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.01.2025 | 3,163 | 0 | 168,6 | 163,47 | 0 | 164,14 | 160,89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77,5 | 58,2 | 19,27 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.01.2025 | 3,172 | 0 | 168,24 | 163,28 | 0 | 163,76 | 160,73 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77,8 | 58,4 | 19,36 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.01.2025 | 3,191 | 0 | 169,98 | 164,88 | 0 | 165,5 | 162,3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77,4 | 58,1 | 19,27 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 94,417 | 0 | 6281,67 | 6122,2 | 0 | 6129,54 | 6026,08 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 94,417 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 23.12.2024 | 605,422 | 61595,63 | 59991,41 | 0 | 60292,21 | 59040,63 | 0 |
| 23.01.2025 | 699,839 | 67877,3 | 66113,61 | 0 | 66421,75 | 65066,71 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 16:22:28