

#115116#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Детский Сад № 48, МАДОУ  
Емельянова 312, Калининград  
5294

Заводской номер счётчика 20101483	Показания прибора, ГДж 20.02.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.01.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	265,483	189,964	75.519	18.037
Количество тепловой энергии, система 2	70,169	59,61	10.559	2.522

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#115114#

Отчёт за период с 20.01.2025 по 20.02.2025.

Номер абонента 5294  
 Порядковый номер 9020  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
 Заводской номер 20101483  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 25.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, ГДж	dQ <sub>г</sub> , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.01.2025	-	2,382	0	147,215	0	0	144,983	0	0	24	0	57,2	53,3	0,35	0,27
22.01.2025	-	2,405	0	147,193	0	0	144,958	0	0	24	0	57,3	53,3	0,35	0,27
23.01.2025	-	2,433	0	147,258	0	0	144,989	0	0	24	0	57,6	53,6	0,35	0,27
24.01.2025	-	2,162	0	147,245	0	0	145,195	0	0	24	0	54,8	51,2	0,35	0,27
25.01.2025	-	1,931	0	147,212	0	0	145,344	0	0	24	0	52,1	48,9	0,35	0,27
26.01.2025	-	1,65	0	147,226	0	0	145,636	0	0	24	0	48,2	45,5	0,36	0,29
27.01.2025	-	1,539	0	147,225	0	0	145,755	0	0	24	0	46,4	43,9	0,37	0,3
28.01.2025	-	1,347	0	147,064	0	0	145,782	0	0	24	0	43,5	41,3	0,36	0,28
29.01.2025	-	1,362	0	146,976	0	0	145,693	0	0	24	0	43,5	41,3	0,35	0,28
30.01.2025	-	1,471	0	147,038	0	0	145,664	0	0	24	0	44,9	42,5	0,36	0,28
31.01.2025	-	1,758	0	147,196	0	0	145,615	0	0	24	0	48,2	45,3	0,36	0,29
01.02.2025	-	2,069	0	147,24	0	0	145,332	0	0	24	0	52,9	49,5	0,36	0,28
02.02.2025	-	2,091	0	147,242	0	0	145,313	0	0	24	0	53,2	49,7	0,36	0,28
03.02.2025	-	2,27	0	147,301	0	0	145,208	0	0	24	0	55,3	51,6	0,35	0,28
04.02.2025	-	2,123	0	147,257	0	0	145,278	0	0	24	0	53,7	50,2	0,36	0,28
05.02.2025	-	2,319	0	147,27	0	0	145,158	0	0	24	0	55,6	51,8	0,36	0,28
06.02.2025	-	1,937	0	147,16	0	0	145,407	0	0	24	0	50,7	47,5	0,36	0,28
07.02.2025	-	2,194	0	147,28	0	0	145,314	0	0	24	0	53,6	50	0,36	0,29
08.02.2025	-	2,712	0	147,452	0	0	144,995	0	0	24	0	60,2	55,7	0,38	0,3
09.02.2025	-	3,108	0	147,653	0	0	144,792	0	0	24	0	65,2	60,1	0,4	0,32
10.02.2025	-	3,473	0	147,575	0	0	144,403	0	0	24	0	69	63,3	0,38	0,3
11.02.2025	-	3,432	0	147,505	0	0	144,398	0	0	24	0	68,2	62,6	0,36	0,28
12.02.2025	-	3,303	0	147,604	0	0	144,641	0	0	24	0	66,4	60,9	0,38	0,3
13.02.2025	-	3,212	0	147,699	0	0	144,747	0	0	24	0	66,2	60,9	0,39	0,31
14.02.2025	-	3,016	0	147,398	0	0	144,623	0	0	24	0	64,2	59,3	0,35	0,27
15.02.2025	-	2,879	0	147,447	0	0	144,829	0	0	24	0	62,2	57,5	0,36	0,28
16.02.2025	-	2,886	0	147,458	0	0	144,84	0	0	24	0	62,1	57,4	0,36	0,28
17.02.2025	-	3,037	0	147,385	0	0	144,634	0	0	24	0	63,8	58,8	0,36	0,28
18.02.2025	-	2,936	0	147,365	0	0	144,754	0	0	24	0	62,1	57,3	0,36	0,28
19.02.2025	-	2,771	0	147,395	0	0	144,934	0	0	24	0	60	55,5	0,37	0,29
20.02.2025	-	3,311	0	147,262	0	0	144,323	0	0	24	0	66,2	60,7	0,36	0,28
Итого:	-	75,519	0	4566,796	0	0	4497,537	0	0	744	0	56,92	52,92	0,36	0,28

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	189,964	14887,401	0	0	14713,169	0	0	4470	582
20.02.2025	265,483	19454,197	0	0	19210,706	0	0	5214	582

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения



#115115#

Отчёт за период с 20.01.2025 по 20.02.2025.

Номер абонента 5294  
 Порядковый номер 9021  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
 Заводской номер 20101483  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 25.02.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.01.2025	-	0,417	0	24,6	23,967	0	24,144	23,549	0	24	0	63,8	61,6	0,44	0,33
22.01.2025	-	0,378	0	24,577	24,069	0	24,127	23,656	0	24	0	63,2	61,1	0,44	0,33
23.01.2025	-	0,369	0	24,505	24,032	0	24,07	23,631	0	24	0	62,3	60,2	0,44	0,33
24.01.2025	-	0,37	0	24,507	23,944	0	24,09	23,558	0	24	0	60,9	58,9	0,44	0,33
25.01.2025	-	0,181	0	24,05	24,415	0	23,662	24,043	0	24	0	59,1	57,3	0,44	0,33
26.01.2025	-	0,186	0	23,91	24,26	0	23,516	23,883	0	24	0	59,8	58	0,44	0,33
27.01.2025	-	0,35	0	24,423	23,911	0	23,998	23,519	0	24	0	61,5	59,6	0,44	0,33
28.01.2025	-	0,403	0	24,615	23,888	0	24,187	23,494	0	24	0	61,6	59,7	0,44	0,33
29.01.2025	-	0,382	0	24,585	23,944	0	24,161	23,554	0	24	0	61,4	59,4	0,44	0,33
30.01.2025	-	0,366	0	24,635	24,067	0	24,205	23,671	0	24	0	61,7	59,7	0,44	0,33
31.01.2025	-	0,401	0	24,677	23,943	0	24,264	23,566	0	24	0	60,3	58,3	0,44	0,33
01.02.2025	-	0,213	0	24,228	24,463	0	23,835	24,092	0	24	0	59,3	57,2	0,44	0,33
02.02.2025	-	0,199	0	24,122	24,245	0	23,732	23,875	0	24	0	59,3	57,3	0,44	0,33
03.02.2025	-	0,405	0	24,782	23,968	0	24,359	23,584	0	24	0	61	58,9	0,44	0,33
04.02.2025	-	0,428	0	24,938	23,942	0	24,511	23,555	0	24	0	61	59,1	0,44	0,33
05.02.2025	-	0,377	0	24,895	24,128	0	24,468	23,738	0	24	0	61,1	59,2	0,44	0,33
06.02.2025	-	0,412	0	24,955	24,049	0	24,526	23,659	0	24	0	61,2	59,2	0,44	0,33
07.02.2025	-	0,388	0	24,897	24,077	0	24,476	23,692	0	24	0	60,7	58,7	0,44	0,33
08.02.2025	-	0,214	0	24,575	24,593	0	24,13	24,173	0	24	0	62,9	60,8	0,44	0,33
09.02.2025	-	0,208	0	24,345	24,364	0	23,909	23,953	0	24	0	62,5	60,5	0,44	0,33
10.02.2025	-	0,426	0	24,907	24,004	0	24,459	23,597	0	24	0	62,7	60,6	0,44	0,33
11.02.2025	-	0,408	0	24,87	23,926	0	24,455	23,548	0	24	0	60,4	58,4	0,44	0,33
12.02.2025	-	0,422	0	24,943	24,048	0	24,489	23,636	0	24	0	63,1	61	0,44	0,33
13.02.2025	-	0,451	0	25,06	24,089	0	24,576	23,65	0	24	0	65	62,9	0,44	0,33
14.02.2025	-	0,435	0	25,045	24,058	0	24,592	23,647	0	24	0	62,9	60,9	0,44	0,33
15.02.2025	-	0,206	0	24,653	24,6	0	24,224	24,195	0	24	0	61,5	59,6	0,44	0,33
16.02.2025	-	0,178	0	15,283	15,276	0	15,024	15,036	0	24	0	60,8	58	0,44	0,33
17.02.2025	-	0,323	0	8,977	8,175	0	8,844	8,071	0	24	0	56,6	52,1	0,44	0,33
18.02.2025	-	0,353	0	8,975	8,004	0	8,846	7,906	0	24	0	55,7	51,1	0,44	0,33
19.02.2025	-	0,346	0	9,057	8,124	0	8,924	8,021	0	24	0	56,5	52	0,44	0,33
20.02.2025	-	0,365	0	9,13	8,108	0	8,998	8,008	0	24	0	55,8	51,2	0,44	0,33
Итого:	-	10,56	0	691,721	674,681	0	679,801	663,76	0	744	0	60,83	58,47	0,44	0,33

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	59,61	4592,023	4487,539	0	4513,661	4415,06	0	4470	582
20.02.2025	70,169	5283,745	5162,22	0	5193,459	5078,824	0	5214	582

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения