

#124720#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 04.04.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 48, МАДОУ
Емельянова 312, Калининград
5294

Заводской номер счётчика 20101483	Показания прибора, ГДж 20.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 04.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	336,993	318,177	18.816	4.494
Количество тепловой энергии, система 2	81,539	77,076	4.463	1.066 ✓

Подпись исполнителя



#124719#

Отчёт за период с 04.04.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 5294
Порядковый номер 9021
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСИИ)
Заводской номер 20101483
Номер системы 2
Отчёт сформирован 24.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
05.04.2025	-	0,173	0	9,02	8,966	0	8,885	8,852	0	7	17	56,8	52,5	0,44	0,33
06.04.2025	-	0,174	0	9,127	9,069	0	8,99	8,951	0	24	0	57,1	52,8	0,44	0,33
07.04.2025	-	0,394	0	9,312	8,217	0	9,164	8,104	0	24	0	58,8	54,3	0,44	0,33
08.04.2025	-	0,35	0	9,36	8,39	0	9,221	8,282	0	24	0	56,6	52,4	0,44	0,33
09.04.2025	-	0,35	0	9,355	8,402	0	9,215	8,294	0	24	0	56,8	52,6	0,44	0,33
10.04.2025	-	0,393	0	9,297	8,186	0	9,155	8,079	0	24	0	57,6	53	0,44	0,33
11.04.2025	-	0,368	0	9,372	8,41	0	9,225	8,297	0	24	0	58,3	53,8	0,44	0,33
12.04.2025	-	0,168	0	9,422	9,386	0	9,271	9,255	0	24	0	59,1	54,9	0,44	0,33
13.04.2025	-	0,156	0	9,403	9,357	0	9,258	9,231	0	24	0	57,7	53,9	0,44	0,33
14.04.2025	-	0,328	0	9,455	8,57	0	9,31	8,455	0	24	0	57,7	53,8	0,44	0,33
15.04.2025	-	0,325	0	9,445	8,571	0	9,3	8,456	0	24	0	57,6	53,8	0,44	0,33
16.04.2025	-	0,326	0	9,342	8,438	0	9,202	8,327	0	24	0	57	53,2	0,44	0,33
17.04.2025	-	0,327	0	9,165	8,276	0	9,026	8,166	0	24	0	57,4	53,5	0,44	0,33
18.04.2025	-	0,302	0	9,18	8,427	0	9,037	8,312	0	24	0	58,1	54,1	0,44	0,33
19.04.2025	-	0,157	0	9,203	9,139	0	9,064	9,019	0	24	0	57,1	53,2	0,44	0,33
20.04.2025	-	0,175	0	9,225	9,093	0	9,086	8,973	0	24	0	57,2	53,2	0,44	0,33
Итого:	-	4,466	0	148,683	138,897	0	146,409	137,053	0	367	17	57,56	53,44	0,44	0,33

Общее время работы системы 384 час.

Период нормальной работы системы 367 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
04.04.2025	77,076	5515,31	5379,47	0	5421,629	5293,345	0	5840	988
20.04.2025	81,539	5663,995	5518,367	0	5568,038	5430,396	0	6224	988

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения