

#129344#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 48, МАДОУ
Емельянова 312, Калининград
5294

Заводской номер счётчика 20101483	Показания прибора, ГДж 20.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	348,023	336,993	11.03	2.634
Количество тепловой энергии, система 2	89,585	81,539	8.046	1.922

Подпись исполнителя



#129033#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 5294
Порядковый номер 9020
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСПИ)
Заводской номер 20101483
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,7	20	0,09	0,02
22.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,2	18,4	0,09	0,02
23.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,8	17,9	0,09	0,02
24.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,6	18,8	0,09	0,02
25.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16	16,2	0,09	0,02
26.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	14,5	14,7	0,09	0,02
27.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	14,6	14,8	0,08	0,02
28.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	15,2	15,4	0,08	0,02
29.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,5	17,7	0,07	0,03
30.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,9	17,1	0,07	0,03
01.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,1	17,3	0,07	0,02
02.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,8	19	0,07	0,02
03.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,7	18	0,06	0,02
04.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	15,2	15,3	0,06	0,02
05.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	14	14	0,06	0,02
06.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	13,9	14,1	0,05	0,02
07.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	13,7	13,9	0,04	0,03
08.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	13,1	13,3	0,04	0,02
09.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	13,1	13,2	0,04	0,02
10.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	13,5	13,5	0,04	0,01
11.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	13,9	14,1	0,04	0,01
12.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	14,5	14,7	0,04	0,01
13.05.2025	-	0,615	0	62,118	0	0	61,639	0	0	24	0	41	38,6	0,16	0,1
14.05.2025	-	1,689	0	202,386	0	0	200,667	0	0	24	0	43	41,1	0,4	0,26
15.05.2025	-	1,472	0	202,98	0	0	201,347	0	0	24	0	41,8	40,1	0,4	0,27
16.05.2025	-	1,498	0	203,028	0	0	201,359	0	0	24	0	42,4	40,6	0,4	0,27
17.05.2025	-	1,502	0	202,924	0	0	201,198	0	0	24	0	43,1	41,4	0,4	0,26
18.05.2025	-	1,473	0	202,958	0	0	201,204	0	0	24	0	43,3	41,6	0,4	0,26
19.05.2025	-	1,49	0	202,953	0	0	201,166	0	0	24	0	43,7	42	0,4	0,26
20.05.2025	-	1,29	0	204,422	0	0	202,839	0	0	24	0	41,2	39,7	0,4	0,27
Итого:	-	11,029	0	1483,769	0	0	1471,419	0	0	720	0	22,9	22,55	0,15	0,08

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	336,993	24959,36	0	0	24650,421	0	0	6224	988
20.05.2025	348,023	26443,127	0	0	26121,839	0	0	6944	988

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#129343#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 5294
Порядковый номер 9021
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20101483
Номер системы 2
Отчёт сформирован 23.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	0,304	0	9,28	8,534	0	9,14	8,422	0	24	0	57,2	53,1	0,44	0,33
22.04.2025	-	0,337	0	9,215	8,309	0	9,078	8,202	0	24	0	56,7	52,5	0,44	0,33
23.04.2025	-	0,327	0	9,3	8,443	0	9,16	8,333	0	24	0	57,1	52,9	0,44	0,33
24.04.2025	-	0,321	0	9,323	8,513	0	9,183	8,404	0	24	0	56,9	52,6	0,44	0,33
25.04.2025	-	0,307	0	9,318	8,577	0	9,181	8,469	0	24	0	56,2	51,9	0,44	0,33
26.04.2025	-	0,164	0	9,28	9,256	0	9,145	9,14	0	24	0	56,1	51,9	0,44	0,33
27.04.2025	-	0,202	0	9,227	9,031	0	9,092	8,918	0	24	0	56,2	51,8	0,44	0,33
28.04.2025	-	0,358	0	9,295	8,332	0	9,159	8,228	0	24	0	56,4	51,8	0,44	0,33
29.04.2025	-	0,369	0	9,342	8,303	0	9,205	8,198	0	24	0	56,5	52,1	0,44	0,33
30.04.2025	-	0,323	0	9,403	8,585	0	9,264	8,476	0	24	0	56,4	52,1	0,44	0,33
01.05.2025	-	0,17	0	9,363	9,321	0	9,221	9,2	0	24	0	57,1	52,9	0,44	0,33
02.05.2025	-	0,163	0	9,323	9,276	0	9,182	9,155	0	24	0	57	52,9	0,44	0,33
03.05.2025	-	0,176	0	9,283	9,208	0	9,146	9,091	0	24	0	56,5	52,2	0,44	0,33
04.05.2025	-	0,17	0	9,285	9,231	0	9,15	9,116	0	24	0	55,9	51,7	0,44	0,33
05.05.2025	-	0,339	0	9,43	8,55	0	9,293	8,444	0	24	0	55,9	51,5	0,44	0,33
06.05.2025	-	0,367	0	9,438	8,421	0	9,301	8,317	0	24	0	55,9	51,4	0,44	0,33
07.05.2025	-	0,325	0	9,45	8,661	0	9,313	8,553	0	24	0	56,1	51,6	0,44	0,33
08.05.2025	-	0,17	0	9,392	9,385	0	9,256	9,267	0	24	0	56	51,7	0,44	0,33
09.05.2025	-	0,168	0	9,382	9,384	0	9,247	9,268	0	24	0	55,9	51,6	0,44	0,33
10.05.2025	-	0,167	0	9,32	9,325	0	9,185	9,209	0	24	0	56	51,7	0,44	0,33
11.05.2025	-	0,171	0	9,295	9,29	0	9,159	9,174	0	24	0	56,3	51,9	0,44	0,33
12.05.2025	-	0,336	0	9,502	8,676	0	9,362	8,567	0	24	0	56,5	52	0,44	0,33
13.05.2025	-	0,331	0	9,587	8,759	0	9,447	8,648	0	24	0	56,3	52	0,44	0,33
14.05.2025	-	0,319	0	9,828	8,978	0	9,687	8,867	0	24	0	55,5	51,6	0,44	0,33
15.05.2025	-	0,334	0	9,757	8,83	0	9,62	8,722	0	24	0	55,1	51,3	0,44	0,33
16.05.2025	-	0,302	0	9,72	8,979	0	9,58	8,867	0	24	0	55,7	51,7	0,44	0,33
17.05.2025	-	0,156	0	9,675	9,679	0	9,531	9,553	0	24	0	56,8	52,9	0,44	0,33
18.05.2025	-	0,156	0	9,648	9,639	0	9,504	9,513	0	24	0	56,7	52,9	0,44	0,33
19.05.2025	-	0,326	0	9,905	9,074	0	9,754	8,953	0	24	0	57,5	53,6	0,44	0,33
20.05.2025	-	0,387	0	9,955	8,788	0	9,807	8,673	0	24	0	56,7	53	0,44	0,33
Итого:	-	8,045	0	283,521	267,337	0	279,352	263,947	0	720	0	56,37	52,16	0,44	0,33

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	81,539	5663,995	5518,367	0	5568,038	5430,396	0	6224	988
20.05.2025	89,585	5947,515	5785,704	0	5847,391	5694,344	0	6944	988

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения