

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/10/23г.-21/11/23г.

Абонент:емельянова 312

Договор N:000000000

Адрес: ДС 48

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 20101483, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хЕ8АВ

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.10.23 23	51.76	48.73	3.04	0.44 >	0.33	145.876	144.052	1.833	24	0	*
22.10.23 23	44.04	41.96	2.08 <	0.44 >	0.33	145.130	143.832	1.253	24	0	*
23.10.23 23	41.68	39.80	1.87 <	0.44 >	0.32	144.965	143.813	1.130	24	0	*
24.10.23 23	43.48	41.33	2.15 <	0.44 >	0.33	144.835	143.579	1.291	24	0	*
25.10.23 23	47.54	44.93	2.61 <	0.44 >	0.32	144.960	143.435	1.570	24	0	*
26.10.23 23	48.21	45.51	2.70	0.44 <>	0.31	143.682	142.131	1.611	24	0	*
27.10.23 23	49.43	46.44	2.98	0.44 >	0.33	136.076	134.526	1.680	24	0	*
28.10.23 23	51.20	48.06	3.14	0.44 >	0.32	136.014	134.360	1.770	24	0	*
29.10.23 23	53.14	49.80	3.34	0.44 >	0.32	136.064	134.274	1.879	24	0	*
30.10.23 23	43.34	41.25	2.09 <	0.44 >	0.33	135.283	134.115	1.175	24	0	*
31.10.23 23	41.26	39.34	1.92 <	0.44 >	0.31	135.179	134.132	1.082	24	0	*
01.11.23 23	43.27	41.02	2.26 <	0.42 <>	0.30	135.214	134.046	1.268	24	0	*
02.11.23 23	46.30	43.73	2.57 <	0.23 <	0.32	129.585	128.276	1.366	24	0	*
03.11.23 23	42.40	40.12	2.28	0.37	0.32	121.161	120.169	1.152	24	0	
04.11.23 23	42.43	40.13	2.31	0.37	0.32	120.955	119.962	1.164	24	0	
05.11.23 23	45.53	42.75	2.78	0.38	0.33	120.929	119.768	1.399	24	0	
06.11.23 23	41.85	39.63	2.22 <	0.36	0.31	120.853	119.883	1.120	24	0	*
07.11.23 23	44.20	41.52	2.68	0.39	0.34	120.765	119.680	1.348	24	0	
08.11.23 23	44.69	42.00	2.69	0.40	0.35	120.566	119.456	1.349	24	0	
09.11.23 23	44.13	41.56	2.57 <	0.37	0.32	120.700	119.620	1.291	24	0	*
10.11.23 23	43.46	40.98	2.48 <	0.39	0.34	120.596	119.554	1.244	24	0	*
11.11.23 23	43.43	40.99	2.44	0.36	0.31	120.657	119.616	1.227	24	0	
12.11.23 23	44.18	41.60	2.58	0.37	0.32	120.626	119.538	1.294	24	0	
13.11.23 23	48.46	45.25	3.21	0.38	0.33	120.624	119.304	1.607	24	0	
14.11.23 23	50.96	47.41	3.55	0.38	0.33	120.659	119.200	1.776	24	0	
15.11.23 23	52.43	48.66	3.78	0.37	0.32	120.817	119.273	1.890	24	0	
16.11.23 23	53.52	49.60	3.91	0.39	0.34	120.707	119.095	1.956	24	0	
17.11.23 23	56.25	51.91	4.34	0.39	0.35	120.507	118.742	2.163	24	0	
18.11.23 23	56.38	52.13	4.25	0.38	0.33	120.496	118.724	2.116	24	0	
19.11.23 23	55.59	51.41	4.18	0.39	0.34	120.356	118.629	2.079	24	0	
20.11.23 23	56.05	51.84	4.20 <	0.38	0.33	120.277	118.525	2.090	24	0	*
21.11.23 23	59.17	54.25	4.92	0.41	0.36	120.102	118.157	2.441	24	0	
Итого/Средн	47.71	44.80	2.91	0.40	0.33	4105.216	4061.465	49.614	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
20.10.23 23	94628.889	93407.049	1431.054	25691	866
21.11.23 23	98734.104	97468.514	1480.669	26459	866
Итого	4105.215	4061.465	49.614	768	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/10/23г.-21/11/23г.

Абонент:емельянова 312

Договор N:000000000

Адрес: ДС № 48

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 20101483, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0xE8AB

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.10.23 23	62.15	60.55	1.60 <	0.43	0.30	32.640	0.000	32.061	0.000	32.061	5.00	0.20	7.676	24	0	*
22.10.23 23	62.73	61.21	1.53 <	0.43	0.30	32.555	0.000	31.968	0.000	31.968	5.00	0.20	7.732	24	0	*
23.10.23 23	62.21	60.76	1.45 <	0.44	0.30	33.018	0.000	32.432	0.000	32.432	5.00	0.20	7.773	24	0	*
24.10.23 23	62.40	60.90	1.51 <	0.43	0.30	32.963	0.000	32.375	0.000	32.375	5.00	0.20	7.786	24	0	*
25.10.23 23	62.76	61.16	1.59 <	0.43	0.30	33.015	0.000	32.421	0.000	32.421	5.00	0.20	7.845	24	0	*
26.10.23 23	64.03	61.20	2.84 <	0.45	0.30	31.868	9.955	31.271	9.783	21.487	5.00	0.20	5.439 <	24	0	*
27.10.23 23	63.49	61.73	1.76 <	0.44	0.30	29.548	28.740	29.004	28.238	0.766	5.00	0.20	0.426 <	24	0	*
28.10.23 23	62.19	60.49	1.71 <	0.43	0.30	29.032	29.169	28.518	28.677	-0.159	5.00	0.20	0.215 <	24	0	*
29.10.23 23	62.10	60.37	1.73 <	0.43	0.30	28.903	29.104	28.392	28.614	-0.222	5.00	0.20	0.208 <	24	0	*
30.10.23 23	62.16	60.54	1.62 <	0.44	0.30	29.288	28.632	28.768	28.148	0.621	5.00	0.20	0.372 <	24	0	*
31.10.23 23	61.31	59.71	1.60 <	0.44	0.30	29.282	28.523	28.777	28.053	0.724	5.00	0.20	0.388 <	24	0	*
01.11.23 23	61.30	59.60	1.70 <	0.44	0.30	29.325	28.368	28.819	27.902	0.918	5.00	0.20	0.437 <	24	0	*
02.11.23 23	61.46	59.75	1.71 <	0.44	0.30	27.978	27.262	27.492	26.811	0.681	5.00	0.20	0.385 <	24	0	*
03.11.23 23	61.29	59.45	1.84 <	0.44	0.30	26.458	25.638	26.001	25.219	0.782	5.00	0.20	0.409 <	24	0	*
04.11.23 23	58.04	55.46	2.58 <	0.44	0.30	11.342	11.369	11.165	11.205	-0.040	5.00	0.20	0.132 <	24	0	*
05.11.23 23	45.48	39.70	5.77	0.44	0.29	3.592	3.582	3.558	3.556	0.002	5.00	0.20	0.088 <	24	0	*
06.11.23 23	43.77	38.33	5.44	0.44	0.29	3.490	3.487	3.459	3.464	-0.005	5.00	0.20	0.081 <	24	0	*
07.11.23 23	44.15	38.19	5.96	0.44	0.29	3.495	3.777	3.464	3.752	-0.288	5.00	0.20	0.091 <	24	0	*
08.11.23 23	51.28	46.45	4.83 <	0.45	0.29	5.565	5.817	5.496	5.757	-0.261	5.00	0.20	0.115 <	24	0	*

09.11.23	23	61.34	59.55	1.78 <	0.44	0.30	27.020	26.078	26.553	25.651	0.903	5.00	0.20	0.430 <	24	0	*
10.11.23	23	61.68	59.88	1.80 <	0.44	0.30	26.950	26.041	26.479	25.609	0.870	5.00	0.20	0.432 <	24	0	*
11.11.23	23	61.67	59.85	1.81 <	0.44	0.30	26.188	26.389	25.732	25.952	-0.221	5.00	0.20	0.208 <	24	0	*
12.11.23	23	61.67	59.87	1.80 <	0.44	0.30	26.052	26.339	25.598	25.902	-0.304	5.00	0.20	0.196 <	24	0	*
13.11.23	23	61.98	60.13	1.85 <	0.44	0.30	26.827	25.886	26.355	25.453	0.902	5.00	0.20	0.440 <	24	0	*
14.11.23	23	61.37	59.49	1.87 <	0.44	0.30	26.740	25.869	26.278	25.445	0.833	5.00	0.20	0.432 <	24	0	*
15.11.23	23	59.35	57.55	1.80 <	0.44	0.30	26.827	25.620	26.394	25.226	1.167	5.00	0.20	0.492 <	24	0	*
16.11.23	23	60.38	58.50	1.88 <	0.44	0.30	26.555	25.479	26.110	25.075	1.034	5.00	0.20	0.471 <	24	0	*
17.11.23	23	60.20	58.36	1.83 <	0.44	0.30	26.485	25.753	26.043	25.347	0.697	5.00	0.20	0.383 <	24	0	*
18.11.23	23	60.77	58.90	1.87 <	0.44	0.30	25.843	26.008	25.404	25.591	-0.187	5.00	0.20	0.213 <	24	0	*
19.11.23	23	59.66	57.82	1.84 <	0.44	0.30	25.720	25.824	25.298	25.425	-0.126	5.00	0.20	0.211 <	24	0	*
20.11.23	23	61.38	59.45	1.93 <	0.44	0.30	26.550	25.369	26.092	24.953	1.139	5.00	0.20	0.484 <	24	0	*
21.11.23	23	62.08	59.90	2.18 <	0.44	0.30	23.300 <	22.242 <	22.888 <	21.874 <	1.015	5.00	0.20	0.453 <	24	0	*
Итого/Средн		61.37	59.03	2.34	0.44	0.30	794.413	596.320	780.666	586.683	193.983	5.00	0.20	52.442	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
20.10.23 23	19777.375	18113.546	18360.013	16804.347	1555.666	515.358	24286	2271
21.11.23 23	20571.788	18709.866	19140.678	17391.030	1749.648	567.800	25054	2271
Итого	794.413	596.320	780.666	586.683	193.983	52.442	768	0

Условные обозначения:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (!) отсут.питания
 (#) дисбаланс масс
 (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

