

#110293#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 48, МАДОУ
Емельянова 312, Калининград
5294

Заводской номер счётчика 20101483	Показания прибора, ГДж 20.01.2025	Предыдущие показания, ГДж 19.12.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	189,964	124,315	65.649	15.68
Количество тепловой энергии, система 2	59,61	49,645	9.965	2.38

Подпись исполнителя



#110291#

Отчёт за период с 19.12.2024 по 20.01.2025.

Номер абонента 5294
Порядковый номер 9020
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20101483
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.01.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
20.12.2024	9,1	1,638	0	142,992	0	0	141,51	0	0	24	0	47,2	44,4	0,37	0,3
21.12.2024	6	1,97	0	147,871	0	0	145,967	0	0	24	0	52,6	49,4	0,35	0,28
22.12.2024	2,8	1,83	0	147,786	0	0	145,983	0	0	24	0	51,1	48,1	0,35	0,28
23.12.2024	4,4	1,764	0	147,721	0	0	146,021	0	0	24	0	49,7	46,8	0,35	0,28
24.12.2024	4,2	2,191	0	147,807	0	0	145,703	0	0	24	0	55,4	51,8	0,35	0,27
25.12.2024	1,8	2,144	0	147,751	0	0	145,685	0	0	24	0	55	51,5	0,35	0,28
26.12.2024	2,1	1,883	0	147,838	0	0	146,023	0	0	24	0	51,3	48,2	0,35	0,28
27.12.2024	3,8	1,691	0	147,741	0	0	146,099	0	0	24	0	48,8	46	0,35	0,28
28.12.2024	5,3	1,692	0	147,704	0	0	146,075	0	0	24	0	48,7	46	0,36	0,28
29.12.2024	4,3	1,818	0	147,679	0	0	145,911	0	0	24	0	50,7	47,8	0,35	0,28
30.12.2024	3,9	1,729	0	147,605	0	0	145,889	0	0	24	0	49,9	47,1	0,36	0,28
31.12.2024	4,8	1,811	0	147,637	0	0	145,869	0	0	24	0	50,6	47,7	0,37	0,29
01.01.2025	5,5	1,751	0	147,4	0	0	145,681	0	0	24	0	50	47,1	0,35	0,27
02.01.2025	4,2	1,964	0	147,408	0	0	145,528	0	0	24	0	52,4	49,2	0,36	0,28
03.01.2025	4	2,307	0	147,391	0	0	145,154	0	0	24	0	57,2	53,4	0,36	0,28
04.01.2025	-0,5	2,608	0	147,39	0	0	144,844	0	0	24	0	61,2	57	0,36	0,28
05.01.2025	-0,9	2,538	0	147,254	0	0	144,769	0	0	24	0	60,5	56,3	0,35	0,27
06.01.2025	-1,8	2,298	0	147,287	0	0	145,001	0	0	24	0	58	54,2	0,35	0,28
07.01.2025	-1,4	1,729	0	147,143	0	0	145,447	0	0	24	0	49,7	46,9	0,36	0,28
08.01.2025	4,9	2,033	0	147,253	0	0	145,296	0	0	24	0	53,5	50,2	0,35	0,28
09.01.2025	2,3	2,11	0	147,252	0	0	145,246	0	0	24	0	54,2	50,7	0,35	0,27
10.01.2025	0,7	2,152	0	147,322	0	0	145,299	0	0	24	0	54,3	50,8	0,35	0,27
11.01.2025	-	2,357	0	147,329	0	0	145,109	0	0	24	0	57	53,1	0,35	0,28
12.01.2025	-	2,407	0	147,344	0	0	145,057	0	0	24	0	57,8	53,9	0,35	0,28
13.01.2025	-	2,719	0	147,387	0	0	144,807	0	0	24	0	61,6	57,2	0,36	0,28
14.01.2025	-	2,531	0	147,309	0	0	144,911	0	0	24	0	59,3	55,2	0,36	0,28
15.01.2025	-	2,014	0	147,251	0	0	145,298	0	0	24	0	53,3	50,1	0,36	0,28
16.01.2025	-	1,912	0	147,179	0	0	145,347	0	0	24	0	51,6	48,5	0,35	0,28
17.01.2025	-	1,85	0	147,245	0	0	145,528	0	0	24	0	49,9	46,9	0,37	0,3
18.01.2025	-	1,895	0	147,188	0	0	145,387	0	0	24	0	51,2	48,1	0,35	0,28
19.01.2025	-	1,981	0	147,2	0	0	145,351	0	0	24	0	51,9	48,7	0,36	0,28
20.01.2025	-	2,332	0	147,224	0	0	145,058	0	0	24	0	56,3	52,5	0,35	0,28
Итого:	3,3	65,649	0	4713,888	0	0	4650,853	0	0	768	0	53,5	50,15	0,35	0,28

Общее время работы системы 768 час.

Период нормальной работы системы 768 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.12.2024	124,315	10173,515	0	0	10062,318	0	0	3702	582
20.01.2025	189,964	14887,401	0	0	14713,169	0	0	4470	582

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#110292#

Отчёт за период с 19.12.2024 по 20.01.2025.

Номер абонента 5294
 Порядковый номер 9021
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20101483
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 22.01.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
20.12.2024	9,1	0,514	0	24,753	23,435	0	24,333	23,064	0	24	0	60,7	58,5	0,44	0,33
21.12.2024	6	0,237	0	24,25	24,028	0	23,86	23,664	0	24	0	59,1	57,1	0,44	0,33
22.12.2024	2,8	0,235	0	24,055	23,803	0	23,672	23,446	0	24	0	58,7	56,8	0,44	0,33
23.12.2024	4,4	0,457	0	24,632	23,458	0	24,216	23,084	0	24	0	60,7	58,7	0,44	0,33
24.12.2024	4,2	0,487	0	24,788	23,441	0	24,373	23,072	0	24	0	60,2	58,3	0,44	0,33
25.12.2024	1,8	0,437	0	24,667	23,574	0	24,254	23,202	0	24	0	60,4	58,4	0,44	0,33
26.12.2024	2,1	0,387	0	24,507	23,613	0	24,107	23,25	0	24	0	59,6	57,6	0,44	0,33
27.12.2024	3,8	0,393	0	24,51	23,614	0	24,103	23,246	0	24	0	60	58,1	0,44	0,33
28.12.2024	5,3	0,351	0	24,475	23,763	0	24,064	23,386	0	24	0	60,4	58,5	0,44	0,33
29.12.2024	4,3	0,238	0	24,25	24,051	0	23,848	23,676	0	24	0	60	58	0,44	0,33
30.12.2024	3,9	0,229	0	24,035	23,897	0	23,648	23,536	0	24	0	59,1	57	0,44	0,33
31.12.2024	4,8	0,236	0	23,888	23,725	0	23,505	23,369	0	24	0	58,9	56,9	0,44	0,33
01.01.2025	5,5	0,227	0	24,415	24,31	0	24,008	23,931	0	24	0	60,1	58,1	0,44	0,33
02.01.2025	4,2	0,252	0	24,343	24,17	0	23,943	23,8	0	24	0	59,7	57,5	0,44	0,33
03.01.2025	4	0,248	0	24,417	24,258	0	24,002	23,875	0	24	0	60,7	58,6	0,44	0,33
04.01.2025	-0,5	0,302	0	24,42	24,154	0	23,975	23,743	0	24	0	63,1	60,7	0,44	0,33
05.01.2025	-0,9	0,257	0	24,413	24,249	0	23,974	23,842	0	24	0	62,6	60,4	0,44	0,33
06.01.2025	-1,8	0,214	0	24,3	24,252	0	23,88	23,859	0	24	0	61,3	59,2	0,44	0,33
07.01.2025	-1,4	0,2	0	24,285	24,252	0	23,883	23,873	0	24	0	60	58,1	0,44	0,33
08.01.2025	4,9	0,208	0	24,19	24,138	0	23,806	23,777	0	24	0	58,7	56,8	0,44	0,33
09.01.2025	2,3	0,382	0	24,677	23,849	0	24,278	23,487	0	24	0	59,2	57,2	0,44	0,33
10.01.2025	0,7	0,374	0	24,693	23,924	0	24,288	23,555	0	24	0	59,7	57,8	0,44	0,33
11.01.2025	-	0,191	0	24,32	24,544	0	23,894	24,137	0	24	0	61,9	60	0,44	0,33
12.01.2025	-	0,19	0	24,202	24,451	0	23,766	24,034	0	24	0	62,6	60,7	0,44	0,33
13.01.2025	-	0,397	0	24,635	24,039	0	24,173	23,618	0	24	0	64,1	61,8	0,44	0,33
14.01.2025	-	0,388	0	24,618	24,054	0	24,201	23,675	0	24	0	60,6	58,3	0,44	0,33
15.01.2025	-	0,349	0	24,58	24,126	0	24,167	23,746	0	24	0	60,4	58,4	0,44	0,33
16.01.2025	-	0,388	0	24,56	23,918	0	24,158	23,551	0	24	0	59,6	57,6	0,44	0,33
17.01.2025	-	0,378	0	24,542	24,047	0	24,128	23,668	0	24	0	60,6	58,4	0,44	0,33
18.01.2025	-	0,224	0	24,128	24,4	0	23,714	24,008	0	24	0	61,1	58,9	0,44	0,33
19.01.2025	-	0,216	0	23,898	24,196	0	23,488	23,805	0	24	0	61,2	59	0,44	0,33
20.01.2025	-	0,379	0	24,493	23,988	0	24,041	23,574	0	24	0	63,5	61,3	0,44	0,33
Итого:	3,3	9,965	0	780,939	767,721	0	767,75	755,553	0	768	0	60,58	58,52	0,44	0,33

Общее время работы системы 768 час.

Период нормальной работы системы 768 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.12.2024	49,645	3811,085	3719,818	0	3745,909	3659,507	0	3702	582
20.01.2025	59,61	4592,023	4487,539	0	4513,661	4415,06	0	4470	582

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
