

# #116280#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Детский Сад № 48, МАДОУ  
Адрес потребителя Борисовский буль-р 15, Калининград  
Номер абонента 5294  
Порядковый номер 8981  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 20108029  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	5,945	0	45,845	0	0	44,469	0	0	24	11	0	0	83	51,1	0,03	0,01	-
22.01.2025	5,585	0	43,811	0	0	42,495	0	0	24	11	0	0	83	51,7	0,03	0,01	-
23.01.2025	5,68	0	43,611	0	0	42,293	0	0	24	11	0	0	83,3	51,3	0,03	0,01	-
24.01.2025	5,116	0	37,641	0	0	36,52	0	0	24	11	0	0	82,6	49,2	0,03	0,01	-
25.01.2025	4	0	29,792	0	0	28,929	0	0	24	11	0	0	81,2	48,2	0,03	0,01	-
26.01.2025	3,971	0	29,706	0	0	28,855	0	0	24	11	0	0	80,7	47,9	0,03	0,01	-
27.01.2025	4,508	0	31,454	0	0	30,522	0	0	24	11	0	0	82,3	47,1	0,03	0,01	-
28.01.2025	4,277	0	31,901	0	0	31,029	0	0	24	11	0	0	78,8	45,9	0,03	0,01	-
29.01.2025	4,372	0	32,194	0	0	31,295	0	0	24	11	0	0	79,6	46,3	0,03	0,01	-
30.01.2025	4,536	0	33,535	0	0	32,593	0	0	24	11	0	0	79,8	46,6	0,03	0,01	-
31.01.2025	4,904	0	37,296	0	0	36,229	0	0	24	11	0	0	80,7	48,4	0,03	0,01	-
01.02.2025	4,425	0	36,202	0	0	35,177	0	0	24	11	0	0	80,3	50,3	0,03	0,01	-
02.02.2025	4,624	0	37,757	0	0	36,662	0	0	24	11	0	0	81,3	51,2	0,03	0,01	-
03.02.2025	5,304	0	40,474	0	0	39,249	0	0	24	11	0	0	83,3	51,1	0,03	0,01	-
04.02.2025	5,196	0	37,091	0	0	35,953	0	0	24	11	0	0	84,1	49,6	0,03	0,01	-
05.02.2025	5,45	0	44,426	0	0	43,172	0	0	24	11	0	0	80	49,9	0,03	0,01	-
06.02.2025	4,872	0	45,114	0	0	43,98	0	0	24	11	0	0	74,9	48,5	0,02	0,01	-
07.02.2025	5,411	0	56,446	0	0	55,034	0	0	24	11	0	0	74,7	51,3	0,02	0,01	-
08.02.2025	5,177	0	83,885	0	0	81,945	0	0	24	11	0	0	71,6	56,5	0,02	0,02	-
09.02.2025	5,285	0	76,264	0	0	74,363	0	0	24	11	0	0	74,5	57,5	0,02	0,01	-
10.02.2025	6,451	0	74,507	0	0	72,492	0	0	24	11	0	0	78,2	57	0,03	0,01	-
11.02.2025	6,684	0	78	0	0	75,869	0	0	24	11	0	0	78,6	57,6	0,03	0,01	-
12.02.2025	6,357	0	75,395	0	0	73,338	0	0	24	11	0	0	78,5	57,8	0,03	0,01	-
13.02.2025	6,281	0	64,17	0	0	62,391	0	0	24	11	0	0	79,3	55,3	0,03	0,01	-
14.02.2025	6,275	0	61,537	0	0	59,853	0	0	24	11	0	0	78,7	53,7	0,03	0,01	-
15.02.2025	5,471	0	59,18	0	0	57,583	0	0	24	11	0	0	78,2	55,5	0,03	0,01	-
16.02.2025	5,497	0	60,322	0	0	58,658	0	0	24	11	0	0	79,1	56,7	0,03	0,01	-
17.02.2025	6,281	0	68,456	0	0	66,627	0	0	24	11	0	0	77,6	55,1	0,03	0,01	-
18.02.2025	6,031	0	60,78	0	0	59,175	0	0	24	11	0	0	77,2	52,8	0,02	0,01	-
19.02.2025	6,183	0	65,41	0	0	63,688	0	0	24	11	0	0	77	53,8	0,02	0,01	-
20.02.2025	6,591	0	73,768	0	0	71,701	0	0	24	11	0	0	79,9	57,9	0,03	0,01	-
Итого:	166,74	0	1595,97	0	0	1552,139	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,825																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	905,635	9449,101	0	0,201	9209,474	0	0,199	8334	4
20.02.2025	1072,374	11045,075	0	0,201	10761,613	0	0,199	9078	4

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.02.2025 12:31:28