

#120880#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 48, МАДОУ

Борисовский буль-р 15, Калининград

5294

8981

ТВ7

20108029

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	6,17	0	61,925	0	0	60,232	0	0	24	11	0	0	78,6	54,2	0,03	0,01	-
22.02.2025	4,851	0	48,708	0	0	47,437	0	0	24	11	0	0	76,5	52,1	0,02	0,01	-
23.02.2025	4,8	0	52,397	0	0	51,082	0	0	24	11	0	0	75	52,5	0,02	0,01	-
24.02.2025	5,468	0	56,068	0	0	54,685	0	0	24	11	0	0	74,2	50,4	0,02	0,01	-
25.02.2025	5,692	0	53,251	0	0	51,884	0	0	24	11	0	0	75,9	49,7	0,02	0,01	-
26.02.2025	5,181	0	46,379	0	0	45,187	0	0	24	11	0	0	75,9	48,5	0,03	0,01	-
27.02.2025	5,06	0	46,248	0	0	45,087	0	0	24	11	0	0	74,9	48,1	0,02	0,01	-
28.02.2025	5,185	0	50,884	0	0	49,626	0	0	24	11	0	0	74,3	49,4	0,02	0,01	-
01.03.2025	4,496	0	49,881	0	0	48,662	0	0	24	11	0	0	73,8	51,8	0,02	0,01	-
02.03.2025	4,245	0	43,914	0	0	42,835	0	0	24	11	0	0	74,1	50,4	0,02	0,01	-
03.03.2025	4,679	0	43,469	0	0	42,395	0	0	24	11	0	0	74,3	48	0,02	0,01	-
04.03.2025	4,678	0	42,115	0	0	41,068	0	0	24	11	0	0	74,6	47,4	0,03	0,01	-
05.03.2025	4,194	0	36,312	0	0	35,421	0	0	24	11	0	0	74	45,7	0,02	0,01	-
06.03.2025	4,037	0	34,403	0	0	33,574	0	0	24	11	0	0	73,2	44,5	0,02	0,01	-
07.03.2025	4,242	0	38,787	0	0	37,856	0	0	24	11	0	0	73,1	46,3	0,02	0,01	-
08.03.2025	3,628	0	37,928	0	0	37,026	0	0	24	11	0	0	72,7	49,3	0,02	0,01	-
09.03.2025	3,579	0	36,555	0	0	35,681	0	0	24	11	0	0	72,9	49	0,02	0,01	-
10.03.2025	3,898	0	36,917	0	0	36,054	0	0	24	11	0	0	72	46,2	0,02	0,01	-
11.03.2025	4,859	0	48,285	0	0	47,129	0	0	24	11	0	0	73	48,4	0,02	0,01	-
12.03.2025	4,574	0	43,509	0	0	42,443	0	0	24	11	0	0	73,9	48,2	0,02	0,01	-
13.03.2025	4,931	0	48,266	0	0	47,085	0	0	24	11	0	0	73,8	48,8	0,02	0,01	-
14.03.2025	5,069	0	50,906	0	0	49,644	0	0	24	11	0	0	74,4	50	0,02	0,01	-
15.03.2025	4,166	0	46,167	0	0	45,022	0	0	24	11	0	0	74,5	52,4	0,02	0,01	-
16.03.2025	4,393	0	47,394	0	0	46,21	0	0	24	11	0	0	74,8	52,1	0,02	0,01	-
17.03.2025	5,144	0	53,345	0	0	52,006	0	0	24	11	0	0	74,9	51,3	0,02	0,01	-
18.03.2025	5,166	0	50,85	0	0	49,578	0	0	24	11	0	0	74,8	49,9	0,02	0,01	-
19.03.2025	4,764	0	45,978	0	0	44,836	0	0	24	11	0	0	74,5	49,2	0,02	0,01	-
20.03.2025	4,37	0	40,796	0	0	39,779	0	0	24	11	0	0	74,7	48,5	0,02	0,01	-
Итого:	131,519	0	1291,637	0	0	1259,524	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,413																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	1072,374	11045,075	0	0,201	10761,613	0	0,199	9078	4
20.03.2025	1203,897	12336,711	0	0,201	12021,139	0	0,199	9750	4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:18:46