

#130644#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 48, МАДОУ
Борисовский буль-р 15, Калининград
5294
8981
ТВ7
20108029
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,872	0	12,599	0	0	12,341	0	0	24	11	0	0	66,9	50	0,02	0,01	-
22.04.2025	0,982	0	13,46	0	0	13,185	0	0	24	11	0	0	66,8	49	0,02	0,01	-
23.04.2025	0,939	0	13	0	0	12,733	0	0	24	11	0	0	67	49,4	0,02	0,01	-
24.04.2025	1,051	0	13,859	0	0	13,575	0	0	24	11	0	0	66,9	48,4	0,02	0,01	-
25.04.2025	0,983	0	13,694	0	0	13,415	0	0	24	11	0	0	66,6	49,1	0,02	0,01	-
26.04.2025	0,483	0	9,94	0	0	9,743	0	0	24	11	0	0	65,7	53,9	0,02	0,01	-
27.04.2025	0,486	0	9,459	0	0	9,268	0	0	24	11	0	0	66,4	53,8	0,02	0,01	-
28.04.2025	1,074	0	14,087	0	0	13,797	0	0	24	11	0	0	67,2	48,6	0,02	0,01	-
29.04.2025	1,232	0	15,701	0	0	15,379	0	0	24	11	0	0	66,9	47,8	0,02	0,01	-
30.04.2025	1,062	0	14,017	0	0	13,728	0	0	24	11	0	0	67,1	48,7	0,02	0,01	-
01.05.2025	0,549	0	10,386	0	0	10,177	0	0	24	11	0	0	66,3	53,4	0,02	0,01	-
02.05.2025	0,536	0	10,361	0	0	10,153	0	0	24	11	0	0	66,1	53,5	0,02	0,01	-
03.05.2025	0,538	0	10,409	0	0	10,2	0	0	24	11	0	0	66,1	53,5	0,02	0,01	-
04.05.2025	0,564	0	10,738	0	0	10,522	0	0	24	11	0	0	66,1	53,3	0,02	0,01	-
05.05.2025	1,044	0	13,802	0	0	13,517	0	0	24	11	0	0	67,2	48,8	0,02	0,01	-
06.05.2025	1,116	0	14,079	0	0	13,786	0	0	24	11	0	0	67,5	48,2	0,02	0,01	-
07.05.2025	1,004	0	13,516	0	0	13,237	0	0	24	11	0	0	67,2	49,1	0,02	0,01	-
08.05.2025	0,517	0	9,672	0	0	9,476	0	0	24	11	0	0	66,6	53,6	0,02	0,01	-
09.05.2025	0,513	0	9,448	0	0	9,254	0	0	24	11	0	0	66,9	53,6	0,02	0,01	-
10.05.2025	0,509	0	9,488	0	0	9,294	0	0	24	11	0	0	66,7	53,7	0,02	0,01	-
11.05.2025	0,542	0	9,96	0	0	9,757	0	0	24	11	0	0	66,6	53,4	0,02	0,01	-
12.05.2025	1,07	0	13,309	0	0	13,028	0	0	24	11	0	0	68,1	48,5	0,02	0,01	-
13.05.2025	2,638	0	25,955	0	0	25,391	0	0	24	11	0	0	69,1	44,3	0,02	0	-
14.05.2025	3,871	0	39,88	0	0	39,002	0	0	24	11	0	0	69,6	45,9	0,02	0,01	-
15.05.2025	4,042	0	43,316	0	0	42,351	0	0	24	11	0	0	70,1	47,3	0,02	0,01	-
16.05.2025	3,879	0	40,446	0	0	39,546	0	0	24	11	0	0	70,1	46,7	0,02	0,01	-
17.05.2025	3,178	0	33,897	0	0	33,135	0	0	24	11	0	0	70,4	47,5	0,02	0,01	-
18.05.2025	2,997	0	32,619	0	0	31,895	0	0	24	11	0	0	69,9	47,5	0,02	0,01	-
19.05.2025	3,36	0	33,285	0	0	32,538	0	0	24	11	0	0	70,4	45,7	0,02	0,01	-
20.05.2025	3,052	0	29,71	0	0	29,045	0	0	24	11	0	0	70,3	45,2	0,02	0,01	-
Итого:	44,683	0	544,092	0	0	532,468	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,672																

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	1312,143	13395,746	0	0,201	13054,829	0	0,199	10494	4
20.05.2025	1356,824	13939,839	0	0,201	13587,297	0	0,199	11214	4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 13:00:33