

#142129#

Отчёт по теплоснабжению за период с 19.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 48, МАДОУ
Борисовский буль-р 15, Калининград
5294
8981
ТВ7
20108029
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.06.2025	0,831	0	12,601	0	0	12,346	0	0	24	35	0	0	66,6	50,5	0,03	0,02	-
21.06.2025	0,528	0	10,131	0	0	9,929	0	0	24	35	0	0	66	53,3	0,02	0,02	-
22.06.2025	0,529	0	9,511	0	0	9,316	0	0	24	35	0	0	66,8	53,3	0,02	0,02	-
23.06.2025	0,774	0	10,539	0	0	10,313	0	0	24	35	0	0	68,6	50,7	0,03	0,01	-
24.06.2025	0,802	0	10,639	0	0	10,41	0	0	24	35	0	0	68,7	50,3	0,03	0,01	-
25.06.2025	0,808	0	10,918	0	0	10,684	0	0	24	35	0	0	68,6	50,5	0,02	0,01	-
26.06.2025	0,907	0	11,655	0	0	11,403	0	0	24	35	0	0	68,9	49,9	0,02	0,01	-
27.06.2025	0,888	0	11,471	0	0	11,223	0	0	24	35	0	0	68,9	50	0,02	0,01	-
28.06.2025	0,741	0	10,499	0	0	10,272	0	0	24	35	0	0	68,8	51,5	0,02	0,01	-
29.06.2025	0,735	0	10,451	0	0	10,227	0	0	24	35	0	0	68,7	51,6	0,02	0,01	-
30.06.2025	0,829	0	10,94	0	0	10,703	0	0	24	35	0	0	68,8	50,3	0,02	0,01	-
01.07.2025	0,847	0	11,108	0	0	10,868	0	0	24	35	0	0	68,8	50,2	0,02	0,01	-
02.07.2025	0,893	0	11,614	0	0	11,363	0	0	24	35	0	0	68,9	50,2	0,02	0,01	-
03.07.2025	0,863	0	11,392	0	0	11,147	0	0	24	35	0	0	68,8	50,3	0,02	0,01	-
04.07.2025	0,749	0	10,384	0	0	10,162	0	0	24	35	0	0	68,5	50,9	0,02	0,01	-
05.07.2025	0,458	0	8,118	0	0	7,948	0	0	24	35	0	0	67,6	53,9	0,02	0,01	-
06.07.2025	0,452	0	8,041	0	0	7,873	0	0	24	35	0	0	67,6	53,9	0,02	0,01	-
07.07.2025	0,479	0	10,336	0	0	10,114	0	0	24	35	0	0	68,7	57,4	0,02	0,02	-
08.07.2025	0,233	0	9,257	0	0	9,061	0	0	24	35	0	0	68,2	62,1	0,02	0,02	-
09.07.2025	0,791	0	10,703	0	0	10,472	0	0	24	35	0	0	68,8	50,8	0,02	0	-
10.07.2025	0,709	0	10,049	0	0	9,833	0	0	24	35	0	0	68,6	51,3	0,02	0	-
11.07.2025	0,704	0	9,965	0	0	9,751	0	0	24	35	0	0	68,5	51,3	0,02	0,01	-
12.07.2025	0,456	0	8,035	0	0	7,866	0	0	24	35	0	0	67,7	53,9	0,02	0,01	-
13.07.2025	0,45	0	8,031	0	0	7,863	0	0	24	35	0	0	67,6	54	0,02	0,01	-
14.07.2025	0,7	0	9,924	0	0	9,711	0	0	24	35	0	0	68,7	51,4	0,02	0,01	-
15.07.2025	0,797	0	10,706	0	0	10,474	0	0	24	35	0	0	68,9	50,8	0,02	0,01	-
16.07.2025	0,859	0	11,489	0	0	11,241	0	0	24	35	0	0	68,9	50,6	0,02	0,01	-
17.07.2025	0,317	0	11,8	0	0	11,554	0	0	24	35	0	0	67,5	61	0,01	0,02	-
18.07.2025	0,475	0	8,921	0	0	8,732	0	0	24	39	0	0	68,2	55,3	0,02	0,01	-
19.07.2025	0,463	0	8,204	0	0	8,032	0	0	24	39	0	0	67,6	53,9	0,02	0,01	-
20.07.2025	0,442	0	8,015	0	0	7,848	0	0	24	39	0	0	67,5	54,1	0,02	0,01	-
Итого:	20,509	0	315,447	0	0	308,739	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,898																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.06.2025	1383,155	14287,36	0	0,201	13927,797	0	0,199	11934	4
20.07.2025	1403,666	14602,806	0	0,201	14236,541	0	0,199	12678	4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 7:34:21