

#92619#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель Детский Сад № 48, МАДОУ
Адрес потребителя Борисовский буль-р 15, Калининград
Номер абонента 5294
Порядковый номер 8981
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20108029
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,42	0	8,583	0	0	8,407	0	0	24	11	0	0	66,7	54,7	0,02	0,41	-
22.07.2024	0,747	0	11,541	0	0	11,299	0	0	24	11	0	0	67,8	52	0,02	0,14	-
23.07.2024	0,824	0	12,34	0	0	12,081	0	0	24	11	0	0	67,8	51,5	0,02	0,08	-
24.07.2024	0,777	0	11,903	0	0	11,654	0	0	24	11	0	0	67,6	51,6	0,02	0,09	-
25.07.2024	0,817	0	11,954	0	0	11,701	0	0	24	11	0	0	68,1	51,4	0,02	0,09	-
26.07.2024	0,739	0	11,341	0	0	11,104	0	0	24	11	0	0	67,7	51,8	0,02	0,12	-
27.07.2024	0,428	0	8,545	0	0	8,37	0	0	24	11	0	0	66,9	54,6	0,02	0,29	-
28.07.2024	0,425	0	8,599	0	0	8,423	0	0	24	11	0	0	66,7	54,6	0,02	0,32	-
29.07.2024	0,78	0	11,715	0	0	11,47	0	0	24	11	0	0	67,7	51,4	0,02	0,17	-
30.07.2024	0,863	0	12,349	0	0	12,09	0	0	24	11	0	0	67,8	50,7	0,02	0,13	-
31.07.2024	0,851	0	12,366	0	0	12,106	0	0	24	11	0	0	67,9	51,1	0,02	0,04	-
01.08.2024	0,901	0	12,724	0	0	12,456	0	0	24	11	0	0	67,9	50,7	0,02	0,04	-
02.08.2024	0,762	0	11,449	0	0	11,209	0	0	24	11	0	0	67,8	51,5	0,02	0,05	-
03.08.2024	0,434	0	8,751	0	0	8,573	0	0	24	11	0	0	66,7	54,6	0,02	0,12	-
04.08.2024	0,432	0	8,667	0	0	8,491	0	0	24	11	0	0	66,8	54,6	0,02	0,08	-
05.08.2024	0,74	0	11,373	0	0	11,135	0	0	24	11	0	0	67,6	51,7	0,02	0,05	-
06.08.2024	0,769	0	11,76	0	0	11,516	0	0	24	11	0	0	67,4	51,5	0,02	0,06	-
07.08.2024	0,726	0	11,585	0	0	11,347	0	0	24	11	0	0	67,1	51,9	0,02	0,06	-
08.08.2024	0,752	0	11,631	0	0	11,389	0	0	24	11	0	0	67,4	51,6	0,02	0,01	-
09.08.2024	0,782	0	11,775	0	0	11,529	0	0	24	11	0	0	67,6	51,4	0,02	0,01	-
10.08.2024	0,598	0	10,691	0	0	10,472	0	0	24	11	0	0	67,1	53,4	0,02	0,01	-
11.08.2024	0,598	0	10,729	0	0	10,508	0	0	24	11	0	0	67	53,4	0,02	0,01	-
12.08.2024	0,801	0	11,994	0	0	11,743	0	0	24	11	0	0	67,7	51,4	0,02	0,01	-
13.08.2024	0,777	0	11,701	0	0	11,457	0	0	24	11	0	0	67,5	51,3	0,02	0,01	-
14.08.2024	0,751	0	11,398	0	0	11,159	0	0	24	11	0	0	67,6	51,6	0,02	0,01	-
15.08.2024	0,881	0	56,209	0	0	54,959	0	0	24	11	0	0	69,9	66	0,02	0,14	-
16.08.2024	0,844	0	12,53	0	0	12,269	0	0	24	11	0	0	67,6	51,2	0,02	0	-
17.08.2024	0,532	0	9,793	0	0	9,591	0	0	24	11	0	0	67	53,8	0,02	0	-
18.08.2024	0,424	0	8,67	0	0	8,494	0	0	24	11	0	0	66,5	54,6	0,02	0	-
19.08.2024	0,691	0	10,994	0	0	10,766	0	0	24	11	0	0	67,4	52	0,02	0	-
20.08.2024	0,777	0	11,6	0	0	11,359	0	0	24	11	0	0	67,5	51,2	0,02	0,01	-
Итого:	21,643	0	387,26	0	0	379,127	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,169																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	371,69	4651,42	0	0,113	4538,492	0	0,112	3918	4
20.08.2024	393,33	5038,677	0	0,113	4917,62	0	0,112	4662	4

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2024 15:56:18