

#94963#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Детский Сад № 48, МАДОУ  
Адрес потребителя Борисовский буль-р 15, Калининград  
Номер абонента 5294  
Порядковый номер 8981  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 20108029  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,668	0	10,894	0	0	10,669	0	0	24	11	0	0	67,2	52,2	0,02	0,01	-
22.08.2024	0,751	0	11,494	0	0	11,256	0	0	24	11	0	0	67,3	51,4	0,02	0,01	-
23.08.2024	0,707	0	11,101	0	0	10,87	0	0	24	11	0	0	67,4	51,8	0,02	0,01	-
24.08.2024	0,435	0	8,621	0	0	8,445	0	0	24	11	0	0	66,8	54,5	0,02	0,01	-
25.08.2024	0,428	0	8,611	0	0	8,436	0	0	24	11	0	0	66,6	54,5	0,02	0,01	-
26.08.2024	0,746	0	11,631	0	0	11,391	0	0	24	11	0	0	67,3	51,6	0,02	0,01	-
27.08.2024	0,762	0	11,605	0	0	11,365	0	0	24	11	0	0	67,4	51,4	0,02	0,01	-
28.08.2024	0,719	0	11,39	0	0	11,155	0	0	24	11	0	0	67,2	51,8	0,02	0,01	-
29.08.2024	0,777	0	11,726	0	0	11,483	0	0	24	11	0	0	67,3	51,2	0,02	0,01	-
30.08.2024	0,752	0	11,13	0	0	10,896	0	0	24	11	0	0	67,9	51,4	0,02	0,01	-
31.08.2024	0,456	0	8,877	0	0	8,696	0	0	24	11	0	0	66,8	54,3	0,02	0,01	-
01.09.2024	0,454	0	8,89	0	0	8,709	0	0	24	11	0	0	66,7	54,3	0,02	0,01	-
02.09.2024	0,861	0	12,346	0	0	12,088	0	0	24	11	0	0	67,7	50,7	0,02	0,01	-
03.09.2024	0,923	0	12,719	0	0	12,449	0	0	24	11	0	0	68,1	50,4	0,02	0,01	-
04.09.2024	0,86	0	12,265	0	0	12,007	0	0	24	11	0	0	67,8	50,8	0,02	0,01	-
05.09.2024	0,838	0	11,922	0	0	11,673	0	0	24	11	0	0	67,8	50,6	0,02	0,01	-
06.09.2024	0,817	0	12,041	0	0	11,79	0	0	24	11	0	0	67,6	51	0,02	0,01	-
07.09.2024	0,595	0	10,244	0	0	10,031	0	0	24	11	0	0	67,5	53,4	0,02	0,01	-
08.09.2024	0,592	0	10,078	0	0	9,866	0	0	24	11	0	0	67,7	53,4	0,02	0,01	-
09.09.2024	0,86	0	12,276	0	0	12,018	0	0	24	11	0	0	67,9	50,8	0,02	0,01	-
10.09.2024	0,855	0	12,293	0	0	12,035	0	0	24	11	0	0	67,8	50,8	0,02	0,01	-
11.09.2024	0,86	0	12,414	0	0	12,152	0	0	24	11	0	0	67,8	50,9	0,02	0,01	-
12.09.2024	0,829	0	11,93	0	0	11,68	0	0	24	11	0	0	67,7	50,8	0,02	0,01	-
13.09.2024	0,813	0	11,601	0	0	11,357	0	0	24	11	0	0	68	50,9	0,02	0,01	-
14.09.2024	0,442	0	8,476	0	0	8,301	0	0	24	11	0	0	67,2	54,5	0,02	0,01	-
15.09.2024	0,44	0	8,591	0	0	8,415	0	0	24	11	0	0	67	54,5	0,02	0,01	-
16.09.2024	0,819	0	11,901	0	0	11,652	0	0	24	11	0	0	67,7	50,9	0,02	0,01	-
17.09.2024	0,895	0	12,366	0	0	12,104	0	0	24	11	0	0	68,1	50,4	0,02	0,01	-
18.09.2024	0,906	0	12,96	0	0	12,688	0	0	24	11	0	0	67,7	50,7	0,02	0,01	-
19.09.2024	0,928	0	13,016	0	0	12,742	0	0	24	11	0	0	67,9	50,5	0,02	0,01	-
20.09.2024	0,913	0	12,73	0	0	12,462	0	0	24	11	0	0	67,9	50,4	0,02	0,01	-
Итого:	22,701	0	348,139	0	0	340,881	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,422																

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	393,33	5038,677	0	0,113	4917,62	0	0,112	4662	4
20.09.2024	416,031	5386,819	0	0,113	5258,502	0	0,112	5406	4

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.09.2024 7:30:52