

#148443#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 48, МАДОУ
Борисовский буль-р 15, Калининград
5294
8981
ТВ7
20108029
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,775	0	10,972	0	0	10,739	0	0	24	39	0	0	68,3	51,1	0,02	0,01	-
22.08.2025	0,842	0	11,4	0	0	11,155	0	0	24	39	0	0	68,7	50,7	0,02	0,01	-
23.08.2025	0,482	0	8,595	0	0	8,417	0	0	24	39	0	0	67,4	53,8	0,02	0,01	-
24.08.2025	0,363	0	11,254	0	0	11,019	0	0	24	39	0	0	67,5	59,7	0,02	0,01	-
25.08.2025	0,031	0	20,246	0	0	19,851	0	0	24	39	0	0	65,2	64,8	0,01	0,02	-
26.08.2025	0,033	0	16,455	0	0	16,132	0	0	24	39	0	0	65,3	64,8	0,01	0,02	-
27.08.2025	0,568	0	11,562	0	0	11,33	0	0	24	40	0	0	66,2	54,2	0,02	0	-
28.08.2025	0,762	0	13,421	0	0	13,16	0	0	24	40	0	0	65	51,2	0,02	0	-
29.08.2025	0,735	0	12,753	0	0	12,501	0	0	24	40	0	0	65,5	51,4	0,02	0	-
30.08.2025	0,469	0	9,431	0	0	9,243	0	0	24	40	0	0	66	53,9	0,02	0,01	-
31.08.2025	0,463	0	7,193	0	0	7,034	0	0	24	40	0	0	69,6	53,9	0,02	0,01	-
01.09.2025	0,773	0	10,788	0	0	10,558	0	0	24	40	0	0	68,2	50,7	0,02	0	-
02.09.2025	0,768	0	10,856	0	0	10,627	0	0	24	40	0	0	68,1	50,8	0,02	0,01	-
03.09.2025	0,755	0	10,841	0	0	10,613	0	0	24	40	0	0	67,9	50,9	0,02	0,01	-
04.09.2025	0,761	0	10,926	0	0	10,696	0	0	24	40	0	0	67,9	50,9	0,02	0,01	-
05.09.2025	0,781	0	10,649	0	0	10,421	0	0	24	40	0	0	68,5	50,6	0,02	0,01	-
06.09.2025	0,451	0	8,196	0	0	8,026	0	0	24	40	0	0	67,4	54	0,02	0,01	-
07.09.2025	0,449	0	8,292	0	0	8,121	0	0	24	40	0	0	67,2	54	0,02	0,01	-
08.09.2025	0,819	0	11,333	0	0	11,092	0	0	24	40	0	0	68,3	50,7	0,02	0,01	-
09.09.2025	0,888	0	11,734	0	0	11,482	0	0	24	40	0	0	68,6	50,1	0,02	0,01	-
10.09.2025	0,738	0	10,491	0	0	10,268	0	0	24	40	0	0	68,3	51,2	0,02	0,01	-
11.09.2025	0,813	0	11,099	0	0	10,861	0	0	24	40	0	0	68,6	50,7	0,02	0,01	-
12.09.2025	0,864	0	11,57	0	0	11,322	0	0	24	40	0	0	68,5	50,3	0,02	0,01	-
13.09.2025	0,464	0	8,201	0	0	8,03	0	0	24	40	0	0	67,7	53,9	0,02	0,01	-
14.09.2025	0,452	0	8,184	0	0	8,014	0	0	24	40	0	0	67,4	54	0,02	0,01	-
15.09.2025	0,767	0	10,448	0	0	10,223	0	0	24	40	0	0	68,6	50,7	0,02	0,01	-
16.09.2025	0,789	0	10,542	0	0	10,316	0	0	24	40	0	0	68,8	50,5	0,02	0,01	-
17.09.2025	0,753	0	10,234	0	0	10,013	0	0	24	40	0	0	68,8	50,9	0,02	0,01	-
18.09.2025	0,798	0	10,689	0	0	10,459	0	0	24	40	0	0	68,8	50,5	0,02	0,01	-
19.09.2025	0,806	0	10,679	0	0	10,448	0	0	24	40	0	0	68,9	50,5	0,02	0,01	-
20.09.2025	0,465	0	8,24	0	0	8,067	0	0	24	40	0	0	67,6	53,9	0,02	0,01	-
Итого:	19,677	0	337,274	0	0	330,238	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,7																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	1425,136	14916,201	0	0,201	14543,235	0	0,199	13422	4
20.09.2025	1444,814	15253,475	0	0,201	14873,473	0	0,199	14166	4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.09.2025 9:31:48