

# #296475#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский Сад № 48, МАДОУ  
Адрес потребителя Левитана 37, Калининград  
Номер абонента 5294  
Порядковый номер 7389  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 14014805  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	4,041	0	57,641	0	0	56,46	0	0	24	0	67,3	50,2	0,53	0,48	-
22.03.2026	3,882	0	58,869	0	0	57,677	0	0	24	0	67	50,9	0,52	0,47	-
23.03.2026	4,219	0	51,963	0	0	50,908	0	0	24	0	67	47,3	0,53	0,48	-
24.03.2026	3,933	0	44,315	0	0	43,397	0	0	24	0	67,7	46,1	0,54	0,48	-
25.03.2026	3,45	0	27,88	0	0	27,225	0	0	24	0	72,6	42,4	0,55	0,48	-
26.03.2026	4,605	0	57,381	0	0	56,226	0	0	24	0	66,7	47,1	0,53	0,48	-
27.03.2026	4,974	0	55,287	0	0	54,064	0	0	24	0	70,2	48,2	0,53	0,48	-
28.03.2026	3,681	0	31,589	0	0	30,796	0	0	24	0	75,4	46,9	0,56	0,49	-
29.03.2026	3,238	0	26,929	0	0	26,281	0	0	24	0	73,6	44,2	0,54	0,48	-
30.03.2026	4,168	0	44,055	0	0	43,107	0	0	24	0	69,2	46,1	0,54	0,48	-
31.03.2026	4,355	0	40,62	0	0	39,689	0	0	24	0	71,6	45,4	0,55	0,48	-
01.04.2026	4,495	0	49,577	0	0	48,512	0	0	24	0	69,1	46,9	0,53	0,48	-
02.04.2026	4,656	0	58,484	0	0	57,234	0	0	24	0	68,9	49,5	0,53	0,48	-
03.04.2026	4,61	0	52,694	0	0	51,546	0	0	24	0	69,7	48,3	0,51	0,46	-
04.04.2026	3,415	0	34,925	0	0	34,165	0	0	24	0	69,5	45,7	0,47	0,41	-
05.04.2026	3,177	0	32,725	0	0	32,032	0	0	24	0	68,5	44,9	0,47	0,41	-
06.04.2026	3,82	0	36,213	0	0	35,423	0	0	24	0	69,7	43,9	0,47	0,41	-
07.04.2026	4,368	0	32,809	0	0	31,957	0	0	24	0	76,8	44,2	0,47	0,39	-
08.04.2026	4,573	0	34,871	0	0	33,953	0	0	24	0	77,4	45,2	0,47	0,39	-
09.04.2026	4,82	0	36,28	0	0	35,297	0	0	24	0	78,7	46,1	0,47	0,39	-
10.04.2026	4,478	0	35,444	0	0	34,503	0	0	24	0	77,6	46,7	0,46	0,39	-
11.04.2026	3,399	0	32,406	0	0	31,662	0	0	24	0	71,6	46	0,47	0,4	-
12.04.2026	3,432	0	37,873	0	0	37,029	0	0	24	0	70,5	48,4	0,47	0,4	-
13.04.2026	3,891	0	55,548	0	0	54,496	0	0	24	0	64,1	47	0,46	0,4	-
14.04.2026	3,561	0	29,015	0	0	28,311	0	0	24	0	73,9	43,9	0,47	0,38	-
15.04.2026	3,486	0	26,104	0	0	25,452	0	0	24	0	75,1	42,4	0,46	0,38	-
16.04.2026	3,992	0	30,891	0	0	30,103	0	0	24	0	76	44,3	0,46	0,38	-
17.04.2026	4,025	0	31,041	0	0	30,245	0	0	24	0	76,3	44,5	0,46	0,38	-
18.04.2026	3,166	0	25,884	0	0	25,239	0	0	24	0	75	45,1	0,47	0,39	-
19.04.2026	2,733	0	21,708	0	0	21,177	0	0	24	0	74,2	43,4	0,46	0,38	-
20.04.2026	3,847	0	29,644	0	0	28,886	0	0	24	0	76,1	44,3	0,47	0,38	-
Итого:	122,49	0	1220,665	0	0	1193,052	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,256														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	4085,721	44589,059	0	0,862	43556,829	0	0,85	31622	231
20.04.2026	4208,208	45809,721	0	0,862	44749,88	0	0,85	32366	231

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.04.2026 8:08:10