

#133684#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 48, МАДОУ

Левитана 37, Калининград

5294

7389

ТВ7 (АСЦП)

14014805

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	3,111	0	30,817	0	0	30,181	0	0	24	0	67,7	43	0,52	0,45	-
22.05.2025	3,352	0	32,355	0	0	31,681	0	0	24	0	67,9	42,7	0,49	0,42	-
23.05.2025	3,427	0	33,502	0	0	32,812	0	0	24	0	67,7	42,7	0,58	0,52	-
24.05.2025	3,079	0	31,866	0	0	31,21	0	0	24	0	67,6	44	0,57	0,51	-
25.05.2025	2,248	0	24,826	0	0	24,328	0	0	24	0	66,6	44,6	0,58	0,52	-
26.05.2025	2,696	0	28,449	0	0	27,874	0	0	24	0	66,9	43,8	0,58	0,52	-
27.05.2025	2,791	0	29,405	0	0	28,8	0	0	24	0	67,6	44,5	0,57	0,51	-
28.05.2025	1,689	0	20,315	0	0	19,909	0	0	24	0	66,5	46,2	0,58	0,51	-
29.05.2025	0,821	0	14,962	0	0	14,682	0	0	24	0	64,2	50,8	0,57	0,51	-
30.05.2025	0,872	0	15,694	0	0	15,399	0	0	24	0	64,3	50,8	0,6	0,54	-
31.05.2025	0,414	0	10,914	0	0	10,721	0	0	24	0	62,2	53	0,6	0,53	-
01.06.2025	0,411	0	10,841	0	0	10,651	0	0	24	0	62,1	52,9	0,59	0,52	-
02.06.2025	0,789	0	14,422	0	0	14,152	0	0	24	0	64,2	50,9	0,59	0,53	-
03.06.2025	0,72	0	13,29	0	0	13,045	0	0	24	0	63,6	50,5	0,57	0,5	-
04.06.2025	0,491	0	8,264	0	0	8,125	0	0	24	0	60,3	45,9	0,26	0,23	-
05.06.2025	0,001	0	0,024	0	0	0,024	0	0	24	0	36,5	28,6	0,02	0,02	-
06.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,4	21,5	0,02	0,01	-
07.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,1	21,3	0,02	0,02	-
08.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,8	21,3	0,02	0,02	-
09.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,3	20,8	0,02	0,02	-
10.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,5	20,6	0,02	0,02	-
11.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,8	20,6	0,02	0,02	-
12.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,6	20,7	0,02	0,02	-
13.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,1	20,8	0,01	0,01	-
14.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,2	20,9	0,01	0,01	-
15.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,5	21	0,01	0,01	-
16.06.2025	0	0	0,019	0	0	0,019	0	0	24	0	24,3	21,5	0,02	0,01	-
17.06.2025	0,018	0	62,959	0	0	62,383	0	0	24	0	42,9	42,8	0,18	0,16	-
18.06.2025	0,412	0	21,926	0	0	21,546	0	0	24	0	61,4	56,9	0,4	0,34	-
19.06.2025	0,704	0	15,559	0	0	15,281	0	0	24	0	62,4	51,4	0,4	0,34	-
20.06.2025	0,723	0	15,212	0	0	14,938	0	0	24	0	62,7	51,2	0,4	0,34	-
Итого:	28,769	0	435,621	0	0	427,761	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,871														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	3063,646	33146,093	0	0,862	32396,984	0	0,85	24330	227
20.06.2025	3092,418	33581,715	0	0,862	32824,743	0	0,85	25074	227

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 13:48:21