

#90418#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель Детский Сад № 48, МАДОУ  
Адрес потребителя Левитана 37, Калининград  
Номер абонента 5294  
Порядковый номер 7389  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 14014805  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2024	0,74	0	14,926	0	0	14,65	0	0	24	0	63,6	51,6	0,39	0,34	-
22.06.2024	0,424	0	12,039	0	0	11,827	0	0	24	0	62	53,4	0,41	0,36	-
23.06.2024	0,425	0	11,958	0	0	11,747	0	0	24	0	62	53,4	0,45	0,4	-
24.06.2024	0,723	0	14,755	0	0	14,483	0	0	24	0	63,6	51,7	0,42	0,36	-
25.06.2024	0,732	0	14,757	0	0	14,484	0	0	24	0	63,7	51,7	0,41	0,35	-
26.06.2024	0,708	0	14,61	0	0	14,34	0	0	24	0	63,7	51,9	0,4	0,35	-
27.06.2024	0,65	0	13,8	0	0	13,546	0	0	24	0	63,5	52	0,4	0,34	-
28.06.2024	0,661	0	13,908	0	0	13,651	0	0	24	0	63,5	52	0,4	0,34	-
29.06.2024	0,404	0	11,559	0	0	11,356	0	0	24	0	62	53,5	0,39	0,34	-
30.06.2024	0,405	0	11,4	0	0	11,198	0	0	24	0	62,1	53,5	0,4	0,35	-
01.07.2024	0,623	0	13,333	0	0	13,086	0	0	24	0	63,5	52,2	0,4	0,34	-
02.07.2024	0,703	0	14,448	0	0	14,18	0	0	24	0	63,6	51,8	0,4	0,35	-
03.07.2024	0,745	0	14,621	0	0	14,347	0	0	24	0	64,1	51,7	0,4	0,34	-
04.07.2024	0,749	0	14,554	0	0	14,28	0	0	24	0	64,2	51,7	0,4	0,34	-
05.07.2024	0,713	0	14,462	0	0	14,193	0	0	24	0	63,8	51,9	0,39	0,34	-
06.07.2024	0,416	0	11,569	0	0	11,363	0	0	24	0	62,2	53,5	0,39	0,34	-
07.07.2024	0,413	0	11,281	0	0	11,08	0	0	24	0	62,2	53,4	0,39	0,34	-
08.07.2024	0,695	0	14,119	0	0	13,855	0	0	24	0	64	52	0,39	0,34	-
09.07.2024	0,726	0	14,573	0	0	14,299	0	0	24	0	64	51,8	0,39	0,34	-
10.07.2024	0,63	0	13,48	0	0	13,23	0	0	24	0	63,6	52,3	0,39	0,34	-
11.07.2024	0,651	0	13,954	0	0	13,696	0	0	24	0	63,6	52,3	0,39	0,34	-
12.07.2024	0,648	0	13,784	0	0	13,527	0	0	24	0	63,7	52,3	0,39	0,34	-
13.07.2024	0,407	0	11,454	0	0	11,251	0	0	24	0	62,2	53,6	0,39	0,34	-
14.07.2024	0,402	0	11,334	0	0	11,133	0	0	24	0	62,1	53,5	0,39	0,34	-
15.07.2024	0,632	0	13,676	0	0	13,423	0	0	24	0	63,6	52,4	0,39	0,34	-
16.07.2024	0,631	0	13,512	0	0	13,262	0	0	24	0	63,7	52,3	0,39	0,34	-
17.07.2024	0,632	0	13,845	0	0	13,59	0	0	24	0	63,5	52,4	0,39	0,34	-
18.07.2024	0,606	0	13,459	0	0	13,211	0	0	24	0	63,4	52,5	0,39	0,34	-
19.07.2024	0,619	0	13,47	0	0	13,22	0	0	24	0	63,6	52,4	0,39	0,34	-
20.07.2024	0,397	0	11,126	0	0	10,93	0	0	24	0	62,1	53,4	0,39	0,34	-
Итого:	17,91	0	399,766	0	0	392,438	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,278														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2024	2068,318	23476,152	0	0,841	22956,661	0	0,829	16314	227
20.07.2024	2086,226	23875,916	0	0,841	23349,098	0	0,829	17034	227

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.07.2024 11:50:16