

#92618#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель Детский Сад № 48, МАДОУ
Адрес потребителя Левитана 37, Калининград
Номер абонента 5294
Порядковый номер 7389
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 14014805
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,398	0	11,03	0	0	10,835	0	0	24	0	62,2	53,5	0,39	0,34	-
22.07.2024	0,604	0	13,265	0	0	13,02	0	0	24	0	63,5	52,5	0,39	0,34	-
23.07.2024	0,631	0	13,717	0	0	13,464	0	0	24	0	63,6	52,4	0,39	0,34	-
24.07.2024	0,607	0	13,46	0	0	13,213	0	0	24	0	63,4	52,5	0,39	0,34	-
25.07.2024	0,621	0	13,345	0	0	13,098	0	0	24	0	63,7	52,4	0,39	0,34	-
26.07.2024	0,602	0	13,269	0	0	13,023	0	0	24	0	63,6	52,6	0,39	0,34	-
27.07.2024	0,401	0	10,96	0	0	10,766	0	0	24	0	62,3	53,4	0,39	0,34	-
28.07.2024	0,402	0	11,051	0	0	10,855	0	0	24	0	62,2	53,4	0,39	0,34	-
29.07.2024	0,642	0	13,705	0	0	13,45	0	0	24	0	63,8	52,4	0,39	0,34	-
30.07.2024	0,672	0	14,073	0	0	13,81	0	0	24	0	63,9	52,2	0,39	0,34	-
31.07.2024	0,639	0	13,632	0	0	13,379	0	0	24	0	63,7	52,3	0,39	0,34	-
01.08.2024	0,649	0	13,744	0	0	13,49	0	0	24	0	63,7	52,2	0,39	0,34	-
02.08.2024	0,66	0	13,682	0	0	13,428	0	0	24	0	63,9	52,1	0,39	0,34	-
03.08.2024	0,401	0	11,131	0	0	10,934	0	0	24	0	62,1	53,4	0,39	0,34	-
04.08.2024	0,401	0	11,029	0	0	10,833	0	0	24	0	62,2	53,4	0,39	0,34	-
05.08.2024	0,611	0	13,28	0	0	13,035	0	0	24	0	63,5	52,3	0,39	0,34	-
06.08.2024	0,603	0	13,291	0	0	13,047	0	0	24	0	63,4	52,4	0,39	0,34	-
07.08.2024	0,608	0	13,621	0	0	13,372	0	0	24	0	63,2	52,4	0,4	0,34	-
08.08.2024	0,612	0	13,541	0	0	13,293	0	0	24	0	63,3	52,4	0,42	0,36	-
09.08.2024	0,618	0	13,347	0	0	13,101	0	0	24	0	63,5	52,3	0,41	0,36	-
10.08.2024	0,402	0	11,288	0	0	11,089	0	0	24	0	62,1	53,4	0,56	0,5	-
11.08.2024	0,407	0	11,356	0	0	11,156	0	0	24	0	62,1	53,4	0,49	0,44	-
12.08.2024	0,617	0	13,394	0	0	13,147	0	0	24	0	63,5	52,3	0,42	0,37	-
13.08.2024	0,639	0	13,63	0	0	13,378	0	0	24	0	63,6	52,2	0,4	0,35	-
14.08.2024	0,652	0	13,591	0	0	13,339	0	0	24	0	63,8	52,1	0,4	0,35	-
15.08.2024	0,645	0	13,796	0	0	13,542	0	0	24	0	63,5	52,2	0,4	0,35	-
16.08.2024	0,616	0	13,44	0	0	13,193	0	0	24	0	63,4	52,3	0,4	0,35	-
17.08.2024	0,398	0	11,079	0	0	10,883	0	0	24	0	62,1	53,4	0,4	0,34	-
18.08.2024	0,401	0	11,049	0	0	10,853	0	0	24	0	62,2	53,3	0,4	0,35	-
19.08.2024	0,627	0	13,429	0	0	13,181	0	0	24	0	63,5	52,2	0,4	0,35	-
20.08.2024	0,65	0	13,708	0	0	13,454	0	0	24	0	63,7	52,1	0,4	0,35	-
Итого:	17,436	0	397,933	0	0	390,661	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,165														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	2086,226	23875,916	0	0,841	23349,098	0	0,829	17034	227
20.08.2024	2103,663	24273,85	0	0,841	23739,756	0	0,829	17778	227

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2024 9:31:02