

#144996#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 48, МАДОУ

Левитана 37, Калининград

5294

7389

ТВ7 (АСПИ)

14014805

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,618	0	11,837	0	0	11,614	0	0	24	0	64,3	51,6	0,42	0,35	-
22.07.2025	0,676	0	12,336	0	0	12,103	0	0	24	0	64,5	51,2	0,46	0,39	-
23.07.2025	0,666	0	11,964	0	0	11,736	0	0	24	0	64,7	51,2	0,5	0,43	-
24.07.2025	0,687	0	12,364	0	0	12,129	0	0	24	0	64,6	51,1	0,52	0,45	-
25.07.2025	0,652	0	12,335	0	0	12,104	0	0	24	0	64,2	51,3	0,52	0,46	-
26.07.2025	0,396	0	10,03	0	0	9,85	0	0	24	0	62,8	53,2	0,55	0,48	-
27.07.2025	0,398	0	10,105	0	0	9,923	0	0	24	0	62,9	53,3	0,53	0,46	-
28.07.2025	0,618	0	11,823	0	0	11,601	0	0	24	0	64,2	51,5	0,55	0,48	-
29.07.2025	0,695	0	12,545	0	0	12,307	0	0	24	0	64,5	51,1	0,48	0,41	-
30.07.2025	0,68	0	12,41	0	0	12,174	0	0	24	0	64,6	51,3	0,43	0,37	-
31.07.2025	0,69	0	12,576	0	0	12,337	0	0	24	0	64,6	51,3	0,43	0,36	-
01.08.2025	0,701	0	12,65	0	0	12,409	0	0	24	0	64,8	51,3	0,42	0,35	-
02.08.2025	0,4	0	10,057	0	0	9,876	0	0	24	0	62,9	53,2	0,43	0,36	-
03.08.2025	0,4	0	10,165	0	0	9,981	0	0	24	0	62,9	53,3	0,42	0,35	-
04.08.2025	0,657	0	12,349	0	0	12,115	0	0	24	0	64,4	51,5	0,42	0,36	-
05.08.2025	0,702	0	12,96	0	0	12,713	0	0	24	0	64,6	51,4	0,42	0,35	-
06.08.2025	0,667	0	12,539	0	0	12,302	0	0	24	0	64,4	51,5	0,44	0,37	-
07.08.2025	0,631	0	12,023	0	0	11,795	0	0	24	0	64,4	51,6	0,42	0,36	-
08.08.2025	0,643	0	12,246	0	0	12,015	0	0	24	0	64,3	51,6	0,42	0,35	-
09.08.2025	0,405	0	9,945	0	0	9,765	0	0	24	0	62,8	52,9	0,42	0,35	-
10.08.2025	0,407	0	9,95	0	0	9,769	0	0	24	0	63	53,1	0,42	0,35	-
11.08.2025	0,648	0	12,021	0	0	11,792	0	0	24	0	64,7	51,6	0,42	0,35	-
12.08.2025	0,63	0	12,37	0	0	12,138	0	0	24	0	64,2	51,8	0,42	0,35	-
13.08.2025	0,645	0	12,364	0	0	12,129	0	0	24	0	64,4	51,8	0,42	0,35	-
14.08.2025	0,611	0	12,186	0	0	11,958	0	0	24	0	64,1	51,9	0,42	0,35	-
15.08.2025	0,617	0	12,448	0	0	12,216	0	0	24	0	63,9	51,9	0,42	0,35	-
16.08.2025	0,398	0	10,265	0	0	10,081	0	0	24	0	62,6	53,2	0,42	0,35	-
17.08.2025	0,4	0	10,14	0	0	9,957	0	0	24	0	62,8	53,2	0,42	0,35	-
18.08.2025	0,653	0	12,65	0	0	12,412	0	0	24	0	64,3	51,8	0,42	0,35	-
19.08.2025	0,724	0	13,499	0	0	13,243	0	0	24	0	64,6	51,5	0,42	0,35	-
20.08.2025	0,721	0	13,371	0	0	13,116	0	0	24	0	64,6	51,5	0,42	0,35	-
Итого:	18,436	0	366,523	0	0	359,66	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,403														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	3109,173	33942,965	0	0,862	33179,308	0	0,85	25794	227
20.08.2025	3127,609	34309,488	0	0,862	33538,966	0	0,85	26538	227

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2025 7:29:43