

#94962#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Детский Сад № 48, МАДОУ
Адрес потребителя Левитана 37, Калининград
Номер абонента 5294
Порядковый номер 7389
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 14014805
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,639	0	13,61	0	0	13,359	0	0	24	0	63,5	52,1	0,4	0,35	-
22.08.2024	0,655	0	13,791	0	0	13,535	0	0	24	0	63,6	52,1	0,4	0,35	-
23.08.2024	0,646	0	13,546	0	0	13,295	0	0	24	0	63,6	52	0,4	0,35	-
24.08.2024	0,407	0	10,936	0	0	10,742	0	0	24	0	62,3	53,2	0,4	0,35	-
25.08.2024	0,402	0	11,024	0	0	10,828	0	0	24	0	62,2	53,4	0,4	0,34	-
26.08.2024	0,65	0	13,68	0	0	13,427	0	0	24	0	63,6	52,1	0,4	0,35	-
27.08.2024	0,684	0	14,016	0	0	13,756	0	0	24	0	63,7	51,9	0,4	0,34	-
28.08.2024	0,666	0	14,034	0	0	13,774	0	0	24	0	63,6	52	0,4	0,35	-
29.08.2024	0,665	0	14,023	0	0	13,762	0	0	24	0	63,7	52,2	0,4	0,35	-
30.08.2024	0,621	0	13,009	0	0	12,768	0	0	24	0	63,8	52,2	0,55	0,5	-
31.08.2024	0,404	0	10,99	0	0	10,795	0	0	24	0	62,4	53,5	0,56	0,5	-
01.09.2024	0,405	0	10,931	0	0	10,737	0	0	24	0	62,4	53,4	0,52	0,47	-
02.09.2024	0,696	0	14,27	0	0	14,004	0	0	24	0	63,9	52	0,45	0,4	-
03.09.2024	0,684	0	13,733	0	0	13,474	0	0	24	0	64,1	52	0,42	0,37	-
04.09.2024	0,693	0	13,962	0	0	13,702	0	0	24	0	64	52	0,48	0,42	-
05.09.2024	0,733	0	14,467	0	0	14,195	0	0	24	0	64,2	51,9	0,42	0,37	-
06.09.2024	0,724	0	14,368	0	0	14,097	0	0	24	0	64,2	51,9	0,4	0,35	-
07.09.2024	0,403	0	10,931	0	0	10,736	0	0	24	0	62,5	53,5	0,41	0,35	-
08.09.2024	0,4	0	10,625	0	0	10,433	0	0	24	0	62,7	53,5	0,41	0,35	-
09.09.2024	0,68	0	13,866	0	0	13,607	0	0	24	0	64	52,1	0,42	0,36	-
10.09.2024	0,693	0	13,94	0	0	13,679	0	0	24	0	64,1	52	0,46	0,41	-
11.09.2024	0,704	0	14,168	0	0	13,902	0	0	24	0	64,1	52	0,42	0,37	-
12.09.2024	0,726	0	14,391	0	0	14,12	0	0	24	0	64,2	51,9	0,42	0,36	-
13.09.2024	0,716	0	14,007	0	0	13,744	0	0	24	0	64,3	51,9	0,41	0,36	-
14.09.2024	0,415	0	10,769	0	0	10,574	0	0	24	0	62,7	53,4	0,4	0,35	-
15.09.2024	0,416	0	10,931	0	0	10,736	0	0	24	0	62,6	53,3	0,4	0,35	-
16.09.2024	0,699	0	14,06	0	0	13,795	0	0	24	0	64,1	52	0,41	0,35	-
17.09.2024	0,716	0	14,091	0	0	13,825	0	0	24	0	64,3	51,9	0,44	0,39	-
18.09.2024	0,712	0	14,33	0	0	14,062	0	0	24	0	64	52	0,46	0,4	-
19.09.2024	0,727	0	14,323	0	0	14,052	0	0	24	0	64,2	51,9	0,43	0,38	-
20.09.2024	0,707	0	14,184	0	0	13,918	0	0	24	0	64,1	52	0,43	0,37	-
Итого:	19,088	0	409,006	0	0	401,433	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,559														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	2103,663	24273,85	0	0,841	23739,756	0	0,829	17778	227
20.09.2024	2122,751	24682,856	0	0,841	24141,19	0	0,829	18522	227

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 7:26:06