

#148442#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 48, МАДОУ

Левитана 37, Калининград

5294

7389

ТВ7 (АСЦП)

14014805

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,69	0	12,976	0	0	12,73	0	0	24	0	64,5	51,6	0,42	0,35	-
22.08.2025	0,747	0	13,435	0	0	13,177	0	0	24	0	64,8	51,3	0,42	0,35	-
23.08.2025	0,416	0	10,472	0	0	10,283	0	0	24	0	62,8	53,2	0,43	0,36	-
24.08.2025	0,418	0	10,561	0	0	10,371	0	0	24	0	62,7	53,1	0,42	0,36	-
25.08.2025	0,174	0	18,222	0	0	17,9	0	0	24	0	62,2	59,9	0,42	0,36	-
26.08.2025	0,027	0	17,087	0	0	16,787	0	0	24	0	61,8	61,5	0,42	0,36	-
27.08.2025	0,362	0	14,34	0	0	14,082	0	0	24	0	62,7	56,6	0,42	0,35	-
28.08.2025	0,735	0	17,574	0	0	17,26	0	0	24	0	62,4	52,2	0,44	0,38	-
29.08.2025	0,719	0	16,996	0	0	16,692	0	0	24	0	62,4	52,1	0,42	0,36	-
30.08.2025	0,43	0	12,366	0	0	12,151	0	0	24	0	61,6	53,2	0,43	0,36	-
31.08.2025	0,43	0	9,539	0	0	9,36	0	0	24	0	63,9	52,9	0,44	0,37	-
01.09.2025	0,739	0	13,725	0	0	13,464	0	0	24	0	64,6	51,5	0,42	0,35	-
02.09.2025	0,782	0	14,498	0	0	14,221	0	0	24	0	64,7	51,6	0,42	0,35	-
03.09.2025	0,763	0	14,541	0	0	14,265	0	0	24	0	64,4	51,7	0,42	0,35	-
04.09.2025	0,785	0	14,83	0	0	14,549	0	0	24	0	64,5	51,7	0,42	0,35	-
05.09.2025	0,743	0	13,666	0	0	13,405	0	0	24	0	64,7	51,5	0,42	0,36	-
06.09.2025	0,388	0	10,181	0	0	9,999	0	0	24	0	62,4	53,2	0,44	0,37	-
07.09.2025	0,389	0	10,299	0	0	10,116	0	0	24	0	62,3	53,2	0,42	0,35	-
08.09.2025	0,76	0	14,259	0	0	13,988	0	0	24	0	64,6	51,6	0,42	0,35	-
09.09.2025	0,806	0	14,491	0	0	14,212	0	0	24	0	65	51,5	0,42	0,35	-
10.09.2025	0,764	0	13,925	0	0	13,66	0	0	24	0	64,7	51,3	0,42	0,35	-
11.09.2025	0,81	0	14,312	0	0	14,037	0	0	24	0	64,9	51,2	0,42	0,35	-
12.09.2025	0,769	0	14,145	0	0	13,876	0	0	24	0	64,7	51,4	0,42	0,35	-
13.09.2025	0,394	0	10,186	0	0	10,004	0	0	24	0	62,6	53,2	0,42	0,35	-
14.09.2025	0,393	0	10,295	0	0	10,111	0	0	24	0	62,5	53,2	0,43	0,36	-
15.09.2025	0,756	0	13,815	0	0	13,551	0	0	24	0	64,7	51,4	0,42	0,35	-
16.09.2025	0,794	0	14,03	0	0	13,76	0	0	24	0	65	51,3	0,43	0,36	-
17.09.2025	0,822	0	14,238	0	0	13,96	0	0	24	0	65,3	51,3	0,43	0,36	-
18.09.2025	0,824	0	14,358	0	0	14,081	0	0	24	0	65	51,1	0,43	0,35	-
19.09.2025	0,758	0	13,529	0	0	13,269	0	0	24	0	64,9	51,2	0,42	0,35	-
20.09.2025	0,41	0	10,386	0	0	10,201	0	0	24	0	62,5	53	0,43	0,36	-
Итого:	18,797	0	417,277	0	0	409,522	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,49														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	3127,609	34309,488	0	0,862	33538,966	0	0,85	26538	227
20.09.2025	3146,408	34726,766	0	0,862	33948,491	0	0,85	27282	227

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.09.2025 8:04:40