

#144995#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Красносельское, ТСЖ
Красносельская 36, Калининград
9084
ТВ7 (ASCII)
20111686
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	1,199	0	16,82	0	0	16,517	0	0	24	0	61,3	47,5	0,21	0,12	-
22.07.2025	0	0	1,312	0	0	1,309	0	0	24	0	25,9	36,9	0,05	0,04	-
23.07.2025	0	0	0,562	0	0	0,561	0	0	24	0	24,3	30,4	0,04	0,03	-
24.07.2025	0,32	0	6,023	0	0	5,951	0	0	24	0	49	36,1	0,06	0,04	-
25.07.2025	3,595	0	48,857	0	0	47,867	0	0	24	0	66,8	49	0,42	0,24	-
26.07.2025	4,285	0	46,369	0	0	45,323	0	0	24	0	70,9	48,3	0,45	0,25	-
27.07.2025	4,284	0	43,647	0	0	42,632	0	0	24	0	72,1	48,1	0,45	0,24	-
28.07.2025	4,303	0	52,786	0	0	51,641	0	0	24	0	69,4	49,5	0,44	0,25	-
29.07.2025	4,28	0	53,307	0	0	52,152	0	0	24	0	69,3	49,8	0,45	0,24	-
30.07.2025	4,149	0	52,768	0	0	51,64	0	0	24	0	68,8	49,7	0,45	0,24	-
31.07.2025	4,147	0	53,292	0	0	52,161	0	0	24	0	68,6	49,7	0,45	0,24	-
01.08.2025	4,301	0	51,035	0	0	49,916	0	0	24	0	69,8	49,3	0,45	0,24	-
02.08.2025	4,358	0	48,448	0	0	47,358	0	0	24	0	70,8	48,9	0,45	0,24	-
03.08.2025	4,229	0	44,319	0	0	43,295	0	0	24	0	71,8	48,5	0,45	0,25	-
04.08.2025	4,309	0	46,778	0	0	45,712	0	0	24	0	71,3	48,8	0,44	0,24	-
05.08.2025	4,337	0	47,81	0	0	46,73	0	0	24	0	71	48,9	0,45	0,24	-
06.08.2025	4,308	0	49,696	0	0	48,597	0	0	24	0	70,2	49,1	0,45	0,25	-
07.08.2025	4,409	0	52,524	0	0	51,374	0	0	24	0	69,7	49,3	0,45	0,24	-
08.08.2025	4,56	0	54,106	0	0	52,926	0	0	24	0	69,7	49,1	0,44	0,24	-
09.08.2025	4,347	0	52,531	0	0	51,392	0	0	24	0	69,4	49,2	0,45	0,24	-
10.08.2025	4,318	0	50,436	0	0	49,326	0	0	24	0	70	49,2	0,45	0,24	-
11.08.2025	4,195	0	50,236	0	0	49,144	0	0	24	0	69,5	49,1	0,45	0,25	-
12.08.2025	4,381	0	49,124	0	0	48,024	0	0	24	0	70,7	49	0,44	0,24	-
13.08.2025	4,395	0	47,618	0	0	46,536	0	0	24	0	71,2	48,7	0,45	0,24	-
14.08.2025	4,204	0	42,881	0	0	41,883	0	0	24	0	72,2	48,3	0,45	0,24	-
15.08.2025	4,192	0	41,04	0	0	40,065	0	0	24	0	73	48	0,45	0,24	-
16.08.2025	4,255	0	55,452	0	0	54,265	0	0	24	0	68,9	50,2	0,45	0,24	-
17.08.2025	4,473	0	47,097	0	0	46,009	0	0	24	0	71,9	48,7	0,45	0,24	-
18.08.2025	4,462	0	47,358	0	0	46,27	0	0	24	0	71,6	48,6	0,45	0,24	-
19.08.2025	4,263	0	44,807	0	0	43,771	0	0	24	0	71,9	48,7	0,45	0,24	-
20.08.2025	4,317	0	44,875	0	0	43,836	0	0	24	0	72,1	48,6	0,45	0,24	-
Итого:	117,175	0	1343,914	0	0	1314,183	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,987														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	4389,444	39579,046	0	0	38630,062	0	0	7495	483
20.08.2025	4506,621	40922,963	0	0	39944,245	0	0	8239	483

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2025 11:04:08