

#125961#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 15.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мой Город, ООО, УК
Озерова 6-10, Калининград
5224
9210
ТВ7 (АСЦП)
20103290
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	4,197	0	35,402	0	0	34,606	0	0	24	0	70,8	41,9	0,45	0,38	-
25.03.2025	3,921	0	33,564	0	0	32,809	0	0	24	0	70,8	42,3	0,45	0,38	-
26.03.2025	4,013	0	32,815	0	0	32,08	0	0	24	0	70,7	40,8	0,45	0,38	-
27.03.2025	3,28	0	37,043	0	0,848	36,211	0	0,83	24	0	70,8	50,2	0,45	0,38	-
28.03.2025	3,188	0,218	24,597	0	0,003	24,046	0	0,003	24	0	70,6	39	0,45	0,38	-
29.03.2025	2,907	0	21,889	0	0	21,402	0	0	24	0	70,5	38,1	0,45	0,38	-
30.03.2025	3,382	0	26,333	0	0,051	25,745	0	0,051	24	0	70,5	39,2	0,45	0,38	-
31.03.2025	3,689	0,008	30,175	0	0	29,501	0	0	24	0	70,5	40,7	0,45	0,38	-
01.04.2025	4,092	0	35,413	0	0	34,619	0	0	24	0	70,6	42,4	0,45	0,38	-
02.04.2025	3,555	0	29,358	0	0	28,704	0	0	24	0	70,4	40,9	0,44	0,37	-
03.04.2025	2,963	0	22,853	0	0	22,348	0	0	24	0	70,2	38,5	0,44	0,37	-
04.04.2025	3,399	0	26,934	0	0	26,333	0	0	24	0	70,5	39,7	0,44	0,37	-
05.04.2025	4,801	0	45,071	0	0,014	44,04	0	0,014	24	0	71,5	45,5	0,44	0,37	-
06.04.2025	5,439	0,002	52,632	0	0	51,363	0	0	24	0	73,6	48,3	0,44	0,37	-
07.04.2025	4,862	0	45,069	0	0	44,008	0	0	24	0	72,5	46,1	0,44	0,37	-
08.04.2025	4,702	0	44,19	0	0	43,192	0	0	24	0	70,9	45	0,44	0,37	-
09.04.2025	4,553	0	42,398	0	0,03	41,448	0	0,03	24	0	70,8	44,6	0,44	0,37	-
10.04.2025	5,1	0,005	50,299	0	0	49,152	0	0	24	0	71,3	46,6	0,43	0,38	-
11.04.2025	4,374	0	39,528	0	0	38,642	0	0	24	0	70,7	43,6	0,44	0,37	-
12.04.2025	3,771	0	32,122	0	0	31,399	0	0	24	0	70,8	42,1	0,44	0,37	-
13.04.2025	2,665	0	19,83	0	0	19,389	0	0	24	0	70,3	37,5	0,44	0,37	-
14.04.2025	1,431	0	10,024	0	0	9,81	0	0	24	0	68,5	33,6	0,31	0,26	-
15.04.2025	0,054	0	0,938	0	0	0,932	0	0	24	0	36,4	22,4	0,05	0,08	-
Итого:	84,338	0	738,477	0	0,946	721,779	0	0,928	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,144														

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	280,153	2443,89	0	1,254	2382,43	0	1,24	1234	22
15.04.2025	364,49	3182,367	0	2,2	3104,208	0	2,167	1786	22

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 14:41:38