

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 24/09/24г.-23/10/24г.

Абонтент: Озерова 6-10  
Адрес: УК Мой город

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20103290, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хСФ99

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.24 23	21.47	21.14	0.33	0.00	3.03	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.000	0.000	24	0	
25.09.24 23	21.21	20.85	0.36	0.00	3.03	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.000	0.000	24	0	
26.09.24 23	20.79	20.47	0.32	0.00	3.03	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.000	0.000	24	0	
27.09.24 23	21.80	20.59	1.21	0.00	3.03	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.000	0.000	24	0	
28.09.24 23	20.74	20.14	0.60	0.00	3.04	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.000	0.000	24	0	
29.09.24 23	19.54	19.24	0.31	1.23<	3.05	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.000	0.000	24	0	*
30.09.24 23	18.69	18.42	0.27	1.23<	3.04	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.000	0.000	24	0	*
01.10.24 23	17.74	17.48	0.26	0.00	2.98	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.000	0.000	24	0	
02.10.24 23	17.25	16.97	0.28	0.00	2.98	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.000	0.000	24	0	
03.10.24 23	17.18	16.89	0.29	0.00	3.00	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.000	0.000	24	0	
04.10.24 23	16.90	16.62	0.29	0.00	3.00	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.000	0.000	24	0	
05.10.24 23	16.70	16.42	0.29	0.00	2.99	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.000	0.000	24	0	
06.10.24 23	16.36	16.07	0.29	0.00	3.00	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.000	0.000	24	0	
07.10.24 23	16.52	16.10	0.42	0.00	3.01	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.000	0.000	24	0	
08.10.24 23	69.70	34.78	34.92	1.30	3.27	6.12	5.929	0.000	0.961	5.799	0.000	0.949	0.949	5.00	2.00	0.231	0.045	24	0	
09.10.24 23	70.30	35.09	35.20	4.79	3.61	6.12	19.322	0.000	0.037	18.892	0.000	0.037	0.037	5.00	2.00	0.666	0.001	24	0	
10.10.24 23	70.06	34.26	35.80	4.66	3.62	6.12	15.987	0.000	0.004	15.634	0.000	0.004	0.004	5.00	2.00	0.560	0.000	24	0	
11.10.24 23	69.95	35.37	34.59	4.66	3.75	6.12	18.629	0.000	0.026<	18.219	0.000	0.026<	0.026	5.00	2.00	0.631	0.001	24	0	*
12.10.24 23	70.19	36.83	33.35	4.62	3.86	6.12	21.486	0.000	0.004	21.011	0.000	0.004	0.004	5.00	2.00	0.701	0.000	24	0	
13.10.24 23	69.77	38.34	31.43	4.59	3.89	6.12	25.969	0.000	0.000	25.400	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.799	0.000	24	0	
14.10.24 23	70.31	37.98	32.33	4.63	3.86	6.12	23.708	0.000	0.000	23.182	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.750	0.000	24	0	
15.10.24 23	70.47	37.52	32.95	4.65	3.81	6.12	22.662	0.000	0.040	22.157	0.000	0.040	0.040	5.00	2.00	0.732	0.001	24	0	
16.10.24 23	70.36	38.45	31.91	4.59	3.82	6.12	25.425	0.000	0.088	24.860	0.000	0.087	0.087	5.00	2.00	0.797	0.003	24	0	
17.10.24 23	70.30	38.84	31.45	4.60	3.82	6.12	26.523	0.000	0.028	25.935	0.000	0.028	0.028	5.00	2.00	0.817	0.001	24	0	
18.10.24 23	70.40	38.27	32.12	4.64	3.80	6.12	24.881	0.000	0.000	24.327	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.782	0.000	24	0	
19.10.24 23	70.43	37.62	32.81	4.66	3.81	6.12	23.622	0.000	0.000	23.095	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.758	0.000	24	0	
20.10.24 23	70.54	38.29	32.25	4.66	3.81	6.12	25.163	0.000	0.000	24.602	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.794	0.000	24	0	
21.10.24 23	70.33	37.09	33.24	4.68	3.81	6.12	22.115	0.000	0.109	21.623	0.000	0.108	0.108	5.00	2.00	0.723	0.003	24	0	
22.10.24 23	70.38	34.86	35.52	4.70	3.80	6.12	16.955	0.000	0.000	16.578	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.589	0.000	24	0	
23.10.24 23	70.16	35.86	34.30	4.67	3.79	6.12	19.444	0.000	0.000	19.014	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.652	0.000	24	0	
<b>Итого/Средн</b>	<b>70.26</b>	<b>37.15</b>	<b>33.11</b>	<b>2.45</b>	<b>3.41</b>	<b>6.12</b>	<b>337.818</b>	<b>0.000</b>	<b>1.297</b>	<b>330.329</b>	<b>0.000</b>	<b>1.283</b>	<b>1.283</b>	<b>5.00</b>	<b>2.00</b>	<b>10.981</b>	<b>0.055</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.09.24 23	45168.660	0.000	41.768	44077.575	0.000	40.982	40.982	960.779	2.406	29696	149
23.10.24 23	45506.478	0.000	43.065	44407.903	0.000	42.265	42.265	971.760	2.461	30416	149
<b>Итого</b>	<b>337.818</b>	<b>0.000</b>	<b>1.297</b>	<b>330.329</b>	<b>0.000</b>	<b>1.283</b>	<b>1.283</b>	<b>10.981</b>	<b>0.055</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут. питания  
(#) дисбаланс масс  
(R) реверс  
(o) отсут. теплонос.  
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

