

#103646#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/11/24г.-15/12/24г.

Абонент: Озерова 6-10

Адрес: ООО Мой город

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20103290, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хCF99

| Дата/время | t1 °C | t2 °C | dt °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | P3 кгс/см2 | V1 м3 | V2 м3 | V3 м3 | M1 т | M2 т | M3 т | dM т | tx °C | Px кгс/см2 | Qта Гкал | Qг Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|-------------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|------|-------|-------|-------|------------|----------|---------|-------|-------|----|
| 23.11.24 23 | 74,81 | 48,24 | 26,57 | 4,54 | 3,85 | 6,12 | 55,494 | 0 | 0 | 54,116 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1,439 | 0 | 24 | 0 | |
| 24.11.24 23 | 73,85 | 47 | 26,86 | 4,53 | 3,85 | 6,12 | 52,039 | 0 | 0 | 50,779 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1,365 | 0 | 24 | 0 | |
| 25.11.24 23 | 70,97 | 43,13 | 27,84 | 4,57 | 3,82 | 6,12 | 40,454 | 0 | 0 | 39,541 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1,101 | 0 | 24 | 0 | |
| 26.11.24 23 | 70,58 | 40,56 | 30,02 | 4,59 | 3,81 | 6,12 | 33,431 | 0 | 0,069 | 32,684 | 0 | 0,068 | 0,068 | 5 | 2 | 0,984 | 0,002 | 24 | 0 | |
| 27.11.24 23 | 70,46 | 42,19 | 28,26 | 4,57 | 3,83 | 6,12 | 38,522 | 0 | 0 | 37,665 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1,065 | 0 | 24 | 0 | |
| 28.11.24 23 | 70,36 | 42,92 | 27,44 | 4,57 | 3,84 | 6,12 | 41,131 | 0 | 0,006 | 40,215 | 0 | 0,006 | 0,006 | 5 | 2 | 1,104 | 0 | 24 | 0 | |
| 29.11.24 23 | 70,6 | 43,22 | 27,38 | 4,57 | 3,83 | 6,12 | 41,854 | 0 | 0,021 | 40,919 | 0 | 0,021 | 0,021 | 5 | 2 | 1,122 | 0,001 | 24 | 0 | |
| 30.11.24 23 | 70,48 | 43,08 | 27,4 | 4,55 | 3,84 | 6,12 | 41,961 | 0 | 0,129 | 41,026 | 0 | 0,128 | 0,128 | 5 | 2 | 1,13 | 0,005 | 24 | 0 | |
| 01.12.24 23 | 71,09 | 44,38 | 26,71 | 4,55 | 3,84 | 6,12 | 46,05 | 0 | 0 | 45,006 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1,203 | 0 | 24 | 0 | |
| 02.12.24 23 | 71,36 | 44,75 | 26,62 | 4,55 | 3,85 | 6,12 | 46,832 | 0 | 0 | 45,763 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1,219 | 0 | 24 | 0 | |
| 03.12.24 23 | 70,5 | 42,48 | 28,02 | 4,57 | 3,84 | 6,12 | 39,217 | 0 | 0 | 38,343 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1,075 | 0 | 24 | 0 | |
| 04.12.24 23 | 72,3 | 44,8 | 27,49 | 4,56 | 3,86 | 6,12 | 45,587 | 0 | 0 | 44,524 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1,225 | 0 | 24 | 0 | |
| 05.12.24 23 | 72,57 | 44,21 | 28,36 | 4,57 | 3,85 | 6,12 | 42,799 | 0 | 0 | 41,793 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1,186 | 0 | 24 | 0 | |
| 06.12.24 23 | 72,56 | 45,88 | 26,69 | 4,55 | 3,86 | 6,12 | 49,4 | 0 | 0 | 48,237 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1,288 | 0 | 24 | 0 | |
| 07.12.24 23 | 75,52 | 46,62 | 28,9 | 4,57 | 3,85 | 6,12 | 47,64 | 0 | 0,11 | 46,437 | 0 | 0,109 | 0,109 | 5 | 2 | 1,348 | 0,004 | 24 | 0 | |
| 08.12.24 23 | 73,63 | 45,89 | 27,74 | 4,56 | 3,85 | 6,12 | 48,225 | 0 | 0 | 47,061 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1,307 | 0 | 24 | 0 | |
| 09.12.24 23 | 73,54 | 45,67 | 27,87 | 4,56 | 3,85 | 6,12 | 47,793 | 0 | 0,156 | 46,646 | 0 | 0,154 | 0,154 | 5 | 2 | 1,307 | 0,006 | 24 | 0 | |
| 10.12.24 23 | 75,74 | 48 | 27,73 | 4,56 | 3,86 | 6,12 | 53,789 | 0 | 0 | 52,424 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1,455 | 0 | 24 | 0 | |
| 11.12.24 23 | 74,44 | 46,42 | 28,02 | 4,55 | 3,82 | 6,12 | 48,792 | 0 | 0 | 47,589 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1,335 | 0 | 24 | 0 | |
| 12.12.24 23 | 73,49 | 46,26 | 27,23 | 4,56 | 3,85 | 6,12 | 50,039 | 0 | 0 | 48,834 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1,331 | 0 | 24 | 0 | |
| 13.12.24 23 | 77,17 | 48,19 | 28,99 | 4,6 | 3,87 | 6,12 | 52,079 | 0 | 0 | 50,712 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1,471 | 0 | 24 | 0 | |
| 14.12.24 23 | 77,58 | 48,98 | 28,6 | 4,6 | 3,88 | 6,12 | 54,125 | 0 | 0,094 | 52,692 | 0 | 0,093 | 0,093 | 5 | 2 | 1,513 | 0,004 | 24 | 0 | |
| 15.12.24 23 | 73,17 | 47,06 | 26,11 | 4,58 | 3,86 | 6,12 | 53,202 | 0 | 0 | 51,936 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1,357 | 0 | 24 | 0 | |
| Итого/Среди | 73,12 | 45,47 | 27,64 | 4,56 | 3,85 | 6,12 | 1070,457 | 0 | 0,585 | 1044,942 | 0 | 0,58 | 0,58 | 5 | 2 | 28,93 | 0,023 | 552 | 0 | |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время | V1 м3 | V2 м3 | V3 м3 | M1 т | M2 т | M3 т | dM т | Qта Гкал | Qг Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|-------------|-----------|-------|--------|-----------|------|--------|--------|----------|---------|-------|-------|
| 22.11.24 23 | 46525,465 | 0 | 43,469 | 45403,541 | 0 | 42,666 | 42,666 | 1001,152 | 2,476 | 31136 | 149 |
| 15.12.24 23 | 47595,923 | 0 | 44,054 | 46448,483 | 0 | 43,245 | 43,245 | 1030,082 | 2,499 | 31688 | 149 |
| Итого | 1070,458 | 0 | 0,585 | 1044,942 | 0 | 0,58 | 0,58 | 28,93 | 0,023 | 552 | 0 |

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



с 15.12.24 по 6