

# #116277#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Уютный Квартал, ООО, УК 5774  
Яналова 34-40, Калининград  
5774  
6948  
ВКТ-7  
00262877  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	2,844	0,001	141,53	140,15	138,13	138,33	-0,2	24	0	0	73,3	52,7	20,62	0,6	0,4	-
25.01.2025	2,734	0,006	144,38	143,01	141,1	141,19	-0,09	24	0	0	71,3	51,9	19,38	0,6	0,4	-
26.01.2025	2,752	0	145,16	143,81	141,87	142,01	-0,14	24	0	0	70,9	51,5	19,43	0,6	0,4	-
27.01.2025	2,679	0,007	146,34	144,97	143,09	143,15	-0,06	24	0	0	70,6	51,9	18,71	0,6	0,4	-
28.01.2025	2,708	0,001	152,85	151,61	149,39	149,62	-0,23	24	0	0	70,9	52,7	18,18	0,6	0,4	-
29.01.2025	2,667	0,002	149,79	148,46	146,41	146,54	-0,13	24	0	0	70,6	52,4	18,24	0,6	0,4	-
30.01.2025	2,315	0,002	133,39	132,36	130,66	130,83	-0,17	24	0	0	67,4	49,6	17,78	0,6	0,4	-
31.01.2025	2,61	0,003	143,19	141,98	139,99	140,21	-0,22	24	0	0	70,6	51,9	18,7	0,6	0,4	-
01.02.2025	2,679	0,008	140,34	138,92	137,1	137,12	-0,02	24	0	0	72,2	52,7	19,52	0,6	0,4	-
02.02.2025	2,877	0,008	140,93	139,39	137,49	137,51	-0,02	24	0	0	74,2	53,3	20,89	0,6	0,4	-
03.02.2025	2,948	0,005	141,62	140,04	138,03	138,1	-0,07	24	0	0	75,7	54,3	21,33	0,6	0,4	-
04.02.2025	2,895	0,006	143,45	141,95	140,04	140,11	-0,07	24	0	0	73,2	52,5	20,67	0,6	0,4	-
05.02.2025	2,938	0,009	140,66	139,03	137,27	137,25	0,02	24	0	0	73,5	52,1	21,37	0,6	0,4	-
06.02.2025	2,818	0,009	143,1	141,62	139,86	139,87	-0,01	24	0	0	71,3	51,2	20,12	0,6	0,4	-
07.02.2025	2,959	0,009	142,41	140,72	138,93	138,86	0,07	24	0	0	74,1	52,9	21,25	0,6	0,4	-
08.02.2025	3,264	0,006	139,96	138,14	136,13	136,19	-0,06	24	0	0	79,2	55,2	23,94	0,6	0,4	-
09.02.2025	3,339	0,005	138,95	137,05	135	135,03	-0,03	24	0	0	80,8	56,1	24,7	0,6	0,4	-
10.02.2025	3,434	0,01	137,01	134,97	132,99	132,98	0,01	24	0	0	82,2	56,5	25,77	0,6	0,4	-
11.02.2025	3,396	0,012	135,75	133,64	131,73	131,62	0,11	24	0	0	82,7	57	25,69	0,6	0,4	-
12.02.2025	3,387	0,01	135,38	133,38	131,4	131,39	0,01	24	0	0	82,3	56,6	25,73	0,6	0,4	-
13.02.2025	3,397	0,006	137,97	136,01	133,98	134,02	-0,04	24	0	0	81,5	56,1	25,32	0,6	0,4	-
14.02.2025	3,36	0,011	138,92	136,94	134,99	134,95	0,04	24	0	0	80,5	55,7	24,83	0,6	0,4	-
15.02.2025	3,301	0,007	142,76	140,86	138,68	138,71	-0,03	24	0	0	80,9	57,1	23,8	0,6	0,4	-
16.02.2025	3,47	0,009	149,05	147,06	144,74	144,79	-0,05	24	0	0	81,6	57,7	23,92	0,6	0,4	-
17.02.2025	3,245	-0,012	146,3	144,92	142,14	142,66	-0,52	24	0	0	81	58	23	0,6	0,4	-
18.02.2025	3,103	-0,018	141,34	140,2	137,43	138,11	-0,68	24	0	0	79,3	56,5	22,83	0,6	0,4	-
19.02.2025	3,208	-0,01	140,1	138,71	136,26	136,7	-0,44	24	0	0	79,3	55,7	23,67	0,6	0,4	-
20.02.2025	3,262	-0,002	137,56	136,05	133,59	133,98	-0,39	24	0	0	81,7	57,1	24,55	0,6	0,4	-
21.02.2025	3,208	-0,003	134,66	133,08	130,87	131,16	-0,29	24	0	0	80,2	55,6	24,59	0,6	0,4	-
22.02.2025	2,983	-0,002	137,67	136,25	134,07	134,36	-0,29	24	0	0	76,9	54,6	22,34	0,6	0,4	-
23.02.2025	2,953	-0,002	134,45	133,09	131,06	131,35	-0,29	24	0	0	75,4	52,8	22,6	0,6	0,4	-
Итого:	93,733	0	4376,97	4328,37	4264,42	4268,7	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	93,733															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	3900,128	132037,2	91571,48	128923,02	89980,37
23.02.2025	3993,861	136414,17	95899,85	133187,44	94249,07

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.02.2025 13:21:40