

#70626#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Уютный Квартал, ООО, УК 5774
Яналова 34-40, Калининград
5774
6948
ВКТ-7
00262877
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.02.2024	2,658	-0,03	134,28	133,89	131,16	132,21	-1,05	24	0	0	72,5	51,8	20,67	0,6	0,4	-
02.02.2024	2,724	-0,033	135,44	135	132,23	133,28	-1,05	24	0	0	72,9	51,9	20,98	0,6	0,4	-
03.02.2024	2,742	-0,034	140,94	140,57	137,69	138,81	-1,12	24	0	0	71,7	51,4	20,31	0,6	0,4	-
04.02.2024	2,602	-0,02	131,11	130,65	128,2	129,11	-0,91	24	0	0	70,4	49,8	20,63	0,6	0,4	-
05.02.2024	2,623	-0,028	134,8	134,38	131,7	132,7	-1	24	0	0	71,7	51,4	20,3	0,6	0,4	-
06.02.2024	2,76	-0,029	138,21	137,66	134,88	135,84	-0,96	24	0	0	74	53,2	20,82	0,6	0,4	-
07.02.2024	2,799	-0,032	135,78	135,24	132,46	133,48	-1,02	24	0	0	74,2	52,7	21,52	0,6	0,4	-
08.02.2024	2,93	-0,034	138,8	138,14	135,16	136,18	-1,02	24	0	0	77,4	55,4	22,07	0,6	0,4	-
09.02.2024	2,913	-0,034	139,86	139,22	136,15	137,17	-1,02	24	0	0	78	56,2	21,79	0,6	0,4	-
10.02.2024	2,982	-0,035	140,96	140,33	137,23	138,3	-1,07	24	0	0	77,8	55,6	22,14	0,6	0,4	-
11.02.2024	2,796	-0,033	141,05	140,5	137,51	138,55	-1,04	24	0	0	75,3	54,6	20,7	0,6	0,4	-
12.02.2024	2,563	-0,037	139,88	139,61	136,67	137,8	-1,13	24	0	0	71,6	52,4	19,17	0,6	0,4	-
13.02.2024	2,538	-0,032	138,31	137,97	135,18	136,23	-1,05	24	0	0	71,1	51,9	19,15	0,6	0,4	-
14.02.2024	2,58	-0,034	139,75	139,38	136,6	137,64	-1,04	24	0	0	71	51,7	19,26	0,6	0,4	-
15.02.2024	2,729	-0,035	144,09	143,71	140,82	141,92	-1,1	24	0	0	71,3	51,6	19,76	0,6	0,4	-
16.02.2024	2,723	-0,04	153,16	152,83	149,7	150,85	-1,15	24	0	0	71,1	52,5	18,57	0,6	0,4	-
17.02.2024	2,545	-0,038	145,31	145,02	141,99	143,09	-1,1	24	0	0	71,4	53,1	18,28	0,6	0,4	-
18.02.2024	2,777	-0,033	141,23	140,75	137,88	138,9	-1,02	24	0	0	73,1	52,6	20,5	0,6	0,4	-
19.02.2024	2,803	-0,038	143,12	142,63	139,54	140,65	-1,11	24	0	0	75,1	54,6	20,49	0,6	0,4	-
20.02.2024	2,873	-0,04	145,55	145,11	141,96	143,18	-1,22	24	0	0	74,2	53,5	20,65	0,6	0,4	-
21.02.2024	2,541	-0,026	138,46	138,05	135,37	136,34	-0,97	24	0	0	70,7	51,5	19,13	0,6	0,4	-
22.02.2024	2,703	-0,04	145,37	145,07	142,1	143,23	-1,13	24	0	0	71	51,6	19,4	0,6	0,4	-
23.02.2024	2,656	-0,038	151,37	151,03	147,94	149,06	-1,12	24	0	0	71,1	52,8	18,32	0,6	0,4	-
Итого:	62,56	0	3236,83	3226,74	3160,12	3184,52	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,56															

Общее время работы системы, ч 552

Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
31.01.2024	3325,074	65983,44	25709,89	64393,54	25328,02
23.02.2024	3387,634	69220,27	28936,63	67553,66	28512,54

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.02.2024 10:38:26