

#75308#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель Уютный Квартал, ООО, УК 5774
Адрес потребителя Яналова 34-40, Калининград
Номер абонента 5774
Порядковый номер 6948
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00262877
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	2,607	-0,033	146,66	146,26	143,35	144,4	-1,05	24	0	0	71	52,4	18,55	0,6	0,4	-
25.02.2024	2,638	-0,033	146,24	145,86	142,95	144	-1,05	24	0	0	71,2	52,4	18,8	0,6	0,4	-
26.02.2024	2,631	-0,035	148,81	148,44	145,46	146,5	-1,04	24	0	0	71	52,5	18,44	0,6	0,4	-
27.02.2024	2,649	-0,037	152	151,64	148,53	149,64	-1,11	24	0	0	71,2	53	18,19	0,6	0,4	-
28.02.2024	2,635	-0,037	146,08	145,76	142,78	143,91	-1,13	24	0	0	71	52,2	18,86	0,6	0,4	-
29.02.2024	2,617	-0,033	144,87	144,5	141,61	142,64	-1,03	24	0	0	71,1	52,3	18,83	0,6	0,4	-
01.03.2024	2,675	-0,044	153,2	152,94	149,72	150,94	-1,22	24	0	0	71,1	52,9	18,26	0,6	0,4	-
02.03.2024	2,585	-0,037	151,77	151,53	148,36	149,49	-1,13	24	0	0	71	53,2	17,81	0,6	0,4	-
03.03.2024	2,74	-0,036	149,18	148,81	145,82	146,93	-1,11	24	0	0	71	51,9	19,17	0,6	0,4	-
04.03.2024	2,582	-0,038	142,44	142,15	139,22	140,36	-1,14	24	0	0	71,1	52,1	18,94	0,6	0,4	-
05.03.2024	2,632	-0,039	143	142,68	139,75	140,87	-1,12	24	0	0	71,2	52	19,21	0,6	0,4	-
06.03.2024	2,704	-0,03	139,81	139,38	136,56	137,58	-1,02	24	0	0	72,1	52	20,15	0,6	0,4	-
07.03.2024	2,835	-0,033	142,95	142,47	139,43	140,48	-1,05	24	0	0	74,7	54	20,71	0,6	0,4	-
08.03.2024	2,826	-0,037	142,67	142,2	139,17	140,27	-1,1	24	0	0	74,7	54	20,7	0,6	0,4	-
09.03.2024	2,834	-0,039	142,86	142,34	139,21	140,3	-1,09	24	0	0	76,1	55,4	20,76	0,6	0,4	-
10.03.2024	2,892	-0,035	140,23	139,64	136,74	137,8	-1,06	24	0	0	75	53,4	21,54	0,6	0,4	-
11.03.2024	2,69	-0,032	140,16	139,75	136,85	137,9	-1,05	24	0	0	72,8	52,8	20,03	0,6	0,4	-
12.03.2024	2,653	-0,035	141,41	141,04	138,16	139,21	-1,05	24	0	0	71,8	52,2	19,55	0,6	0,4	-
13.03.2024	2,595	-0,034	144,45	144,11	141,14	142,23	-1,09	24	0	0	71,4	52,6	18,75	0,6	0,4	-
14.03.2024	2,608	-0,039	150,72	150,44	147,33	148,44	-1,11	24	0	0	71,2	53,1	18,09	0,6	0,4	-
15.03.2024	2,624	-0,041	153,92	153,65	150,44	151,63	-1,19	24	0	0	70,9	53,1	17,83	0,6	0,4	-
16.03.2024	2,557	-0,036	154,12	153,8	150,64	151,71	-1,07	24	0	0	70,9	53,6	17,34	0,6	0,4	-
17.03.2024	2,558	-0,032	139,86	139,53	136,6	137,68	-1,08	24	0	0	72,2	53,1	19,11	0,6	0,4	-
18.03.2024	2,681	-0,033	141,53	141,07	138,1	139,14	-1,04	24	0	0	74,1	54,2	19,81	0,6	0,4	-
19.03.2024	2,687	-0,036	143,83	143,42	140,39	141,45	-1,06	24	0	0	73,4	53,8	19,53	0,6	0,4	-
20.03.2024	2,63	-0,041	144,06	143,72	140,68	141,81	-1,13	24	0	0	72,4	53,3	19,08	0,6	0,4	-
21.03.2024	2,568	-0,036	146,47	146,14	143,16	144,23	-1,07	24	0	0	71,3	53	18,32	0,6	0,4	-
22.03.2024	2,594	-0,031	146,21	145,83	142,89	143,9	-1,01	24	0	0	71,3	52,8	18,5	0,6	0,4	-
23.03.2024	2,557	-0,041	146,47	146,22	143,14	144,31	-1,17	24	0	0	71,3	53	18,27	0,6	0,4	-
Итого:	77,084	0	4225,98	4215,32	4128,18	4159,75	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	77,084															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2024	3387,634	69220,27	28936,63	67553,66	28512,54
23.03.2024	3464,718	73446,25	33151,95	71681,84	32672,29

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2024 14:03:30