

#79749#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Уютный Квартал, ООО, УК 5774
Яналова 34-40, Калининград
5774
6948
ВКТ-7
00262877
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	2,506	-0,035	143,03	142,72	139,8	140,87	-1,07	24	0	0	70,9	52,6	18,3	0,6	0,4	3,6
25.03.2024	2,578	-0,034	145,76	145,43	142,45	143,52	-1,07	24	0	0	71,2	52,8	18,46	0,6	0,4	3,9
26.03.2024	2,604	-0,042	152,45	152,22	148,97	150,16	-1,19	24	0	0	71,4	53,5	17,88	0,6	0,4	5,5
27.03.2024	2,667	-0,036	155,67	155,31	152,16	153,25	-1,09	24	0	0	71,1	53,2	17,88	0,6	0,4	9,1
28.03.2024	2,521	-0,04	155,19	155,02	151,8	152,98	-1,18	24	0	0	70	53	16,98	0,6	0,4	11,8
29.03.2024	2,52	-0,046	157,9	157,77	154,37	155,65	-1,28	24	0	0	70,3	53,6	16,76	0,6	0,4	10,7
30.03.2024	2,637	-0,045	167,03	166,83	163,25	164,49	-1,24	24	0	0	71,2	54,7	16,51	0,6	0,4	13,4
31.03.2024	2,564	-0,052	171,08	171,05	167,23	168,6	-1,37	24	0	0	71	55,2	15,75	0,6	0,4	16,7
01.04.2024	2,53	-0,062	175,72	175,84	171,74	173,28	-1,54	24	0	0	71,1	55,9	15,21	0,6	0,4	-
02.04.2024	2,503	-0,05	162,15	162,1	158,46	159,79	-1,33	24	0	0	71,4	55,1	16,24	0,6	0,4	-
03.04.2024	2,549	-0,038	137,75	137,47	134,52	135,64	-1,12	24	0	0	72,7	53,3	19,37	0,6	0,4	-
04.04.2024	2,547	-0,037	138,98	138,67	135,68	136,81	-1,13	24	0	0	72,8	53,6	19,17	0,6	0,4	-
05.04.2024	2,545	-0,041	152,73	152,55	149,26	150,46	-1,2	24	0	0	71,2	53,7	17,45	0,6	0,4	-
06.04.2024	2,514	-0,042	154,51	154,33	151,01	152,24	-1,23	24	0	0	71	54	17,07	0,6	0,4	-
07.04.2024	2,603	-0,049	159,58	159,46	155,96	157,28	-1,32	24	0	0	71,1	54	17,12	0,6	0,4	-
08.04.2024	2,564	-0,051	164,05	163,97	160,34	161,69	-1,35	24	0	0	71,1	54,7	16,43	0,6	0,4	-
09.04.2024	2,467	-0,049	172,21	172,18	168,35	169,67	-1,32	24	0	0	70,9	55,9	15,06	0,6	0,4	-
10.04.2024	1,484	-0,064	182,39	182,94	178,27	179,66	-1,39	24	0	0	71	62,2	8,76	0,6	0,4	-
11.04.2024	0,322	-0,076	199,95	201,09	195,25	196,64	-1,39	24	0	0	72,4	70,3	2,09	0,6	0,4	-
12.04.2024	0,297	-0,069	207,8	208,97	202,84	204,15	-1,31	24	0	0	73,5	71,7	1,88	0,6	0,4	-
13.04.2024	0,303	-0,074	206,58	207,73	201,55	202,91	-1,36	24	0	0	73,8	71,9	1,93	0,6	0,4	-
14.04.2024	0,4	-0,059	204,57	205,54	199,68	200,86	-1,18	24	0	0	73,5	71,2	2,38	0,6	0,4	-
15.04.2024	0,333	-0,062	205,28	206,22	200,32	201,48	-1,16	24	0	0	73,6	71,6	2,02	0,6	0,4	-
16.04.2024	0,34	-0,05	201,6	202,4	196,74	197,74	-1	24	0	0	73,6	71,6	2,04	0,6	0,4	-
17.04.2024	0,349	-0,049	192,78	193,56	188,15	189,14	-0,99	24	0	0	73,6	71,4	2,19	0,6	0,4	-
18.04.2024	1,766	-0,04	179,88	179,95	175,58	176,62	-1,04	24	0	0	73,3	62,9	10,35	0,6	0,4	-
19.04.2024	2,976	-0,049	172,16	171,85	168,02	169,39	-1,37	24	0	0	73,6	55,4	18,13	0,6	0,4	-
20.04.2024	2,853	-0,054	163,47	163,28	159,52	160,97	-1,45	24	0	0	73,5	55,2	18,36	0,6	0,4	-
21.04.2024	2,861	-0,049	164,4	164,13	160,43	161,79	-1,36	24	0	0	73,7	55,4	18,28	0,6	0,4	-
22.04.2024	2,374	-0,035	125,93	125,79	122,98	124,15	-1,17	24	0	0	72,3	52,6	19,76	0,6	0,4	-
23.04.2024	2,356	-0,02	119,04	118,58	116,3	117,13	-0,83	24	0	0	72,1	51,5	20,6	0,6	0,4	-
Итого:	62,433	0	5191,62	5194,95	5070,98	5109,01	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,433															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	3464,718	73446,25	33151,95	71681,84	32672,29
23.04.2024	3527,151	78637,87	38346,9	76752,82	37781,3

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 16:06:01