

#125960#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Уютный Квартал, ООО, УК 5774
Яналова 34-40, Калининград
5774
6948
ВКТ-7
00262877
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,659	0,002	152,24	150,84	148,78	148,86	-0,08	24	0	0	71,2	53,3	17,89	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	2,726	0,002	153,46	152,11	149,97	150,09	-0,12	24	0	0	71,2	53	18,17	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	2,68	0,005	153,79	152,38	150,33	150,38	-0,05	24	0	0	71	53,2	17,84	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	2,615	0,004	153,29	152,03	149,83	149,96	-0,13	24	0	0	71,1	53,6	17,48	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	2,67	0,002	159,55	158,29	155,94	156,11	-0,17	24	0	0	71,2	54	17,15	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	2,677	-0,006	162,51	161,47	158,83	159,24	-0,41	24	0	0	71,1	54,1	16,98	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	2,639	-0,001	158,67	157,47	155,08	155,31	-0,23	24	0	0	71	53,9	17,06	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	2,623	-0,002	156,99	155,83	153,44	153,74	-0,3	24	0	0	70,9	53,8	17,17	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	2,707	-0,004	153,22	152,06	149,75	150,06	-0,31	24	0	0	71	52,8	18,16	0,6	0,4	-
02.04.2025	2,621	0	150,49	149,32	147,12	147,35	-0,23	24	0	0	70,9	53,1	17,87	0,6	0,4	-
03.04.2025	2,616	0,001	154,56	153,32	151,1	151,28	-0,18	24	0	0	70,8	53,5	17,35	0,6	0,4	-
04.04.2025	2,496	-0,001	150,65	149,55	147,26	147,5	-0,24	24	0	0	71	53,9	17,02	0,6	0,4	-
05.04.2025	2,557	0,001	138,59	137,34	135,41	135,54	-0,13	24	0	0	71,7	52,8	18,88	0,6	0,4	-
06.04.2025	2,791	0,007	136,5	134,99	133,21	133,24	-0,03	24	0	0	73,8	52,9	20,93	0,6	0,4	-
07.04.2025	2,667	0,001	141,37	140,11	138,05	138,27	-0,22	24	0	0	72,5	53,1	19,38	0,6	0,4	-
08.04.2025	2,586	0,003	142,65	141,36	139,44	139,55	-0,11	24	0	0	71,2	52,6	18,56	0,6	0,4	-
09.04.2025	2,572	0,004	140,12	138,86	136,96	137,06	-0,1	24	0	0	71,1	52,3	18,79	0,6	0,4	-
10.04.2025	2,572	0	136,09	134,84	132,98	133,11	-0,13	24	0	0	71,5	52,2	19,38	0,6	0,4	-
11.04.2025	2,57	0,004	142,91	141,68	139,69	139,84	-0,15	24	0	0	70,9	52,5	18,41	0,6	0,4	-
12.04.2025	2,525	0,002	140,43	139,21	137,28	137,39	-0,11	23	1	1	71,1	52,6	18,42	0,6	0,4	-
13.04.2025	2,662	0,005	156,3	154,94	152,8	152,87	-0,07	24	0	0	70,9	53,5	17,43	0,6	0,4	-
14.04.2025	2,625	0,002	170,2	168,93	166,32	166,52	-0,2	24	0	0	71,2	55,4	15,81	0,6	0,4	-
15.04.2025	2,754	0	189,05	187,74	184,77	184,99	-0,22	24	0	0	71	56	14,93	0,6	0,4	-
16.04.2025	2,185	0,007	209,61	208,47	204,89	204,93	-0,04	24	0	0	71	60,4	10,63	0,6	0,4	-
17.04.2025	0,378	-0,005	213,67	213,7	208,89	209,16	-0,27	24	0	0	70,5	68,7	1,86	0,6	0,4	-
18.04.2025	0,374	0,009	230,73	230,55	225,49	225,49	0	24	0	0	71,4	69,8	1,62	0,6	0,4	-
19.04.2025	0,428	0,02	243,87	243,4	238,29	238,05	0,24	24	0	0	71,5	69,8	1,68	0,6	0,4	-
20.04.2025	0,426	0,021	242,25	241,75	236,75	236,48	0,27	24	0	0	71,3	69,6	1,68	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,45	0,026	225,02	224,48	219,89	219,59	0,3	24	0	0	71,3	69,4	1,92	0,6	0,4	-
22.04.2025	0,39	0,022	218,19	217,65	213,21	212,91	0,3	24	0	0	71,4	69,8	1,69	0,6	0,4	-
Итого:	65,241	0	5076,97	5044,67	4961,75	4964,87	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	65,241															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	4070,868	140549,24	99996,99	137227,35	98292,68
22.04.2025	4136,53	145845,59	105260,37	142403,49	103471,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.04.2025 9:08:20